Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5 СЦО+ГВС январь.Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.01

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс ср= Qгвс.ср= 0.0668

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00	-	136.71	127.92	8.79	81.08	60.57	20.51	7.00	5.00		73.65	67.07	6.58	75.83	68.72	7.11	-	81.00	72.75				3.34
24.12.2023	24.00	-	136.17	127.18	8.99	81.64	60.79	20.85	7.00	5.00		73.47	66.75	6.72	75.69	68.42	7.27	-	81.57	73.14				3.39
25.12.2023	24.00	-	134.74	126.32	8.42	81.45	60.42	21.03	7.00	5.00		72.56	66.36	6.20	74.75	67.99	6.76	-	81.37	72.87				3.35
26.12.2023	24.00	-	133.50	125.77	7.73	81.60	60.33	21.27	7.00	5.00		71.65	66.10	5.55	73.80	67.73	6.07	-	81.51	72.92				3.31
27.12.2023	24.00	-	133.11	125.25	7.86	82.04	60.45	21.59	7.00	5.00		71.46	65.82	5.64	73.63	67.47	6.16	-	81.96	73.16				3.36
28.12.2023	24.00	-	133.39	126.25	7.14	83.44	61.25	22.19	7.00	5.00		71.35	66.39	4.96	73.56	68.08	5.48	-	83.36	74.31				3.41
29.12.2023	24.00	-	134.46	126.50	7.96	84.38	62.10	22.28	7.00	5.00		72.31	66.56	5.75	74.57	68.24	6.33	-	84.30	75.27				3.50
30.12.2023	24.00	-	135.86	125.59	10.27	89.07	64.82	24.25	7.00	5.00		73.91	65.84	8.07	76.48	67.74	8.74	-	89.00	79.12				3.97
31.12.2023	24.00	-	133.22	122.58	10.64	91.26	65.47	25.79	7.00	5.00		72.55	64.22	8.33	75.21	66.09	9.12	-	91.16	80.66				4.14
01.01.2024	24.00	-	129.65	122.90	6.75	93.41	66.25	27.16	7.00	5.00		69.16	64.65	4.51	71.81	66.59	5.22	-	93.31	81.96				3.98
02.01.2024	24.00	-	127.71	120.74	6.97	93.69	65.58	28.11	7.00	5.00		68.31	63.42	4.89	70.92	65.33	5.59	-	93.58	81.66				4.06
03.01.2024	24.00	-	126.57	118.25	8.32	93.46	64.69	28.77	7.00	5.00		68.28	62.03	6.25	70.87	63.85	7.02	-	93.36	81.09				4.19
04.01.2024	24.00	-	123.58	115.77	7.81	90.14	61.66	28.48	7.00	5.00		66.57	60.79	5.78	68.96	62.43	6.53	-	90.08	77.66				4.01
05.01.2024	24.00	-	121.74	113.74	8.00	94.60	64.13	30.47	7.00	5.00		65.65	59.72	5.93	68.25	61.47	6.78	-	94.48	81.18				4.24
06.01.2024	24.00	-	122.48	114.81	7.67	93.61	64.22	29.39	7.00	5.00		65.83	60.29	5.54	68.38	62.07	6.31	-	93.47	80.74				4.10
07.01.2024	24.00	-	122.62	114.79	7.83	91.21	62.87	28.34	7.00	5.00		66.21	60.32	5.89	68.62	62.01	6.61	-	91.11	78.70				3.98
08.01.2024	24.00	-	131.25	123.25	8.00	92.88	65.43	27.45	7.00	5.00		70.87	64.88	5.99	73.51	66.81	6.70	-	92.77	80.83				4.14
09.01.2024	24.00	-	134.72	125.47	9.25	94.52	67.15	27.37	7.00	5.00		68.51	61.67	6.84	71.16	63.55	7.61	-	94.16	82.72				4.32
10.01.2024	24.00	-	135.04	127.67	7.37	91.33	65.57	25.76	7.00	5.00		67.98	63.13	4.85	70.49	64.94	5.55	-	91.24	80.12				3.97
11.01.2024	24.00	-	134.48	125.48	9.00	91.98	65.88	26.10	7.00	5.00		68.17	61.61	6.56	70.73	63.41	7.32	-	91.88	80.97				4.11
12.01.2024	24.00	-	129.70	119.48	10.22	93.01	65.12	27.89	7.00	5.00		66.30	58.24	8.06	68.80	59.97	8.83	-	92.91	81.27				4.30
13.01.2024	24.00	-	126.41	115.15	11.26	92.81	63.90	28.91	7.00	5.00		65.14	55.90	9.24	67.56	57.51	10.05	-	92.70	80.50				4.39
14.01.2024	24.00	-	128.45	116.32	12.13	93.36	64.42	28.94	7.00	5.00		66.35	56.30	10.05	68.85	57.97	10.88	-	93.25	81.05				4.51
15.01.2024	24.00	-	130.63	119.38	11.25	93.13	65.12	28.01	7.00	5.00		67.24	58.13	9.11	69.82	59.85	9.97	-	93.02	81.38				4.40
16.01.2024	24.00	-	130.66	119.29	11.37	93.14	65.26	27.88	7.00	5.00		67.29	58.04	9.25	69.87	59.78	10.09	-	93.05	81.52				4.40
17.01.2024	24.00	-	128.29	117.98	10.31	93.95	65.21	28.74	7.00	5.00		65.89	57.69	8.20	68.40	59.40	9.00	-	93.85	81.80				4.37
18.01.2024	24.00	-	131.22	120.05	11.17	92.94	65.19	27.75	7.00	5.00		67.66	58.70	8.96	70.17	60.43	9.74	-	92.84	81.26				4.38
19.01.2024	24.00	-	134.09	123.10	10.99	92.86	66.09	26.77	7.00	5.00		68.88	60.26	8.62	71.48	62.08	9.40	-	92.76	81.78				4.33
20.01.2024	24.00	-	128.46	115.68	12.78	92.53	64.42	28.11	7.00	5.00		66.73	56.09	10.64	69.20	57.74	11.46	-	92.42	80.69				4.45
21.01.2024	24.00	-	129.97	116.78	13.19	93.09	64.46	28.63	7.00	5.00		67.59	56.58	11.01	70.16	58.26	11.90	-	93.00	81.07				4.59
22.01.2024	24.00	-	136.72	124.40	12.32	90.80	65.04	25.76	7.00	5.00		70.73	60.78	9.95	73.28	62.55	10.73	-	90.72	80.28				4.33
Среднее	24.00	-	130.83	121.41	9.41	90.27	64.00	26.28	7.00	5.00		68.98	61.75	7.22	71.45	63.50	7.95	-	90.17	79.18				4.04
Итого	744.00		4055.60	3763.84	291.76							2138.25	1914.33	223.92	2214.81	1968.48	246.33	0.00						125.32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.2023 02:00:00	87008.20	81010.27	51168.00	46814.81	52545.90	47869.74	1785.63	696.18	18999.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.01 °С = -0.02 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 125.30 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 246.33 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2024г.