Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067/038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточные архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_январь.. |

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 25.07.2025 | Тхв, гр.С = 0.01

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.29	9.41	19.88	29.90	9.41	20.49	-	67.78	46.21				1.55
24.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.86	8.76	21.10	30.48	8.76	21.72	-	68.29	44.45				1.65
25.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.49	9.38	19.11	29.09	9.39	19.70	-	67.39	45.20				1.50
26.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.84	9.34	19.50	29.42	9.34	20.08	-	67.30	45.81				1.51
27.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.42	9.32	18.10	27.95	9.32	18.63	-	67.56	44.83				1.43
28.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.51	9.23	20.28	30.15	9.23	20.92	-	67.71	45.88				1.57
29.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.06	9.97	20.09	30.68	9.97	20.71	-	67.09	46.23				1.56
30.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.02	9.46	22.56	32.67	9.46	23.21	-	67.00	45.36				1.72
31.12.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.84	7.87	26.97	35.56	7.87	27.69	-	67.39	43.26				2.01
01.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.17	9.49	16.68	26.68	9.49	17.19	-	65.36	41.63				1.32
02.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.98	9.28	18.70	28.52	9.28	19.24	-	65.16	41.07				1.44
03.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.99	9.59	17.40	27.50	9.59	17.91	-	63.80	39.30				1.35
04.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07	8.18	21.89	30.65	8.18	22.47	-	64.35	37.28				1.63
05.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.31	7.66	23.65	31.94	7.66	24.28	-	64.49	36.95				1.74
06.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.26	8.09	21.17	29.84	8.09	21.75	-	64.47	37.52				1.58
07.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.46	8.12	22.34	31.07	8.12	22.95	-	64.83	38.04				1.67
08.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.42	9.28	25.14	35.12	9.33	25.79	-	65.26	42.72				1.85
09.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.20	8.63	21.57	30.79	8.63	22.16	-	66.38	42.58				1.64
10.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.64	9.27	20.37	30.25	9.28	20.97	-	66.36	44.54				1.55
11.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39	9.93	19.46	29.94	9.93	20.01	-	65.68	44.39				1.49
12.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.25	9.60	19.65	29.81	9.60	20.21	-	65.19	43.26				1.49
13.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.84	9.32	20.52	30.43	9.32	21.11	-	65.13	42.01				1.55
14.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.79	8.31	24.48	33.44	8.31	25.13	-	65.27	40.75				1.80
15.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.71	9.89	19.82	30.28	9.90	20.38	-	64.68	43.32				1.49
16.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80	9.51	19.29	29.35	9.51	19.84	-	65.04	42.44				1.47
17.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.82	9.46	20.36	30.40	9.46	20.94	-	64.93	41.86				1.54
18.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.75	9.52	21.23	31.34	9.52	21.82	-	64.96	42.35				1.59
19.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.02	9.81	19.21	29.59	9.81	19.78	-	65.00	43.49				1.46
20.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.49	9.41	21.08	31.09	9.41	21.68	-	65.55	42.69				1.60
21.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.17	8.50	23.67	32.83	8.50	24.33	-	66.21	41.97				1.77
22.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.45	9.78	19.67	30.05	9.79	20.26	-	65.55	44.15				1.50
Среднее	24.00	-	-	-	-						-	29.95	9.14	20.80	30.54	9.14	21.40	-	65.84	42.63				1.58
Итого	744.00		-	-	-						-	928.31	283.37	644.94	946.81	283.46	663.35	0.00						49.02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2024 00:00:00	145251.28	144784.54	22697.10	6710.89	23167.01	6739.68	3467.99	1223.88	18925.00
	22.01.2024 02:00:00	145276.26	144809.52	22698.75	6711.78	23168.69	6740.57	3468.60	1228.04	18927.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.01 °С = -0.01 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **49.01** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **663.35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2024г.