

Установленные приборы	Часовые и сумм. датчики в фидалах	Эквивалент 78 СПО-ГВС январь-Н	Пределы учета по приборам до 15.07.2025
Вычислитель ВКТ 7 № 208354	расходомер ПРЭМ 40	Гли = 0.1	Температура КТОП м
Пайплет тр (М1)	расходомер ПРЭМ 40	Гли = 0.1	Температура ТСОП м
Обмотки тр (М2)	расходомер ПРЭМ 32	Гли = 0.067	Температура ТСОП н
тр. ширк. ГВС(М4)	расходомер	Гли =	Температура
тр. ширк. ГВС(М3)	расходомер	Гли =	Температура
тр. подпитки(У5)	расходомер	Гли =	Температура

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные	Общие теплотр-е
			М1	М2	М3	Т1	Т2	Т3	Т4	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
23.12.2023	24.00	-	195.51	185.71	9.80	81.55	57.50	24.05	7.00	5.00	91.58	92.19	94.31	94.31	94.31	81.44	-	5.27						
24.12.2023	24.00	-	195.46	184.60	10.86	82.12	57.77	24.35	7.00	5.00	92.19	94.97	94.97	94.97	94.97	82.02	-	5.40						
25.12.2023	24.00	-	193.08	183.18	9.90	81.92	57.29	24.63	7.00	5.00	90.56	90.56	93.27	93.27	93.27	81.81	-	5.33						
26.12.2023	24.00	-	192.01	182.23	9.78	82.07	57.12	24.95	7.00	5.00	89.98	92.69	92.69	92.69	92.69	81.96	-	5.36						
27.12.2023	24.00	-	191.98	181.86	10.12	82.51	57.19	25.32	7.00	5.00	90.14	92.92	92.92	92.92	92.92	82.41	-	5.45						
28.12.2023	24.00	-	191.18	182.67	8.51	83.95	58.00	25.95	7.00	5.00	89.00	91.82	91.82	91.82	91.82	83.85	-	5.47						
29.12.2023	24.00	-	193.49	183.36	10.13	84.88	58.74	26.14	7.00	5.00	90.96	93.85	93.85	93.85	93.85	84.78	-	5.67						
30.12.2023	24.00	-	193.86	184.01	9.85	89.56	61.04	28.52	7.00	5.00	91.03	94.22	94.22	94.22	94.22	89.48	-	5.14						
31.12.2023	24.00	-	192.19	180.12	12.07	91.78	61.68	30.10	7.00	5.00	91.52	94.89	94.89	94.89	94.89	91.66	-	6.42						
01.01.2024	24.00	-	186.11	178.98	7.13	93.97	61.97	32.00	7.00	5.00	86.12	89.44	89.44	89.44	89.44	93.86	-	6.42						
02.01.2024	24.00	-	184.19	176.18	8.01	94.26	61.14	33.12	7.00	5.00	85.81	89.13	89.13	89.13	89.13	94.14	-	6.61						
03.01.2024	24.00	-	182.36	173.65	8.71	94.16	60.19	33.97	7.00	5.00	85.37	88.66	88.66	88.66	88.66	94.03	-	6.74						
04.01.2024	24.00	-	179.71	170.37	9.34	90.71	57.29	33.42	7.00	5.00	84.68	87.75	87.75	87.75	87.75	90.68	-	6.56						
05.01.2024	24.00	-	176.24	168.26	7.98	95.20	59.27	35.93	7.00	5.00	85.74	87.07	87.07	87.07	87.07	95.07	-	6.82						
06.01.2024	24.00	-	177.86	169.33	8.53	94.26	59.74	34.52	7.00	5.00	83.61	86.82	86.82	86.82	86.82	95.74	-	6.67						
07.01.2024	24.00	-	178.73	169.13	9.60	91.81	58.66	33.15	7.00	5.00	84.48	87.61	87.61	87.61	87.61	94.10	-	6.51						
08.01.2024	24.00	-	190.95	179.89	11.06	93.45	61.47	31.98	7.00	5.00	90.70	90.70	90.70	90.70	90.70	93.33	-	6.80						
09.01.2024	24.00	-	195.86	187.00	8.86	95.11	64.14	30.97	7.00	5.00	91.64	95.25	95.25	95.25	95.25	94.99	-	6.52						
10.01.2024	24.00	-	195.48	186.12	9.36	91.88	62.66	29.22	7.00	5.00	90.59	91.72	91.72	91.72	91.72	91.76	-	6.34						
11.01.2024	24.00	-	193.83	185.12	8.71	92.51	62.74	29.77	7.00	5.00	90.59	93.97	93.97	93.97	93.97	92.41	-	6.36						
12.01.2024	24.00	-	185.56	178.43	7.13	93.55	61.73	31.82	7.00	5.00	86.27	89.56	89.56	89.56	89.56	93.43	-	6.34						
13.01.2024	24.00	-	183.68	173.96	9.72	93.39	60.61	32.78	7.00	5.00	87.05	90.36	90.36	90.36	90.36	93.27	-	6.63						
14.01.2024	24.00	-	185.11	175.35	9.76	93.95	61.24	32.71	7.00	5.00	87.37	90.74	90.74	90.74	90.74	93.83	-	6.67						
15.01.2024	24.00	-	188.09	178.79	9.40	93.73	62.00	31.73	7.00	5.00	88.50	91.88	91.88	91.88	91.88	93.61	-	6.56						
16.01.2024	24.00	-	187.17	178.92	8.25	93.72	62.29	31.43	7.00	5.00	87.52	90.86	90.86	90.86	90.86	93.61	-	6.42						
17.01.2024	24.00	-	185.39	177.42	7.97	94.51	61.78	32.73	7.00	5.00	86.93	90.32	90.32	90.32	90.32	94.40	-	6.58						
18.01.2024	24.00	-	188.44	180.01	8.43	93.52	61.80	31.72	7.00	5.00	88.21	91.59	91.59	91.59	91.59	93.42	-	6.52						
19.01.2024	24.00	-	192.37	184.26	8.11	93.41	63.02	30.39	7.00	5.00	86.08	93.21	93.21	93.21	93.21	92.94	-	6.38						
20.01.2024	24.00	-	183.93	177.80	7.78	93.07	61.27	31.80	7.00	5.00	86.08	93.21	93.21	93.21	93.21	92.94	-	6.34						
21.01.2024	24.00	-	187.45	177.80	9.65	93.65	61.36	32.29	7.00	5.00	88.76	92.16	92.16	92.16	92.16	93.57	-	6.67						
22.01.2024	24.00	-	195.52	186.96	8.56	91.39	62.03	29.36	7.00	5.00	91.47	94.81	94.81	94.81	94.81	91.30	-	6.29						
Среднее	24.00	-	188.48	179.35	9.13	90.82	60.48	30.35	7.00	5.00	88.46	91.66	91.66	91.66	91.66	90.71	-	6.27						
Итого	744.00	-	5942.79	5559.82	282.97						2742.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2841.38	-	194.46						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(Г3)	У4(Г3)	Q СПО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Траб. ч

Количество тепловой энергии Q_{обл}, рассчитанное по среднему объему потребленного теплоносителя U_{теп.ил.}, рассчитанный по среднему периоду расчета по договору.

Период превышения T₂.

Корректировка на температуру колодезной воды.

Корректировка на прибор учета (с учетом корректировки):

Объем потребленного теплоносителя U_{теп.ил.}

0.01 °C = 0.03 Ккал/куб.м

194.43 Ккал/куб.м

288.74 Ккал/куб.м



ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЕТЬ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЕЛ ПРИБОР
 СОКОЛОВ Д.А.
 26 01 00011