Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района — Договор: 9002 038 1 — Телефон: — Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС — Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 — Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: — Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский пр. — Схема подключения: Двухтрубная — график:

Установленные приборы — Часовые и суточные архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_январь_**

Вычислитель: ВКТ-7 № 7057/5; — Режим (схема): — Приборы УУТЭ поверены до: 01.06.2099 — Тхв, гр.С = 0.01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00	-	119.30	109.79	9.51	80.50	50.12	30.38	7.00	5.00		9.22	0.00	9.22	9.47	0.00	9.47	-	80.05	53.82				4.11
24.12.2023	24.00	-	118.81	109.07	9.74	81.14	50.32	30.82	7.00	5.00		9.42	0.00	9.42	9.70	0.00	9.70	-	80.74	54.13				4.16
25.12.2023	24.00	-	117.76	108.53	9.23	80.85	49.99	30.86	7.00	5.00		8.96	0.00	8.96	9.20	0.00	9.20	-	80.44	53.77				4.10
26.12.2023	24.00	-	116.57	107.78	8.79	81.05	49.92	31.13	7.00	5.00		8.40	0.00	8.40	8.67	0.00	8.67	-	80.46	53.77				4.07
27.12.2023	24.00	-	115.99	107.63	8.36	81.31	49.91	31.40	7.00	5.00		8.04	0.00	8.04	8.28	0.00	8.28	-	80.92	53.76				4.06
28.12.2023	24.00	-	118.13	108.02	10.11	82.68	50.35	32.33	7.00	5.00		9.78	0.00	9.78	10.06	0.00	10.06	-	82.30	54.34				4.33
29.12.2023	24.00	-	118.72	108.61	10.11	83.49	50.98	32.51	7.00	5.00		9.67	0.00	9.67	9.98	0.00	9.98	-	83.06	54.92				4.38
30.12.2023	24.00	-	118.06	108.68	9.38	87.94	52.76	35.18	7.00	5.00		9.03	0.00	9.03	9.34	0.00	9.34	-	87.89	56.97				4.65
31.12.2023	24.00	-	118.01	105.90	12.11	90.03	52.76	37.27	7.00	5.00		11.66	0.00	11.66	12.07	0.00	12.07	-	89.64	57.27				5.05
01.01.2024	24.00	-	113.00	105.96	7.04	92.41	53.17	39.24	7.00	5.00		6.56	0.00	6.56	6.78	0.00	6.78	-	91.72	57.96				4.82
02.01.2024	24.00	-	113.61	104.05	9.56	92.59	52.04	40.55	7.00	5.00		9.09	0.00	9.09	9.41	0.00	9.41	-	91.97	56.91				5.11
03.01.2024	24.00	-	111.69	102.54	9.15	92.65	50.95	41.70	7.00	5.00		8.75	0.00	8.75	9.08	0.00	9.08	-	91.81	55.91				5.14
04.01.2024	24.00	-	110.83	100.15	10.68	88.98	48.05	40.93	7.00	5.00		10.22	0.00	10.22	10.57	0.00	10.57	-	89.75	52.96				5.06
05.01.2024	24.00	-	108.76	98.72	10.04	93.66	49.49	44.17	7.00	5.00		9.54	0.00	9.54	9.90	0.00	9.90	-	92.97	54.73				5.31
06.01.2024	24.00	-	110.35	99.06	11.29	93.12	49.95	43.17	7.00	5.00		10.75	0.00	10.75	11.13	0.00	11.13	-	91.84	55.05				5.34
07.01.2024	24.00	-	109.13	98.85	10.28	90.50	49.00	41.50	7.00	5.00		9.67	0.00	9.67	10.04	0.00	10.04	-	89.85	53.98				5.04
08.01.2024	24.00	-	114.42	104.97	9.45	92.18	51.57	40.61	7.00	5.00		8.85	0.00	8.85	9.18	0.00	9.18	-	91.44	56.52				5.14
09.01.2024	24.00	-	118.99	109.37	9.62	93.90	54.26	39.64	7.00	5.00		9.06	0.00	9.06	9.41	0.00	9.41	-	93.27	59.06				5.25
10.01.2024	24.00	-	118.00	108.97	9.03	90.79	53.65	37.14	7.00	5.00		8.39	0.00	8.39	8.70	0.00	8.70	-	90.07	58.12				4.88
11.01.2024	24.00	-	116.76	107.77	8.99	91.25	53.79	37.46	7.00	5.00		8.46	0.00	8.46	8.74	0.00	8.74	-	90.56	58.19				4.87
12.01.2024	24.00	-	112.06	103.35	8.71	92.29	52.83	39.46	7.00	5.00		8.15	0.00	8.15	8.43	0.00	8.43	-	91.55	57.59				4.89
13.01.2024	24.00	-	110.14	100.31	9.83	92.18	51.76	40.42	7.00	5.00		9.36	0.00	9.36	9.69	0.00	9.69	-	91.40	56.58				4.97
14.01.2024	24.00	-	111.38	101.42	9.96	92.68	51.99	40.69	7.00	5.00		9.42	0.00	9.42	9.76	0.00	9.76	-	92.03	56.84				5.06
15.01.2024	24.00	-	112.53	103.28	9.25	92.54	52.67	39.87	7.00	5.00		8.62	0.00	8.62	8.93	0.00	8.93	-	91.64	57.44				4.98
16.01.2024	24.00	-	112.77	103.52	9.25	92.45	52.84	39.61	7.00	5.00		8.56	0.00	8.56	8.87	0.00	8.87	-	91.72	57.56				4.96
17.01.2024	24.00	-	111.02	102.08	8.94	93.28	52.36	40.92	7.00	5.00		8.25	0.00	8.25	8.55	0.00	8.55	-	92.51	57.26				5.02
18.01.2024	24.00	-	113.76	103.89	9.87	92.12	52.39	39.73	7.00	5.00		9.22	0.00	9.22	9.57	0.00	9.57	-	91.46	57.11				5.05
19.01.2024	24.00	-	115.62	106.48	9.14	92.08	53.39	38.69	7.00	5.00		8.44	0.00	8.44	8.73	0.00	8.73	-	91.26	58.05				4.97
20.01.2024	24.00	-	110.04	101.31	8.73	91.72	51.78	39.94	7.00	5.00		8.14	0.00	8.14	8.41	0.00	8.41	-	90.77	56.55				4.86
21.01.2024	24.00	-	112.50	102.07	10.43	92.30	51.80	40.50	7.00	5.00		9.86	0.00	9.86	10.21	0.00	10.21	-	91.93	56.64				5.11
22.01.2024	24.00	-	117.10	107.63	9.47	90.39	52.87	37.52	7.00	5.00		8.90	0.00	8.90	9.18	0.00	9.18	-	89.64	57.34				4.90
Среднее	24.00	-	114.38	104.83	9.55	89.52	51.60	37.91	7.00	5.00		9.05	-	9.05	9.36	-	9.36	-	88.92	56.16				4.83
Итого	744.00		3545.81	3249.76	296.05							280.44	0.00	280.44	290.04	0.00	290.04	0.00						149.61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2024 00:00:00	83023.38	75155.32	7476.29	0.43	7667.02	0.43	2430.51	413.42	20891.00
	22.01.2024 02:00:00	83032.73	75164.35	7476.55	0.43	7667.28	0.43	2430.89	413.42	20893.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 0.01 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **149.61** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **290.04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2024г.