

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37913.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 129501**
 Код УУТЭ:
 график: **95/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 24.08.2024 | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ940 № 2067 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | РС32-30 | 0,2 | 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | РС32-30 | 0,2 | 30 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТПТР-05 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | СДВ-И-1,60 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | СДВ-И-1,60 |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,149 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 143,04 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 0 |
| | | | | Gгвс. = 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------|----|----|----|----|------------|---------|----|----|-----------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 178,98 | 179,92 | -0,94 | 55,97 | 48,99 | 6,98 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 178,65 | 179,71 | -1,06 | 56,72 | 49,56 | 7,16 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 178,39 | 179,47 | -1,08 | 57,33 | 49,92 | 7,41 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 178,60 | 179,81 | -1,21 | 57,91 | 50,30 | 7,61 | 4,30 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 178,90 | 180,40 | -1,50 | 57,77 | 50,11 | 7,66 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 179,86 | 181,35 | -1,49 | 58,31 | 50,35 | 7,96 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 180,77 | 182,33 | -1,56 | 60,90 | 52,24 | 8,66 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 180,30 | 181,84 | -1,54 | 63,23 | 54,09 | 9,14 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 180,43 | 181,99 | -1,56 | 64,59 | 54,95 | 9,64 | 4,10 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 180,74 | 182,26 | -1,52 | 67,33 | 56,76 | 10,57 | 4,20 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 180,57 | 182,08 | -1,51 | 70,24 | 58,64 | 11,60 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 181,07 | 182,54 | -1,47 | 72,33 | 59,92 | 12,41 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 181,50 | 182,93 | -1,43 | 74,82 | 61,53 | 13,29 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 181,47 | 182,91 | -1,44 | 74,69 | 61,34 | 13,35 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 181,54 | 182,96 | -1,42 | 74,80 | 61,58 | 13,22 | 4,00 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 181,52 | 182,89 | -1,37 | 74,96 | 61,79 | 13,17 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 181,45 | 182,79 | -1,34 | 75,13 | 62,23 | 12,90 | 4,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 181,52 | 182,84 | -1,32 | 74,60 | 62,30 | 12,30 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 181,81 | 183,08 | -1,27 | 74,30 | 62,41 | 11,89 | 4,10 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 181,76 | 183,06 | -1,30 | 74,75 | 62,83 | 11,92 | 4,10 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 182,32 | 183,65 | -1,33 | 74,73 | 62,70 | 12,03 | 4,10 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 181,29 | 182,64 | -1,35 | 74,76 | 62,47 | 12,29 | 4,10 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 180,55 | 181,89 | -1,34 | 74,57 | 62,33 | 12,24 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 180,50 | 181,89 | -1,39 | 74,35 | 62,27 | 12,08 | 4,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 180,35 | 181,70 | -1,35 | 74,72 | 62,57 | 12,15 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 180,04 | 181,64 | -1,60 | 75,82 | 63,10 | 12,72 | 4,20 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 18.01.2024 | 19,00 | * | 176,31 | 181,73 | -5,42 | 75,29 | 62,78 | 12,51 | 4,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 19.01.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.01.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.01.2024 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23,81 | | 181,82 | 183,35 | -1,53 | 69,07 | 58,15 | 10,92 | 4,15 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| Итого | 643,00 | | 4871,19 | 4912,30 | -41,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,91 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2023 | 124636 | 131782,00 | | | | | | 456,86 | 13985,00 |
| 23.01.2024 | 130245 | 137603,00 | | | | | | 505,18 | 14652,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **101 час 7,95 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **101 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,14 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **58,86 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

101 час 7,95 Гкал
 101 час 0 куб.м
 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b98173f-8092-4c71-b343-5bbc5259d115

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:29 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A