Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация
Источник: 24 невская котельная

Договор:
Строит. Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Уч. учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ 943 № 14860

Часовые и суточные архивы в файлах: Елизарова 21 СЦО+ГВС январь.H

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до: 01.08.2025

Tхв, гр.С: 1.9

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1.40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1.40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1.32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв) лето: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00		148.35	129.94	18.41	80.31	47.40	32.92	6.10	4.00		15.62	0.00	0.00	16.07	0.00	16.07	-	80.05	0.00				5.76
24.12.2023	24.00		147.46	129.83	17.63	79.78	47.08	32.70	6.10	4.00		14.83	0.00	0.00	15.25	0.00	15.25	-	79.39	0.00				5.66
25.12.2023	24.00		146.25	129.50	16.75	80.93	47.27	33.66	6.10	4.00		13.93	0.00	0.00	14.34	0.00	14.34	-	80.85	0.00				5.72
26.12.2023	24.00		144.97	129.77	15.20	82.73	47.92	34.82	6.10	4.00		12.24	0.00	0.00	12.61	0.00	12.61	-	82.26	0.00				5.78
27.12.2023	24.00	2.	146.91	129.16	17.76	82.61	47.72	34.89	6.10	4.00		14.90	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35	-	82.19	0.00				5.98
28.12.2023	24.00		148.64	130.31	18.33	83.51	47.89	35.62	6.10	4.00		15.37	0.00	0.00	15.85	0.00	15.85	-	83.45	0.00				6.18
29.12.2023	24.00		149.60	132.02	17.58	84.36	48.55	35.81	6.10	4.00		14.58	0.00	0.00	15.04	0.00	15.04	-	84.16	0.00				6.22
30.12.2023	24.00		151.78	133.44	18.34	90.15	50.85	39.30	6.10	4.00		15.05	0.00	0.00	15.59	0.00	15.59	-	90.27	0.00				6.91
31.12.2023	24.00		152.89	131.47	21.43	92.36	51.21	41.15	6.10	4.00		18.04	0.00	0.00	18.71	0.00	18.71	-	92.13	0.00				7.40
01.01.2024	24.00		144.90	131.93	12.97	94.35	51.45	42.90	6.10	4.00		9.28	0.00	0.00	9.64	0.00	9.64	-	93.59	0.00				6.90
02.01.2024	24.00		144.90	129.63	15.27	94.46	50.26	44.19	6.10	4.00		11.51	0.00	0.00	11.95	0.00	11.95	-	93.90	0.00				7.19
03.01.2024	24.00		143.26	128.52	14.74	95.37	49.45	45.92	6.10	4.00		11.16	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	-	94.85	0.00				7.32
04.01.2024	24.00		144.41	126.71	17.70	95.52	48.65	46.87	6.10	4.00		14.33	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	-	94.72	0.00				7.64
05.01.2024	24.00		143.41	126.32	17.09	95.29	48.07	47.22	6.10	4.00		13.88	0.00	0.00	14.42	0.00	14.42	-	94.69	0.00				7.61
06.01.2024	24.00		143.55	126.57	16.98	95.56	48.41	47.16	6.10	4.00		13.78	0.00	0.00	14.33	0.00	14.33	-	95.18	0.00				7.61
07.01.2024	24.00		144.06	127.16	16.90	95.65	48.82	46.83	6.10	4.00		13.56	0.00	0.00	14.09	0.00	14.09	-	95.09	0.00				7.59
08.01.2024	24.00		148.34	129.02	19.32	96.05	49.98	46.07	6.10	4.00		15.96	0.00	0.00	16.59	0.00	16.59	-	95.49	0.00				7.82
09.01.2024	24.00		149.14	131.60	17.54	96.00	51.67	44.34	6.10	4.00		13.88	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	-	95.48	0.00				7.53
10.01.2024	24.00		148.96	132.49	16.47	95.84	52.59	43.26	6.10	4.00		12.66	0.00	0.00	13.17	0.00	13.17	-	95.38	0.00				7.33
11.01.2024	24.00		147.81	131.82	15.98	95.78	52.66	43.11	6.10	4.00		12.22	0.00	0.00	12.70	0.00	12.70	-	95.19	0.00				7.23
12.01.2024	24.00		146.60	129.54	17.07	95.90	51.92	43.98	6.10	4.00		13.37	0.00	0.00	13.90	0.00	13.90	-	95.38	0.00				7.35
13.01.2024	24.00		144.71	128.97	15.75	95.49	51.30	44.18	6.10	4.00		12.17	0.00	0.00	12.65	0.00	12.65	-	94.65	0.00				7.22
14.01.2024	24.00		147.12	127.81	19.32	94.84	50.50	44.34	6.10	4.00		15.93	0.00	0.00	16.55	0.00	16.55	-	94.47	0.00				7.51
15.01.2024	24.00		147.45	129.26	18.19	95.52	51.22	44.30	6.10	4.00		14.65	0.00	0.00	15.23	0.00	15.23	-	95.03	0.00				7.48
16.01.2024	24.00		146.39	129.70	16.68	95.47	51.59	43.88	6.10	4.00		13.04	0.00	0.00	13.55	0.00	13.55	-	94.75	0.00				7.30
17.01.2024	24.00		145.33	128.28	17.04	95.61	50.80	44.81	6.10	4.00		13.37	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	-	95.01	0.00				7.39
18.01.2024	24.00		146.19	129.46	16.73	95.56	50.99	44.58	6.10	4.00		13.13	0.00	0.00	13.65	0.00	13.65	-	95.07	0.00				7.38
19.01.2024	24.00		147.91	131.48	16.43	95.97	52.19	43.78	6.10	4.00		12.78	0.00	0.00	13.28	0.00	13.28	-	95.40	0.00				7.35
20.01.2024	24.00		146.70	127.41	19.29	94.13	50.59	43.54	6.10	4.00		15.71	0.00	0.00	16.32	0.00	16.32	-	93.88	0.00				7.38
21.01.2024	24.00		146.85	128.33	18.52	95.65	50.84	44.81	6.10	4.00		14.97	0.00	0.00	15.56	0.00	15.56	-	95.16	0.00				7.54
22.01.2024	24.00		149.53	131.50	18.02	94.74	51.68	43.06	6.10	4.00		14.52	0.00	0.00	15.08	0.00	15.08	-	93.92	0.00				7.39
Среднее	24.00	-	146.91	129.64	17.27	92.11	50.05	42.06	6.10	4.00		13.88	-	-	14.40	-	14.40	-	91.65	-				7.05
Итого	744.00		4554.36	4018.93	535.43							430.40	0.00	0.00	446.27	0.00	446.27	0.00						218.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2024 01:00:00	82874.30	71296.99	10467.51	0.00	10747.57	0.00	3263.91	799.09	19239.18
	22.01.2024 03:00:00	82886.00	71308.11	10467.79	0.00	10747.85	0.00	3264.45	799.11	19241.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.9 °C = -0.82 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **217.85** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **446.27** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2024г.