

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 10, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 10, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33099.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 109011**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: А32-00; |
| Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140166 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подводящий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС |
| Подводящий ГВС (M3) | | | | Преобр.давления: |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | СДВ |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | СДВ |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,1326 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 39,78 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--------------|--|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 71,02 | 69,63 | 1,39 | 77,80 | 46,02 | 31,78 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,32 | |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 70,78 | 69,39 | 1,39 | 78,37 | 46,29 | 32,08 | 6,20 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,34 | |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 70,30 | 68,86 | 1,44 | 78,01 | 46,04 | 31,97 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,31 | |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 70,09 | 68,75 | 1,34 | 78,22 | 46,07 | 32,15 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,32 | |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 70,01 | 68,68 | 1,33 | 78,60 | 46,09 | 32,51 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,34 | |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 70,44 | 69,08 | 1,36 | 79,95 | 46,57 | 33,38 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,42 | |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 70,79 | 69,42 | 1,37 | 80,84 | 47,05 | 33,79 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 70,76 | 69,39 | 1,37 | 85,11 | 48,65 | 36,46 | 6,20 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 | |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 69,23 | 67,91 | 1,32 | 87,06 | 48,72 | 38,34 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,72 | |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 68,51 | 67,20 | 1,31 | 89,22 | 48,82 | 40,40 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,83 | |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 67,46 | 66,14 | 1,32 | 89,20 | 47,59 | 41,61 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 | |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 66,40 | 65,10 | 1,30 | 89,08 | 46,35 | 42,73 | 6,10 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,90 | |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 65,02 | 63,75 | 1,27 | 85,26 | 43,50 | 41,76 | 6,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,77 | |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 64,22 | 62,91 | 1,31 | 89,54 | 44,21 | 45,33 | 6,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 | |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 64,80 | 63,45 | 1,35 | 89,24 | 44,30 | 44,94 | 6,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,97 | |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 65,91 | 64,55 | 1,36 | 86,41 | 43,45 | 42,96 | 6,00 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 | |
| 08.01.2024 | 23,95 * | | 70,03 | 68,57 | 1,46 | 88,77 | 46,05 | 42,72 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 3,06 | |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 71,72 | 70,21 | 1,51 | 90,40 | 48,10 | 42,30 | 6,30 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 3,11 | |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 71,33 | 69,88 | 1,45 | 87,49 | 47,62 | 39,87 | 6,30 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,92 | |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 70,88 | 69,44 | 1,44 | 87,83 | 48,16 | 39,67 | 6,30 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 | |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 67,89 | 66,50 | 1,39 | 88,27 | 47,76 | 40,51 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,82 | |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 65,80 | 64,50 | 1,30 | 87,60 | 46,00 | 41,60 | 6,10 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 | |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 66,65 | 65,33 | 1,32 | 88,00 | 46,18 | 41,82 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 | |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 67,88 | 66,55 | 1,33 | 88,09 | 46,83 | 41,26 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 | |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 67,87 | 66,54 | 1,33 | 88,13 | 47,01 | 41,12 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 | |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 67,00 | 65,63 | 1,37 | 88,77 | 46,68 | 42,09 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 | |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 68,31 | 66,99 | 1,32 | 87,86 | 46,78 | 41,08 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 | |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 69,92 | 68,58 | 1,34 | 88,37 | 48,09 | 40,28 | 6,20 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 | |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 66,40 | 65,15 | 1,25 | 87,52 | 46,17 | 41,35 | 6,10 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,81 | |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 67,09 | 65,84 | 1,25 | 87,83 | 46,05 | 41,78 | 6,20 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 | |
| 22.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24,00 | | 68,49 | 67,14 | 1,35 | 85,89 | 46,57 | 39,32 | 6,19 | 4,31 | | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| Итого | 719,95 | | 2054,51 | 2013,92 | 40,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,56 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.01.2024 | | | | | | | | 2649,28 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24,05** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24,05** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **85,31** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24,05 час
2,75 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b98173f-8092-4c71-b343-5bbc5259d115

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:29 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A (MSK)