

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 14, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33105.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109030**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208412	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4134	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 124,02	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2023	24,00		138,88	138,88	0,00	79,55	44,13	35,42																	4,92	
24.12.2023	24,00		138,31	138,31	0,00	80,17	44,54	35,63																	4,93	
25.12.2023	24,00		137,51	137,51	0,00	79,89	44,31	35,58																	4,89	
26.12.2023	24,00		137,05	137,05	0,00	80,10	44,24	35,86																	4,92	
27.12.2023	24,00		136,87	136,87	0,00	80,38	44,08	36,30																	4,97	
28.12.2023	24,00		137,58	137,58	0,00	81,80	44,49	37,31																	5,14	
29.12.2023	24,00		138,30	138,30	0,00	82,67	44,94	37,73																	5,23	
30.12.2023	24,00		138,28	138,28	0,00	87,10	46,49	40,61																	5,62	
31.12.2023	24,00		135,34	135,34	0,00	89,20	46,51	42,69																	5,78	
01.01.2024	24,00		134,00	134,00	0,00	91,45	46,35	45,10																	6,05	
02.01.2024	24,00		131,99	131,99	0,00	91,59	44,87	46,72																	6,18	
03.01.2024	24,00		129,96	129,96	0,00	91,54	43,39	48,15																	6,27	
04.01.2024	24,00		127,50	127,50	0,00	87,79	40,71	47,08																	6,00	
05.01.2024	24,00		125,83	125,83	0,00	92,26	41,40	50,86																	6,40	
06.01.2024	24,00		126,85	126,85	0,00	91,74	41,68	50,06																	6,36	
07.01.2024	24,00		128,93	128,93	0,00	89,19	41,13	48,06																	6,20	
08.01.2024	24,00		136,91	136,91	0,00	90,85	43,59	47,26																	6,48	
09.01.2024	24,00		140,26	140,26	0,00	92,68	45,79	46,89																	6,59	
10.01.2024	24,00		139,53	139,53	0,00	89,64	45,39	44,25																	6,18	
11.01.2024	24,00		138,65	138,65	0,00	90,12	45,76	44,36																	6,16	
12.01.2024	24,00		133,05	133,05	0,00	91,06	44,84	46,22																	6,16	
13.01.2024	24,00		129,13	129,13	0,00	90,88	43,79	47,09																	6,08	
14.01.2024	24,00		130,77	130,77	0,00	91,38	44,07	47,31																	6,19	
15.01.2024	24,00		133,20	133,20	0,00	91,30	44,76	46,54																	6,21	
16.01.2024	24,00		133,11	133,11	0,00	91,24	44,92	46,32																	6,17	
17.01.2024	24,00		131,43	131,43	0,00	92,03	44,42	47,61																	6,27	
18.01.2024	24,00		134,17	134,17	0,00	90,98	44,70	46,28																	6,22	
19.01.2024	24,00		137,11	137,11	0,00	91,09	45,84	45,25																	6,22	
20.01.2024	24,00		130,41	130,41	0,00	90,65	44,25	46,40																	6,06	
21.01.2024																										
22.01.2024																										
Среднее	24,00		134,17	134,17	0,00	88,29	44,32	43,96																	5,89	
Итого	696,00		3890,91	3890,91	0,00																				170,85	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час 11,78 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **48 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **182,63 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 5b98173f-8092-4c71-b343-5bbc5259d115
 Представитель теплоснабжающей организации
 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A
 /_____/

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:29 (MSK)