

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 25, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 25, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33024.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106184**
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206896 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,391 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 118,785 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 105,66 | 105,66 | 0,00 | 80,28 | 47,71 | 32,57 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 115,86 | 115,86 | 0,00 | 80,42 | 49,10 | 31,32 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 123,76 | 123,76 | 0,00 | 81,47 | 50,63 | 30,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,82 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 126,01 | 126,01 | 0,00 | 83,40 | 51,68 | 31,72 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 126,98 | 126,98 | 0,00 | 83,47 | 52,02 | 31,45 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 137,39 | 137,39 | 0,00 | 83,83 | 53,52 | 30,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 121,65 | 121,65 | 0,00 | 87,79 | 53,62 | 34,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 116,53 | 116,53 | 0,00 | 93,20 | 55,62 | 37,58 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,39 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 144,04 | 144,04 | 0,00 | 94,54 | 59,89 | 34,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,01 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 147,77 | 147,77 | 0,00 | 96,26 | 60,40 | 35,86 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,32 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 146,94 | 146,94 | 0,00 | 96,66 | 58,66 | 38,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,60 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 145,79 | 145,79 | 0,00 | 96,40 | 56,54 | 39,86 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,82 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 146,69 | 146,69 | 0,00 | 96,05 | 55,15 | 40,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,02 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 146,91 | 146,91 | 0,00 | 95,84 | 54,47 | 41,37 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,09 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 146,87 | 146,87 | 0,00 | 97,17 | 55,48 | 41,69 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,14 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 97,81 | 56,35 | 41,46 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,11 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 135,15 | 135,15 | 0,00 | 97,34 | 55,49 | 41,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,67 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 94,01 | 94,01 | 0,00 | 97,21 | 49,71 | 47,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,48 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 101,67 | 101,67 | 0,00 | 96,35 | 51,51 | 44,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,57 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 125,97 | 125,97 | 0,00 | 96,43 | 56,22 | 40,21 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 146,12 | 146,12 | 0,00 | 96,47 | 58,95 | 37,52 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,50 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 146,73 | 146,73 | 0,00 | 97,51 | 59,21 | 38,30 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,64 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 147,13 | 147,13 | 0,00 | 96,73 | 58,60 | 38,13 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,63 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 146,56 | 146,56 | 0,00 | 96,97 | 59,29 | 37,68 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,54 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 140,97 | 140,97 | 0,00 | 97,25 | 59,08 | 38,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,39 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 147,02 | 147,02 | 0,00 | 96,75 | 58,60 | 38,15 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,62 |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 142,65 | 142,65 | 0,00 | 97,52 | 58,64 | 38,88 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,56 |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 114,04 | 114,04 | 0,00 | 97,84 | 54,85 | 42,99 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,92 |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 148,08 | 148,08 | 0,00 | 97,55 | 60,02 | 37,53 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,58 |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 141,56 | 141,56 | 0,00 | 97,57 | 59,00 | 38,57 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,48 |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 100,21 | 100,21 | 0,00 | 96,04 | 51,80 | 44,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| Среднее | 24,00 | | 133,02 | 133,02 | 0,00 | 93,55 | 55,54 | 38,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,06 |
| Итого | 744,00 | | 4123,72 | 4123,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156,82 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,15 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **156,82** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 5b98173f-8092-4c71-b343-5bbc5259d115

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:29 (MSK)