

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6655.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **58494**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.07.2024	Режим (схема):	ОП: А3;
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 336	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал									
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.12.2023	24,00		297,68	297,68	0,00	55,86	45,16	10,70	4,20	3,90																3,18	
24.12.2023	24,00		297,71	297,71	0,00	55,84	45,12	10,72	4,20	3,90																	3,19
25.12.2023	23,98		298,11	298,11	0,00	56,64	45,52	11,12	4,20	3,90																	3,31
26.12.2023	24,00		298,19	298,19	0,00	57,96	46,38	11,58	4,10	3,90																	3,45
27.12.2023	24,00		299,19	299,19	0,00	57,99	46,32	11,67	4,10	3,90																	3,49
28.12.2023	24,00		298,40	298,40	0,00	59,05	46,83	12,22	4,10	3,90																	3,64
29.12.2023	24,00 *		300,29	300,27	0,02	43,23	36,46	6,77	4,10	3,80																	1,80
30.12.2023	24,00		312,93	312,93	0,00	40,40	32,75	7,65	4,10	3,80																	2,21
31.12.2023	24,00		302,48	302,48	0,00	64,97	50,35	14,62	4,10	3,80																	4,42
01.01.2024	24,00		298,93	298,93	0,00	65,31	50,26	15,05	4,10	3,90																	4,49
02.01.2024	24,00		300,46	300,46	0,00	64,14	49,07	15,07	4,10	3,90																	4,52
03.01.2024	24,00		302,65	302,65	0,00	62,40	47,52	14,88	4,10	3,90																	4,50
04.01.2024	24,00		303,22	303,23	-0,01	62,33	47,06	15,27	4,10	3,90																	4,63
05.01.2024	24,00		302,49	302,49	0,00	62,34	46,87	15,47	4,10	3,90																	4,68
06.01.2024	24,00		300,40	300,40	0,00	62,73	47,14	15,59	4,20	3,90																	4,68
07.01.2024	24,00		301,30	301,30	0,00	62,56	47,24	15,32	4,10	3,90																	4,61
08.01.2024	24,00		298,51	298,51	0,00	64,66	48,74	15,92	4,10	3,90																	4,75
09.01.2024	24,00		297,70	297,70	0,00	67,70	51,39	16,31	4,10	3,80																	4,85
10.01.2024	24,00		292,00	291,99	0,01	67,66	51,74	15,92	4,20	3,90																	4,65
11.01.2024	24,00		292,13	292,13	0,00	66,79	51,53	15,26	4,20	3,90																	4,45
12.01.2024	24,00		300,60	300,60	0,00	64,87	50,40	14,47	4,10	3,90																	4,35
13.01.2024	24,00		305,16	305,16	0,00	64,60	50,04	14,56	4,10	3,80																	4,44
14.01.2024	24,00		305,40	305,38	0,02	64,17	49,55	14,62	4,10	3,80																	4,46
15.01.2024	24,00		304,42	304,42	0,00	66,32	50,96	15,36	4,10	3,80																	4,67
16.01.2024	24,00		303,26	303,26	0,00	67,44	51,88	15,56	4,10	3,80																	4,72
17.01.2024	24,00		303,75	303,75	0,00	67,50	51,74	15,76	4,10	3,80																	4,79
18.01.2024	23,98		303,36	303,36	0,00	67,91	51,98	15,93	4,10	3,80																	4,83
19.01.2024	24,00		301,26	301,26	0,00	67,71	52,04	15,67	4,10	3,80																	4,72
20.01.2024	24,00		303,27	303,27	0,00	67,01	51,57	15,44	4,10	3,80																	4,68
21.01.2024	24,00		305,25	305,25	0,00	66,73	51,18	15,55	4,10	3,80																	4,74
22.01.2024	24,00		303,02	302,99	0,03	66,38	51,16	15,22	4,10	3,80																	4,61
Среднее	24,00		301,10	301,10	0,00	62,30	48,26	14,04	4,12	3,85																	4,21
Итого	743,96		9333,52	9333,45	0,07																						130,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.01.2024	97392,8	97152,60						1060,61	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,04** час **0** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,04** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: **0** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды **0,2** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **130,51** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:30 (MSK)