

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В**
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37467.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130728**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.02.2024	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 43959	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,158	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 47,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 16,4 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	107,30	90,68	16,62	79,86	47,03	32,83			17,00		17,00	17,47		17,47		78,81				4,31
24.12.2023	24,00	*	107,04	90,24	16,80	80,57	47,15	33,42			17,22		17,22	17,71		17,71		79,53				4,38
25.12.2023	24,00	*	106,76	89,99	16,77	80,26	46,74	33,52			17,15		17,15	17,64		17,64		79,51				4,37
26.12.2023	24,00	*	105,60	89,36	16,24	80,51	46,66	33,85			16,57		16,57	17,04		17,04		79,67				4,34
27.12.2023	24,00	*	105,38	89,23	16,15	80,77	46,72	34,05			16,44		16,44	16,91		16,91		79,93				4,35
28.12.2023	24,00	*	103,56	88,30	15,26	82,17	46,75	35,42			15,94		15,94	16,41		16,41		80,99				4,39
29.12.2023	24,00	*	108,50	90,72	17,78	83,10	47,64	35,46			18,08		18,08	18,64		18,64		82,54				4,70
30.12.2023	24,00	*	107,45	91,03	16,42	87,55	49,29	38,26			16,49		16,49	17,05		17,05		87,12				4,93
31.12.2023	24,00	*	110,63	87,72	22,91	89,68	49,12	40,56			23,60		23,60	24,42		24,42		88,33				5,62
01.01.2024	24,00	*	103,57	88,73	14,84	92,01	49,31	42,70			14,96		14,96	15,50		15,50		91,05				5,16
02.01.2024	24,00	*	102,20	87,17	15,03	92,16	47,99	44,17			15,16		15,16	15,71		15,71		91,02				5,25
03.01.2024	24,00	*	102,91	85,79	17,12	92,23	47,21	45,02			17,24		17,24	17,87		17,87		91,10				5,45
04.01.2024	24,00	*	100,96	83,85	17,11	88,57	44,43	44,14			17,32		17,32	17,92		17,92		88,41				5,22
05.01.2024	24,00	*	100,58	82,32	18,26	92,92	45,63	47,29			18,45		18,45	19,13		19,13		91,57				5,60
06.01.2024	24,00	*	100,45	82,91	17,54	92,39	46,33	46,06			17,61		17,61	18,25		18,25		90,19				5,45
07.01.2024	24,00	*	99,78	82,86	16,92	89,72	45,62	44,10			17,11		17,11	17,70		17,70		88,13				5,18
08.01.2024	24,00	*	105,81	88,04	17,77	91,45	48,03	43,42			17,92		17,92	18,56		18,56		90,22				5,46
09.01.2024	24,00	*	107,59	92,32	15,27	93,21	50,76	42,45			15,39		15,39	15,96		15,96		92,21				5,35
10.01.2024	24,00	*	107,10	91,57	15,53	90,13	50,33	39,80			15,72		15,72	16,27		16,27		89,12				5,05
11.01.2024	24,00	*	106,46	91,24	15,22	90,59	50,45	40,14			15,45		15,45	16,00		16,00		89,74				5,05
12.01.2024	24,00	*	103,44	87,60	15,84	91,53	48,99	42,54			16,09		16,09	16,67		16,67		90,50				5,19
13.01.2024	24,00	*	103,42	85,21	18,21	91,38	47,84	43,54			18,55		18,55	19,22		19,22		90,20				5,38
14.01.2024	24,00	*	105,51	86,35	19,16	91,85	48,08	43,77			19,43		19,43	20,13		20,13		90,51				5,55
15.01.2024	24,00	*	104,15	88,46	15,69	91,74	49,06	42,68			15,78		15,78	16,35		16,35		90,49				5,22
16.01.2024	24,00	*	104,53	88,66	15,87	91,56	49,25	42,31			16,04		16,04	16,62		16,62		90,66				5,21
17.01.2024	24,00	*	103,93	87,09	16,84	92,37	48,31	44,06			17,00		17,00	17,63		17,63		91,38				5,40
18.01.2024	24,00	*	105,50	88,59	16,91	91,31	48,90	42,41			17,08		17,08	17,70		17,70		90,38				5,31
19.01.2024	24,00	*	107,45	91,18	16,27	91,43	50,13	41,30			16,29		16,29	16,87		16,87		90,37				5,26
20.01.2024	24,00	*	103,43	86,46	16,97	90,90	48,57	42,33			17,19		17,19	17,80		17,80		89,66				5,21
21.01.2024	24,00	*	104,38	87,04	17,34	91,34	48,18	43,16			17,50		17,50	18,14		18,14		90,62				5,35
22.01.2024	24,00	*	109,29	91,94	17,35	89,56	49,66	39,90			17,52		17,52	18,13		18,13		88,65				5,23
Среднее	24,00		104,99	88,15	16,84	88,87	48,07	40,80			17,07		17,07	17,66		17,66		87,83				5,09
Итого	744,00		3254,66	2732,65	522,01						529,29		529,29	547,42		547,42						157,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,15** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **157,77** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **547,42** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

29.01.24 16:30 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР