

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32819.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 105288**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207177	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1 0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1 0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-D 0,2	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,379	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 113,7	Qвент.= 0	Qтех.= 0
			Qгвс.= 0,1628
			Qгвс.ср= 0,074
			Gгвс.= 29,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
23.12.2023	24,00		148,24	131,74	16,50	79,52	45,87	33,65			18,23		18,23	18,75		18,75		79,74				5,75
24.12.2023	24,00		146,53	131,81	14,72	79,89	46,23	33,66			16,35		16,35	16,85		16,85		80,37				5,62
25.12.2023	24,00		145,45	131,23	14,22	79,71	45,89	33,82			15,83		15,83	16,27		16,27		80,18				5,57
26.12.2023	24,00	*	144,80	130,31	14,49	79,65	45,71	33,94			15,84		15,84	16,28		16,28		80,13				5,58
27.12.2023	24,00		145,06	129,46	15,60	80,12	45,51	34,61			16,82		16,82	17,32		17,32		80,67				5,74
28.12.2023	24,00	*	145,12	131,05	14,07	81,33	46,00	35,33			15,28		15,28	15,74		15,74		81,95				5,78
29.12.2023	24,00		145,72	131,79	13,93	82,36	46,44	35,92			14,95		14,95	15,38		15,38		82,81				5,89
30.12.2023	24,00	*	146,35	131,19	15,16	86,55	47,82	38,73			16,16		16,16	16,70		16,70		87,55				6,40
31.12.2023	24,00	*	145,10	126,62	18,48	88,36	47,34	41,02			19,44		19,44	20,12		20,12		89,16				6,83
01.01.2024	24,00		141,33	128,84	12,49	90,64	47,74	42,90			13,36		13,36	13,87		13,87		91,58				6,67
02.01.2024	24,00		140,01	125,96	14,05	90,82	46,11	44,71			15,12		15,12	15,67		15,67		91,55				6,92
03.01.2024	24,00		138,11	123,80	14,31	90,81	44,68	46,13			15,41		15,41	15,97		15,97		91,44				7,02
04.01.2024	24,00	*	135,48	120,93	14,55	87,10	41,64	45,46			15,93		15,93	16,50		16,50		89,43				6,77
05.01.2024	24,00	*	133,68	119,26	14,42	91,65	42,83	48,82			15,59		15,59	16,20		16,20		92,45				7,15
06.01.2024	24,00		134,59	119,16	15,43	91,20	43,39	47,81			16,78		16,78	17,38		17,38		91,29				7,11
07.01.2024	24,00		134,50	118,80	15,70	88,69	42,71	45,98			16,96		16,96	17,56		17,56		89,22				6,86
08.01.2024	24,00		142,75	126,03	16,72	90,44	45,55	44,89			18,21		18,21	18,87		18,87		91,06				7,18
09.01.2024	24,00		146,46	132,76	13,70	92,19	48,72	43,47			15,05		15,05	15,62		15,62		92,85				7,04
10.01.2024	24,00	*	145,38	132,35	13,03	89,17	48,52	40,65			14,52		14,52	15,03		15,03		89,63				6,55
11.01.2024	24,00		144,21	130,71	13,50	89,74	48,63	41,11			15,06		15,06	15,61		15,61		90,17				6,59
12.01.2024	24,00		138,81	125,46	13,35	90,70	47,16	43,54			14,92		14,92	15,46		15,46		91,31				6,68
13.01.2024	24,00		135,38	121,70	13,68	90,09	45,70	44,39			15,12		15,12	15,65		15,65		90,89				6,64
14.01.2024	24,00		137,40	122,49	14,91	90,78	45,80	44,98			16,33		16,33	16,93		16,93		91,46				6,87
15.01.2024	24,00		138,88	125,92	12,96	90,81	46,77	44,04			14,44		14,44	14,95		14,95		91,29				6,73
16.01.2024	24,00	*	139,36	125,49	13,87	90,32	47,00	43,32			15,20		15,20	15,74		15,74		91,21				6,70
17.01.2024	24,00		137,45	124,16	13,29	91,46	46,38	45,08			14,67		14,67	15,19		15,19		92,20				6,82
18.01.2024	24,00		139,69	126,70	12,99	90,58	46,61	43,97			14,44		14,44	14,96		14,96		91,18				6,75
19.01.2024	24,00	*	142,77	129,27	13,50	90,42	47,98	42,44			14,88		14,88	15,44		15,44		90,77				6,72
20.01.2024	24,00		137,31	121,92	15,39	89,73	45,97	43,76			16,75		16,75	17,36		17,36		89,99				6,73
21.01.2024	24,00	*	138,28	123,51	14,77	90,30	45,88	44,42			16,13		16,13	16,73		16,73		91,38				6,83
22.01.2024	24,00	*	144,36	131,39	12,97	88,54	47,51	41,03			14,36		14,36	14,87		14,87		89,15				6,55
Среднее	24,00		141,24	126,83	14,41	87,86	46,13	41,73			15,75		15,75	16,29		16,29		88,52				6,55
Итого	744,00		4378,56	3931,81	446,75						488,13		488,13	504,97		504,97						203,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **202,91** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **504,97** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 29.01.24 16:30 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A