

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП1**
 Обслуживающая организация:

Договор: **35019.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 112515**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 27.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7-04 № 207249 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,559 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,312 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,1418 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 167,7 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 56,72 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------|---------|----|------|----|---------------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | | °С | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 123,35 | 112,02 | 11,33 | 78,64 | 49,08 | 29,56 | 6,80 | 4,90 | | | 126,79 | 113,26 | 13,53 | | | | | | 4,20 | |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 122,74 | 111,46 | 11,28 | 79,21 | 49,19 | 30,02 | 6,80 | 4,90 | | | 126,22 | 112,71 | 13,51 | | | | | | 4,24 | |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 120,74 | 111,35 | 9,39 | 78,89 | 48,84 | 30,05 | 6,80 | 4,90 | | | 124,12 | 112,59 | 11,53 | | | | | | 4,09 | |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 119,88 | 110,24 | 9,64 | 79,07 | 48,66 | 30,41 | 6,80 | 4,90 | | | 123,26 | 111,46 | 11,80 | | | | | | 4,12 | |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 119,73 | 109,73 | 10,00 | 79,36 | 48,55 | 30,81 | 6,80 | 4,90 | | | 123,14 | 110,94 | 12,20 | | | | | | 4,18 | |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 120,93 | 110,35 | 10,58 | 80,72 | 49,03 | 31,69 | 6,80 | 4,90 | | | 124,45 | 111,58 | 12,87 | | | | | | 4,36 | |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 121,00 | 111,01 | 9,99 | 81,62 | 49,62 | 32,00 | 6,80 | 4,90 | | | 124,61 | 112,29 | 12,32 | | | | | | 4,37 | |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 122,40 | 110,26 | 12,14 | 85,94 | 51,22 | 34,72 | 6,80 | 4,90 | | | 126,43 | 111,68 | 14,75 | | | | | | 4,88 | |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 120,39 | 107,75 | 12,64 | 87,95 | 51,21 | 36,74 | 6,80 | 4,90 | | | 124,49 | 109,10 | 15,39 | | | | | | 5,08 | |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 115,44 | 108,82 | 6,62 | 89,97 | 51,36 | 38,61 | 6,80 | 4,90 | | | 119,53 | 110,20 | 9,33 | | | | | | 4,80 | |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 114,44 | 106,95 | 7,49 | 90,15 | 50,07 | 40,08 | 6,80 | 4,90 | | | 118,53 | 108,18 | 10,35 | | | | | | 4,97 | |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 114,54 | 104,64 | 9,90 | 90,16 | 49,09 | 41,07 | 6,80 | 4,90 | | | 118,64 | 105,84 | 12,80 | | | | | | 5,20 | |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 114,49 | 101,74 | 12,75 | 86,60 | 46,36 | 40,24 | 6,80 | 4,90 | | | 118,29 | 102,73 | 15,56 | | | | | | 5,20 | |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 112,93 | 100,10 | 12,83 | 90,84 | 47,76 | 43,08 | 6,80 | 4,90 | | | 117,06 | 101,16 | 15,90 | | | | | | 5,48 | |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 112,82 | 101,17 | 11,65 | 90,32 | 48,53 | 41,79 | 6,80 | 4,90 | | | 116,87 | 102,29 | 14,58 | | | | | | 5,28 | |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 112,69 | 101,31 | 11,38 | 87,89 | 47,88 | 40,01 | 6,80 | 4,90 | | | 116,52 | 102,46 | 14,06 | | | | | | 5,06 | |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 119,82 | 107,52 | 12,30 | 89,68 | 50,45 | 39,23 | 6,80 | 4,90 | | | 124,05 | 108,82 | 15,23 | | | | | | 5,33 | |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 121,82 | 112,57 | 9,25 | 91,41 | 53,22 | 38,19 | 6,80 | 4,90 | | | 126,29 | 114,03 | 12,26 | | | | | | 5,15 | |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 122,34 | 111,05 | 11,29 | 88,50 | 52,51 | 35,99 | 6,80 | 4,90 | | | 126,57 | 112,50 | 14,07 | | | | | | 5,00 | |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 122,77 | 112,14 | 10,63 | 88,96 | 52,99 | 35,97 | 6,80 | 4,90 | | | 127,07 | 113,66 | 13,41 | | | | | | 4,99 | |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 117,54 | 108,11 | 9,43 | 89,78 | 51,83 | 37,95 | 6,80 | 4,90 | | | 121,71 | 109,52 | 12,19 | | | | | | 4,96 | |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 114,86 | 104,85 | 10,01 | 89,56 | 50,68 | 38,88 | 6,80 | 4,90 | | | 118,93 | 106,12 | 12,81 | | | | | | 4,98 | |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 117,38 | 105,35 | 12,03 | 90,08 | 50,88 | 39,20 | 6,80 | 4,90 | | | 121,59 | 106,64 | 14,95 | | | | | | 5,22 | |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 118,00 | 107,75 | 10,25 | 89,93 | 51,69 | 38,24 | 6,80 | 4,90 | | | 122,19 | 109,17 | 13,02 | | | | | | 5,05 | |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 117,88 | 107,82 | 10,06 | 89,86 | 51,82 | 38,04 | 6,80 | 4,90 | | | 122,06 | 109,18 | 12,88 | | | | | | 5,01 | |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 116,39 | 106,50 | 9,89 | 90,56 | 51,20 | 39,36 | 6,80 | 4,90 | | | 120,59 | 107,83 | 12,76 | | | | | | 5,10 | |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 118,84 | 108,20 | 10,64 | 89,65 | 51,45 | 38,20 | 6,80 | 4,90 | | | 123,04 | 109,63 | 13,41 | | | | | | 5,09 | |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 120,48 | 110,96 | 9,52 | 89,68 | 52,44 | 37,24 | 6,80 | 4,90 | | | 124,75 | 112,39 | 12,36 | | | | | | 5,00 | |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 116,30 | 105,29 | 11,01 | 89,15 | 50,86 | 38,29 | 6,80 | 4,90 | | | 120,38 | 106,56 | 13,82 | | | | | | 5,02 | |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 117,46 | 106,26 | 11,20 | 89,64 | 50,79 | 38,85 | 6,80 | 4,90 | | | 121,65 | 107,52 | 14,13 | | | | | | 5,14 | |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 122,59 | 112,10 | 10,49 | 87,97 | 52,00 | 35,97 | 6,80 | 4,90 | | | 126,79 | 113,54 | 13,25 | | | | | | 4,96 | |
| Среднее | 24,00 | | 118,48 | 107,92 | 10,57 | 87,15 | 50,36 | 36,79 | 6,80 | 4,90 | | | 122,47 | 109,21 | 13,26 | | | | | | 4,89 | |
| Итого | 744,00 | | 3672,98 | 3345,37 | 327,61 | | | | | | | | 3796,61 | 3385,58 | 411,03 | | | | | | 151,51 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,1** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **151,41** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **411,03** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:30 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A