Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В** Договор: **32785.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 16, лит. В** Строит.адрес: Код УУТЭ: **105379**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **28.07.2025** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 207187** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,1 45 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,1 45 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,067 30 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3512** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0089** Qгвс.= **0,3248**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0089** Qгвс.ср= **0,0869**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **106,694** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **3,56** Gгвс.= **34,76** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2023	24,00	*	307,89	288,98	18,91	80,86	64,99	15,87	6,80	4,90	11,93		11,93	12,26		12,26		79,89				6,13
24.12.2023	24,00	*	308,79	286,22	22,57	80,95	64,90	16,05	6,80	4,90	13,89		13,89	14,30		14,30		80,15				6,44
25.12.2023	24,00	*	308,63	286,00	22,63	82,01	65,49	16,52	6,80	4,90	12,34		12,34	12,72		12,72		81,30				6,60
26.12.2023	24,00	*	310,58	289,51	21,07	83,94	67,10	16,84	6,80	4,90	11,72		11,72	12,05		12,05		82,90				6,66
27.12.2023	24,00	*	308,10	288,20	19,90	84,01	66,92	17,09	6,80	4,90	11,41		11,41	11,75		11,75		83,00				6,61
28.12.2023	24,00	*	306,54	285,89	20,65	84,39	66,59	17,80	6,80	4,90	12,61		12,61	13,01		13,01		83,57				6,85
29.12.2023	24,00	*	311,10	291,99	19,11	88,58	70,12	18,46	6,80	4,90	11,20		11,20	11,57		11,57		88,14				7,10
30.12.2023	24,00		316,81	293,55	23,26	93,81	73,99	19,82	6,80	4,90	14,17		14,17	14,69		14,69		93,02				8,03
31.12.2023	24,00	*	306,23	284,40	21,83	95,03	73,73	21,30	6,80	4,90	13,75		13,75	14,27		14,27		94,19				8,17
01.01.2024	24,00	*	294,27	277,35	16,92	96,79	73,32	23,47	6,80	4,90	9,05		9,05	9,39		9,39		95,36				8,18
02.01.2024	24,00	*	290,13	272,16	17,97	97,24	71,62	25,62	6,80	4,90	10,14		10,14	10,53		10,53		95,53				8,75
03.01.2024	24,00	*	289,61	270,57	19,04	96,96	69,67	27,29	6,80	4,90	11,18		11,18	11,61		11,61		95,25				9,26
04.01.2024	24,00	*	291,16	271,92	19,24	96,63	68,17	28,46	6,80	4,90	11,46		11,46	11,91		11,91		94,95				9,63
05.01.2024	24,00	*	287,37	269,19	18,18	96,41	67,44	28,97	6,80	4,90	10,39		10,39	10,79		10,79		94,71				9,59
06.01.2024	24,00	*	287,30	268,37	18,93	97,78	68,70	29,08	6,80	4,90	11,32		11,32	11,77		11,77		96,36				9,69
07.01.2024	24,00	*	291,92	272,58	19,34	98,41	69,85	28,56	6,80	4,90	11,69		11,69	12,16		12,16		97,00				9,73
08.01.2024	24,00	*	309,89	289,37	20,52	98,02	72,24	25,78	6,80	4,90	12,55		12,55	13,04		13,04		96,90				9,51
09.01.2024	24,00	*	322,65	302,55	20,10	97,95	74,92	23,03	6,80	4,90	11,35		11,35	11,79		11,79		96,48				8,98
10.01.2024	24,00	*	317,63	297,81	19,82	97,11	75,25	21,86	6,80	4,90	11,53		11,53	11,96		11,96		95,78				8,47
11.01.2024	24,00	*	308,78	291,19	17,59	97,24	75,55	21,69	6,80	4,90	9,78		9,78	10,19		10,19		95,39				8,07
12.01.2024	24,00	*	300,10	281,87	18,23	97,04	74,01	23,03	6,80	4,90	10,96		10,96	11,38		11,38		95,71				8,29
13.01.2024	24,00	*	302,94	283,41	19,53	98,08	74,24	23,84	6,80	4,90	12,04		12,04	12,51		12,51		96,65				8,71
14.01.2024	24,00	*	304,50	283,42	21,08	97,31	73,54	23,77	6,80	4,90	13,48		13,48	13,98		13,98		96,05				8,82
15.01.2024	24,00	*	304,41	286,01	18,40	97,54	74,20	23,34	6,80	4,90	11,20		11,20	11,64		11,64		96,03				8,50
16.01.2024	24,00	*	303,94	286,11	17,83	97,82	74,61	23,21	6,80	4,90	10,74		10,74	11,17		11,17		96,19				8,42
17.01.2024	24,00		302,61	282,31	20,30	97,29	72,94	24,35	6,80	4,90	11,14		11,14	11,56		11,56		95,81				8,88
18.01.2024	24,00	*	304,35	284,14	20,21	98,11	74,03	24,08	6,80	4,90	11,28		11,28	11,75		11,75		96,59				8,86
19.01.2024	24,00	*	313,71	292,47	21,24	98,55	75,83	22,72	6,80	4,90	10,32		10,32	10,75		10,75		96,94				8,78
20.01.2024	24,00	*	303,43	283,60	19,83	98,12	74,49	23,63	6,80	4,90	11,46		11,46	11,91		11,91		96,61				8,69
21.01.2024	24,00	*	306,20	284,76	21,44	98,18	74,41	23,77	6,80	4,90	13,21		13,21	13,75		13,75		96,91				8,91
22.01.2024	24,00	*	318,11	296,68	21,43	96,76	75,16	21,60	6,80	4,90	10,88		10,88	11,31		11,31		94,95				8,52
Среднее	24,00		304,51	284,60	19,91	94,16	71,55	22,61	6,80	4,90	11,62		11,62	12,05		12,05		92,85				8,32
Итого	**744,00**		**9439,68**	**8822,58**	**617,10**						**360,17**		**360,17**	**373,47**		**373,47**						**257,83**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,15** °C **0,09** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **257,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **373,47** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9
Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **29.01.24** 16:30 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A
_____ /_____/