

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **8969.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28175**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>Взлет ТСРВ-026М № 131819</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	СДВ
Подающий ГВС (М3)			СДВ
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,15</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>45</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.12.2023	24,00		85,89	85,54	0,35	81,07	51,83	29,24	7,30	4,10														2,53
24.12.2023	24,00		85,16	84,82	0,34	81,67	52,12	29,55	7,20	4,20														2,54
25.12.2023	24,00		83,42	83,09	0,33	81,47	51,50	29,97	7,20	4,20														2,52
26.12.2023	24,00		82,81	82,47	0,34	81,66	51,37	30,29	7,20	4,30														2,53
27.12.2023	24,00		82,97	82,63	0,34	82,05	51,37	30,68	7,20	4,20														2,57
28.12.2023	24,00		83,18	82,84	0,34	83,46	51,85	31,61	7,20	4,20														2,65
29.12.2023	24,00		83,75	83,40	0,35	84,37	52,66	31,71	7,20	4,20														2,68
30.12.2023	24,00		84,53	84,20	0,33	89,00	55,02	33,98	7,20	4,10														2,90
31.12.2023	24,00		82,03	81,72	0,31	91,24	54,93	36,31	7,10	4,20														3,00
01.01.2024	24,00		80,26	79,98	0,28	93,51	54,75	38,76	7,10	4,30														3,13
02.01.2024	24,00		78,19	77,94	0,25	93,81	53,17	40,64	7,00	4,40														3,20
03.01.2024	24,00		77,31	77,07	0,24	93,80	51,75	42,05	6,90	4,40														3,27
04.01.2024	24,00		75,62	75,36	0,26	90,05	48,85	41,20	6,80	4,40														3,13
05.01.2024	24,00		74,35	74,13	0,22	94,71	50,01	44,70	6,70	4,40														3,34
06.01.2024	24,00		74,77	74,53	0,24	93,86	50,09	43,77	6,80	4,40														3,29
07.01.2024	24,00		75,01	74,75	0,26	91,34	49,06	42,28	6,80	4,40														3,19
08.01.2024	24,00		81,38	81,11	0,27	92,95	51,96	40,99	7,10	4,30														3,36
09.01.2024	24,00		85,80	85,50	0,30	94,56	54,96	39,60	7,30	4,10														3,42
10.01.2024	24,00		85,45	85,14	0,31	91,37	54,36	37,01	7,20	4,10														3,19
11.01.2024	24,00		84,52	84,20	0,32	91,95	54,51	37,44	7,30	4,20														3,19
12.01.2024	24,00		79,70	79,42	0,28	93,08	53,41	39,67	7,10	4,30														3,18
13.01.2024	24,00		77,17	76,92	0,25	92,94	52,25	40,69	6,90	4,40														3,16
14.01.2024	24,00		77,87	77,62	0,25	93,46	52,69	40,77	7,00	4,40														3,20
15.01.2024	24,00		80,15	79,88	0,27	93,26	53,62	39,64	7,10	4,30														3,20
16.01.2024	24,00		80,39	80,11	0,28	93,22	53,80	39,42	7,10	4,30														3,19
17.01.2024	24,00		78,44	78,18	0,26	94,08	53,00	41,08	7,00	4,40														3,24
18.01.2024	24,00		80,78	80,51	0,27	93,00	53,49	39,51	7,10	4,30														3,21
19.01.2024	24,00		83,95	83,64	0,31	92,88	54,84	38,04	7,20	4,20														3,22
20.01.2024	24,00		78,28	78,02	0,26	92,63	52,96	39,67	7,00	4,40														3,13
21.01.2024	24,00		78,99	78,74	0,25	93,11	52,75	40,36	7,10	4,40														3,21
22.01.2024	24,00		85,53	85,24	0,29	90,90	54,08	36,82	7,30	4,20														3,17
<b>Среднее</b>	24,00		80,89	80,60	0,29	90,34	52,68	37,66	7,09	4,28														3,06
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2507,65</b>	<b>2498,70</b>	<b>8,95</b>																			<b>94,74</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.01.2024								3032,17	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **0** Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **94,74** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Телзор"

Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**29.01.24** 16:30 (MSK)