

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 70**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ООО "Александро-Невская мануфактура"**

Договор: **35525.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 114688**
 Код УУТЭ:
 график: **95/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ-941 № 36186 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,1525 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 146,4 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|--|--|--|------|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | | P4 кгс/см2 | | | | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 163,14 | 163,01 | 0,13 | 58,91 | 49,57 | 9,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,53 | |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 163,02 | 162,88 | 0,14 | 59,62 | 50,14 | 9,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 161,83 | 161,69 | 0,14 | 61,33 | 51,28 | 10,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 161,44 | 161,31 | 0,13 | 62,68 | 52,27 | 10,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 162,10 | 161,99 | 0,11 | 63,10 | 52,54 | 10,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 162,02 | 161,95 | 0,07 | 64,38 | 53,39 | 10,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 161,08 | 161,05 | 0,03 | 62,93 | 52,33 | 10,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 160,08 | 160,04 | 0,04 | 64,79 | 53,60 | 11,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 149,34 | 149,25 | 0,09 | 70,06 | 56,36 | 13,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 148,04 | 147,81 | 0,23 | 76,51 | 60,42 | 16,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 144,37 | 144,04 | 0,33 | 75,77 | 59,38 | 16,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 141,40 | 141,02 | 0,38 | 75,20 | 58,35 | 16,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 140,34 | 139,88 | 0,46 | 75,22 | 57,96 | 17,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 139,99 | 139,46 | 0,53 | 76,07 | 58,33 | 17,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 140,63 | 140,04 | 0,59 | 76,71 | 58,93 | 17,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 140,99 | 140,31 | 0,68 | 76,89 | 59,12 | 17,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 143,01 | 142,33 | 0,68 | 73,08 | 57,20 | 15,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 151,28 | 150,77 | 0,51 | 63,76 | 51,77 | 11,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 153,67 | 153,24 | 0,43 | 62,01 | 50,68 | 11,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 151,61 | 151,27 | 0,34 | 64,27 | 52,01 | 12,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 143,40 | 143,05 | 0,35 | 73,69 | 57,79 | 15,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 145,85 | 145,41 | 0,44 | 77,20 | 60,43 | 16,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 146,17 | 145,67 | 0,50 | 77,27 | 60,62 | 16,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 145,45 | 144,93 | 0,52 | 73,23 | 58,05 | 15,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 145,65 | 145,13 | 0,52 | 72,36 | 57,36 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 145,43 | 144,83 | 0,60 | 75,40 | 59,32 | 16,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 145,82 | 145,22 | 0,60 | 72,94 | 57,79 | 15,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 153,03 | 152,48 | 0,55 | 67,78 | 54,83 | 12,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 147,05 | 146,45 | 0,60 | 73,57 | 58,11 | 15,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 146,57 | 145,94 | 0,63 | 73,63 | 58,12 | 15,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 153,84 | 153,28 | 0,56 | 66,33 | 53,86 | 12,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| Среднее | 24,00 | | 150,25 | 149,86 | 0,38 | 69,89 | 55,87 | 14,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| Итого | 744,00 | | 4657,64 | 4645,73 | 11,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,52 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,01** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **65,52** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: b1cdc3c8-fae4-4376-8ec1-774648b3cac9

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:30 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A