Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС №2 Невского района | Договор: 5012.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-2 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Обуховской Обороны 291-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: ТЭК Обухов Энерго | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточные архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-2 СЦО+ГВС январь.H

Вычислитель: ВКТ-7 / № 102370 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до | Тхв, гр.С: 0.29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ;"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00	-	98.85	91.53	7.32	78.75	55.76	22.99	8.00	5.00		18.60	-	-	19.08	-	19.08	-	78.74	78.74				2.69
24.12.2023	24.00	-	96.59	88.34	8.25	79.35	55.62	23.73	8.00	5.00		16.33	-	-	16.81	-	16.81	-	79.35	79.35				2.76
25.12.2023	24.00	-	96.58	90.21	6.37	79.07	55.62	23.45	8.00	5.00		16.22	-	-	16.70	-	16.70	-	79.05	79.05				2.62
26.12.2023	24.00	-	95.68	89.18	6.50	79.26	55.36	23.90	8.00	5.00		15.54	-	-	16.02	-	16.02	-	79.25	79.25				2.65
27.12.2023	24.00	-	95.59	82.81	12.78	79.68	55.41	24.27	8.00	5.00		15.83	-	-	16.31	-	16.31	-	79.59	79.59				3.03
28.12.2023	24.00	-	94.27	87.47	6.80	80.99	55.99	25.00	8.00	5.00		13.01	-	-	13.43	-	13.43	-	80.84	80.84				2.74
29.12.2023	24.00	-	91.61	84.90	6.71	81.83	55.94	25.89	8.00	5.00		10.77	-	-	11.05	-	11.05	-	81.48	81.48				2.75
30.12.2023	24.00	-	84.79	77.62	7.17	86.09	56.85	29.24	8.00	5.00		5.18	-	-	5.34	-	5.34	-	80.36	80.36				2.90
31.12.2023	24.00	-	82.20	73.21	8.99	88.19	57.06	31.13	8.00	5.00		4.54	-	-	4.62	-	4.62	-	70.84	70.84				3.08
01.01.2024	24.00	-	81.26	75.53	5.73	90.23	57.36	32.87	8.00	5.00		1.97	-	-	1.97	-	1.97	-	74.36	74.36				3.01
02.01.2024	24.00	-	80.84	74.73	6.11	90.45	56.19	34.26	8.00	5.00		1.94	-	-	1.94	-	1.94	-	67.48	67.48				3.12
03.01.2024	24.00	-	79.52	73.03	6.49	90.18	54.61	35.57	8.00	5.00		1.96	-	-	1.96	-	1.96	-	64.95	64.95				3.19
04.01.2024	24.00	-	84.29	76.38	7.91	86.49	52.86	33.63	8.00	5.00		8.14	-	-	8.36	-	8.36	-	77.71	77.71				3.26
05.01.2024	24.00	-	78.14	70.67	7.47	91.10	53.37	37.73	8.00	5.00		2.80	-	-	2.80	-	2.80	-	63.47	63.47				3.35
06.01.2024	24.00	-	78.53	71.36	7.17	90.41	53.58	36.83	8.00	5.00		2.60	-	-	2.61	-	2.61	-	61.25	61.25				3.28
07.01.2024	24.00	-	79.06	70.76	8.30	88.06	52.57	35.49	8.00	5.00		3.25	-	-	3.25	-	3.25	-	64.35	64.35				3.25
08.01.2024	24.00	-	81.68	73.91	7.77	89.60	54.64	34.96	8.00	5.00		2.87	-	-	2.88	-	2.88	-	65.34	65.34				3.29
09.01.2024	24.00	-	81.98	75.03	6.95	91.26	56.59	34.67	8.00	5.00		1.92	-	-	1.92	-	1.92	-	65.47	65.47				3.24
10.01.2024	24.00	-	82.00	73.73	8.27	88.34	55.99	32.35	8.00	5.00		2.58	-	-	2.60	-	2.60	-	66.28	66.28				3.12
11.01.2024	24.00	-	81.95	74.86	7.09	88.74	56.50	32.24	8.00	5.00		2.05	-	-	2.05	-	2.05	-	69.60	69.60				3.05
12.01.2024	24.00	-	80.68	73.49	7.19	89.85	56.57	33.28	8.00	5.00		2.23	-	-	2.25	-	2.25	-	66.02	66.02				3.10
13.01.2024	24.00	-	79.70	72.33	7.37	89.67	55.74	33.93	8.00	5.00		2.31	-	-	2.31	-	2.31	-	63.24	63.24				3.12
14.01.2024	24.00	-	80.31	72.10	8.21	90.27	55.92	34.35	8.00	5.00		2.62	-	-	2.62	-	2.62	-	61.14	61.14				3.22
15.01.2024	24.00	-	80.35	73.36	6.99	90.13	56.22	33.91	8.00	5.00		1.72	-	-	1.72	-	1.72	-	63.42	63.42				3.12
16.01.2024	24.00	-	80.34	73.58	6.76	89.98	56.25	33.73	8.00	5.00		1.75	-	-	1.76	-	1.76	-	62.85	62.85				3.10
17.01.2024	24.00	-	80.48	73.25	7.23	90.79	56.19	34.60	8.00	5.00		1.94	-	-	1.94	-	1.94	-	62.23	62.23				3.20
18.01.2024	24.00	-	81.01	73.72	7.29	89.84	56.02	33.82	8.00	5.00		1.86	-	-	1.87	-	1.87	-	62.53	62.53				3.15
19.01.2024	24.00	-	80.90	73.06	7.84	89.71	56.39	33.32	8.00	5.00		2.15	-	-	2.15	-	2.15	-	61.28	61.28				3.15
20.01.2024	24.00	-	79.68	71.02	8.66	89.51	55.60	33.91	8.00	5.00		2.64	-	-	2.66	-	2.66	-	60.26	60.26				3.19
21.01.2024	24.00	-	80.64	72.25	8.39	90.00	55.73	34.27	8.00	5.00		2.50	-	-	2.52	-	2.52	-	60.88	60.88				3.24
22.01.2024	24.00	-	82.11	74.71	7.40	87.90	55.72	32.18	8.00	5.00		1.88	-	-	1.88	-	1.88	-	63.90	63.90				3.06
Среднее	24.00	-	84.25	76.71	7.53	87.28	55.62	31.66	8.00	5.00		5.54	-	-	5.66	-	5.66	-	68.95	68.95				3.07
Итого	744.00		2611.61	2378.13	233.48							171.70	0.00	0.00	175.38	0.00	175.38	0.00						95.04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.2024 04:00:00	52410.49	47016.96	17103.00	-	17443.64	-	1401.91	312.37	20730.00
	22.01.2024 07:00:00	52420.64	47026.33	17103.16	-	17443.80	-	1402.28	312.43	20733.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.29 °С = -0.05 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **94.99** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **238.24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2024г.

Наладить систему отопления и ГВС