

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **38083.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 132582**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.09.2024	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,31	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,1936
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 97,8947	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 35,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	107,28	96,42	10,86	80,27	51,93	28,34			10,73		10,73	11,07		11,07		80,20				3,61
24.12.2023	24,00	*	106,85	94,86	11,99	79,75	51,23	28,52			11,88		11,88	12,19		12,19		79,76				3,66
25.12.2023	24,00	*	106,68	95,48	11,20	81,02	51,53	29,49			11,18		11,18	11,48		11,48		81,20				3,72
26.12.2023	24,00	*	106,85	95,14	11,71	82,70	52,18	30,52			11,64		11,64	12,00		12,00		82,64				3,88
27.12.2023	23,00	*	101,48	91,40	10,08	82,54	52,15	30,39			10,41		10,41	10,72		10,72		82,43				3,62
28.12.2023	24,00	*	107,12	96,26	10,86	83,70	52,52	31,18			10,95		10,95	11,27		11,27		83,76				3,92
29.12.2023	24,00	*	109,46	97,50	11,96	84,65	53,56	31,09			11,72		11,72	12,06		12,06		84,67				4,05
30.12.2023	24,00	*	109,31	98,85	10,46	90,21	57,02	33,19			10,07		10,07	10,41		10,41		90,50				4,23
31.12.2023	24,00	*	110,86	96,12	14,74	92,47	56,95	35,52			14,22		14,22	14,73		14,73		92,37				4,78
01.01.2024	24,00	*	104,78	95,75	9,03	94,31	56,56	37,75			8,10		8,10	8,42		8,42		94,12				4,47
02.01.2024	24,00	*	103,69	93,68	10,01	94,50	54,59	39,91			9,20		9,20	9,55		9,55		94,31				4,69
03.01.2024	24,00	*	102,26	93,03	9,23	95,40	53,15	42,25			8,40		8,40	8,73		8,73		95,29				4,82
04.01.2024	24,00	*	105,38	93,68	11,70	95,45	52,27	43,18			10,89		10,89	11,29		11,29		95,07				5,17
05.01.2024	24,00	*	104,77	93,55	11,22	95,39	51,73	43,66			10,23		10,23	10,64		10,64		95,20				5,16
06.01.2024	24,00	*	106,06	93,67	12,39	95,58	52,12	43,46			11,41		11,41	11,88		11,88		95,52				5,26
07.01.2024	24,00	*	105,32	94,46	10,86	95,64	52,86	42,78			10,02		10,02	10,42		10,42		95,48				5,09
08.01.2024	24,00	*	109,29	96,53	12,76	95,95	54,66	41,29			11,79		11,79	12,24		12,24		95,71				5,22
09.01.2024	24,00	*	108,55	97,95	10,60	95,82	56,98	38,84			9,66		9,66	10,02		10,02		95,67				4,83
10.01.2024	24,00	*	107,95	97,56	10,39	95,88	58,74	37,14			9,57		9,57	9,94		9,94		95,84				4,63
11.01.2024	24,00	*	107,60	96,84	10,76	95,76	59,28	36,48			9,95		9,95	10,34		10,34		95,63				4,57
12.01.2024	24,00	*	106,32	94,89	11,43	95,89	57,67	38,22			10,58		10,58	10,99		10,99		95,76				4,73
13.01.2024	24,00	*	105,01	94,04	10,97	95,46	56,14	39,32			10,21		10,21	10,61		10,61		95,02				4,76
14.01.2024	24,00	*	106,72	93,49	13,23	94,83	55,28	39,55			12,47		12,47	12,94		12,94		94,64				4,96
15.01.2024	24,00	*	106,34	95,78	10,56	95,56	56,28	39,28			9,74		9,74	10,12		10,12		95,40				4,78
16.01.2024	24,00	*	106,46	95,50	10,96	95,37	56,45	38,92			10,15		10,15	10,57		10,57		95,08				4,77
17.01.2024	24,00	*	105,58	94,10	11,48	95,55	55,52	40,03			10,70		10,70	11,11		11,11		95,34				4,87
18.01.2024	24,00	*	107,29	95,44	11,85	95,48	55,73	39,75			10,89		10,89	11,34		11,34		95,41				4,94
19.01.2024	24,00	*	108,20	97,84	10,36	95,72	57,72	38,00			9,67		9,67	10,02		10,02		95,52				4,72
20.01.2024	24,00	*	104,91	93,75	11,16	94,18	55,43	38,75			10,23		10,23	10,62		10,62		93,95				4,69
21.01.2024	24,00	*	106,20	94,33	11,87	95,52	55,81	39,71			11,12		11,12	11,53		11,53		95,28				4,89
22.01.2024	24,00	*	109,85	97,86	11,99	94,35	57,24	37,11			11,11		11,11	11,55		11,55		93,93				4,77
Среднее	23,97		106,74	95,48	11,26	92,09	54,88	37,21			10,62		10,62	11,01		11,01		91,96				4,60
Итого	743,00		3304,42	2955,75	348,67						328,89		328,89	340,80		340,80						142,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,19 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0,46 куб.м**
 Период расчета по договору: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,9 °C**

0,66 Гкал ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: f7acf8d8-6279-498a-b039-a47f16ee2070

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **141,79 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **341,26 м.куб.**

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:30 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A