Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2024

Абонент: ЖКС2 невского Района | Договор: 9984 038 1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ 1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-1 СЦО+ГВС_январь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 1.9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.154

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.7

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2023 - 23.01.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2023	24.00	-	88.31	80.89	7.42	78.81	46.32	32.49	7.00	5.00		6.72	-	-	6.89	-	6.89	-	78.01	-				3.22
24.12.2023	24.00	-	87.67	80.75	6.92	78.23	46.07	32.16	7.00	5.00		6.21	-	-	6.36	-	6.36	-	77.07	-				3.14
25.12.2023	24.00	-	86.03	80.12	5.91	79.45	46.25	33.20	7.00	5.00		5.17	-	-	5.32	-	5.32	-	78.60	-				3.13
26.12.2023	24.00	-	86.14	80.01	6.13	81.11	46.89	34.22	7.00	5.00		5.28	-	-	5.44	-	5.44	-	79.88	-				3.24
27.12.2023	24.00	-	86.40	79.95	6.45	80.93	46.70	34.23	7.00	5.00		5.63	-	-	5.77	-	5.77	-	79.74	-				3.26
28.12.2023	24.00	-	87.77	80.68	7.09	82.06	46.95	35.11	7.00	5.00		6.12	-	-	6.30	-	6.30	-	81.37	-				3.42
29.12.2023	24.00	-	87.21	81.04	6.17	83.06	47.44	35.62	7.00	5.00		5.09	-	-	5.26	-	5.26	-	82.36	-				3.40
30.12.2023	24.00	-	89.62	82.27	7.35	88.45	49.87	38.58	7.00	5.00		6.28	-	-	6.45	-	6.45	-	87.82	-				3.83
31.12.2023	24.00	-	89.81	81.06	8.75	90.55	50.00	40.55	7.00	5.00		7.46	-	-	7.73	-	7.73	-	89.57	-				4.09
01.01.2024	24.00	-	85.28	79.37	5.91	92.17	49.47	42.70	7.00	5.00		4.08	-	-	4.22	-	4.22	-	90.28	-				3.94
02.01.2024	24.00	-	84.38	77.73	6.65	92.35	48.03	44.32	7.00	5.00		4.67	-	-	4.84	-	4.84	-	90.91	-				4.06
03.01.2024	24.00	-	83.02	76.77	6.25	93.10	47.19	45.91	7.00	5.00		4.65	-	-	4.81	-	4.81	-	91.53	-				4.11
04.01.2024	24.00	-	82.88	75.97	6.91	93.21	46.33	46.88	7.00	5.00		5.38	-	-	5.57	-	5.57	-	91.64	-				4.21
05.01.2024	24.00	-	83.07	75.59	7.48	93.16	45.81	47.35	7.00	5.00		5.92	-	-	6.14	-	6.14	-	92.02	-				4.28
06.01.2024	24.00	-	83.73	75.81	7.92	93.45	46.19	47.26	7.00	5.00		6.51	-	-	6.75	-	6.75	-	92.41	-				4.33
07.01.2024	24.00	-	83.97	76.25	7.72	93.52	46.48	47.04	7.00	5.00		6.26	-	-	6.48	-	6.48	-	92.33	-				4.32
08.01.2024	24.00	-	86.43	78.66	7.77	94.00	47.80	46.20	7.00	5.00		6.26	-	-	6.47	-	6.47	-	92.62	-				4.37
09.01.2024	24.00	-	88.36	80.14	8.22	93.94	49.37	44.57	7.00	5.00		6.48	-	-	6.76	-	6.76	-	92.84	-				4.35
10.01.2024	24.00	-	88.50	80.43	8.07	93.89	50.37	43.52	7.00	5.00		6.19	-	-	6.42	-	6.42	-	92.65	-				4.27
11.01.2024	24.00	-	87.10	79.65	7.45	93.75	50.39	43.36	7.00	5.00		5.56	-	-	5.76	-	5.76	-	92.45	-				4.16
12.01.2024	24.00	-	86.28	78.15	8.13	93.77	49.79	43.98	7.00	5.00		6.35	-	-	6.57	-	6.57	-	92.52	-				4.21
13.01.2024	24.00	-	84.79	77.19	7.60	93.31	49.09	44.22	7.00	5.00		5.87	-	-	6.08	-	6.08	-	91.69	-				4.13
14.01.2024	24.00	-	84.20	76.88	7.32	92.73	48.52	44.21	7.00	5.00		5.69	-	-	5.89	-	5.89	-	91.47	-				4.08
15.01.2024	24.00	-	85.03	78.14	6.89	93.54	49.27	44.27	7.00	5.00		5.30	-	-	5.51	-	5.51	-	92.13	-				4.11
16.01.2024	24.00	-	85.21	78.06	7.15	93.38	49.32	44.06	7.00	5.00		5.49	-	-	5.71	-	5.71	-	91.70	-				4.11
17.01.2024	24.00	-	84.15	77.03	7.12	93.50	48.48	45.02	7.00	5.00		5.31	-	-	5.50	-	5.50	-	92.17	-				4.14
18.01.2024	24.00	-	84.93	78.06	6.87	93.49	48.71	44.78	7.00	5.00		5.11	-	-	5.32	-	5.32	-	91.93	-				4.14
19.01.2024	24.00	-	86.98	79.69	7.29	93.90	49.84	44.06	7.00	5.00		5.57	-	-	5.75	-	5.75	-	92.49	-				4.20
20.01.2024	24.00	-	84.53	76.58	7.95	92.19	48.05	44.14	7.00	5.00		6.15	-	-	6.39	-	6.39	-	91.15	-				4.12
21.01.2024	24.00	-	85.29	77.34	7.95	93.57	48.72	44.85	7.00	5.00		6.20	-	-	6.41	-	6.41	-	92.28	-				4.22
22.01.2024	24.00	-	87.67	80.27	7.40	92.58	49.72	42.86	7.00	5.00		5.77	-	-	5.98	-	5.98	-	90.98	-				4.13
Среднее	24.00	-	85.96	78.73	7.23	90.17	48.18	41.99	7.00	5.00		5.77	-	-	5.96	-	5.96	-	88.92	-				3.96
Итого	744.00		2664.74	2440.53	224.21							178.73	0.00	0.00	184.85	0.00	184.85	0.00						122.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.01.2024 05:00:00	41868.09	37003.98	3858.55	-	3952.71	-	1557.79	284.46	14050.00
	19.01.2024 02:00:00	41943.24	37072.47	3863.65	-	3958.02	-	1561.48	284.92	14071.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.9 °С = -0.34 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **122.38** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **184.85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
«Энергосбыт»
Абонентское управление
Центральный район
Счет принят
26 01 2024г.