Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Перевозная наб., д. 29, лит. Д** Договор: **37276.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Перевозная наб, д. 29, лит. Д** Строит.адрес: Код УУТЭ: **126875**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., 56а** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **07.09.2024** Режим (схема):

Вычислитель:	**СПТ940 № 2075**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,096**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**92,16**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00		123,34	107,20	16,14	58,41	50,98	7,43	6,80	4,10												1,74
24.12.2023	24,00		123,55	107,89	15,66	58,46	51,04	7,42	6,80	4,10												1,72
25.12.2023	24,00		125,99	111,09	14,90	58,99	51,54	7,45	6,80	4,10												1,71
26.12.2023	24,00		127,49	113,12	14,37	60,08	52,48	7,60	6,80	4,10												1,73
27.12.2023	24,00		128,42	114,24	14,18	60,16	52,49	7,67	6,80	4,10												1,74
28.12.2023	24,00		127,35	114,87	12,48	61,31	53,21	8,10	6,80	4,10												1,70
29.12.2023	24,00		127,23	112,95	14,28	65,52	56,73	8,79	6,80	4,10												1,93
30.12.2023	24,00		127,93	112,58	15,35	63,85	55,34	8,51	6,80	4,10												1,94
31.12.2023	24,00		127,84	111,75	16,09	69,94	59,84	10,10	6,80	4,10												2,26
01.01.2024	24,00		126,95	109,68	17,27	70,19	59,86	10,33	6,80	4,10												2,35
02.01.2024	24,00		126,39	108,89	17,50	72,46	61,34	11,12	6,80	4,10												2,49
03.01.2024	24,00		125,39	107,60	17,79	73,96	62,22	11,74	6,80	4,10												2,59
04.01.2024	24,00		124,74	105,96	18,78	76,60	63,93	12,67	6,80	4,10												2,79
05.01.2024	24,00		124,46	104,32	20,14	76,25	63,64	12,61	6,80	4,10												2,86
06.01.2024	24,00		124,28	102,87	21,41	76,42	63,83	12,59	6,80	4,10												2,94
07.01.2024	24,00		124,02	101,17	22,85	76,61	64,01	12,60	6,80	4,10												3,03
08.01.2024	24,00		124,49	99,90	24,59	76,61	64,16	12,45	6,80	4,10												3,14
09.01.2024	24,00		125,48	99,01	26,47	76,31	64,25	12,06	6,80	4,10												3,22
10.01.2024	24,00		126,09	97,92	28,17	76,43	64,78	11,65	6,80	4,10												3,30
11.01.2024	24,00		128,11	99,16	28,95	75,71	64,95	10,76	6,80	4,10												3,27
12.01.2024	24,00		128,84	100,73	28,11	76,27	65,14	11,13	6,80	4,10												3,27
13.01.2024	24,00		128,55	99,13	29,42	75,93	64,44	11,49	6,80	4,10												3,38
14.01.2024	24,00		127,65	99,19	28,46	75,73	64,29	11,44	6,80	4,10												3,30
15.01.2024	24,00		126,22	99,26	26,96	75,89	64,52	11,37	6,80	4,10												3,18
16.01.2024	24,00		126,23	102,86	23,37	75,70	64,45	11,25	6,80	4,10												2,93
17.01.2024	24,00		128,14	110,06	18,08	75,72	64,43	11,29	6,80	4,10												2,62
18.01.2024	24,00		127,75	97,47	30,28	76,21	64,70	11,51	6,80	4,10												3,44
19.01.2024	24,00		128,52	93,40	35,12	75,38	64,22	11,16	6,80	4,10												3,70
20.01.2024	24,00		127,88	90,86	37,02	75,86	64,47	11,39	6,80	4,10												3,85
21.01.2024	24,00		126,97	88,76	38,21	76,19	64,63	11,56	6,80	4,10												3,94
22.01.2024	24,00		127,30	87,88	39,42	73,92	63,33	10,59	6,80	4,10												3,85
Среднее	24,00		126,57	103,61	22,96	71,52	60,94	10,58	6,80	4,10												2,77
Итого	**744,00**		**3923,59**	**3211,77**	**711,82**																	**85,91**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2023	92352,9	92693,50						636,82	18076,70
23.01.2024	96398,1	96011,90						724,40	18844,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **3,99** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **85,91** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: f7acf8d8-6279-498a-b039-a47f16ee2070
Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **29.01.24** 16:30 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A
_____ /_____/