

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 30, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **37687.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 130710**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 131323	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС
Подающий ГВС (M3)				Преобр.давления:
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				СДВ-И-1,60
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,183	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 57,7895	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2023	24,00		63,30	62,51	0,79	75,05	44,96	30,09	5,40	3,20																1,94
24.12.2023	24,00		63,18	62,41	0,77	74,51	44,74	29,77	5,30	3,10																1,92
25.12.2023	24,00		62,87	62,13	0,74	75,57	44,85	30,72	5,30	3,20																1,97
26.12.2023	24,00		62,86	62,08	0,78	77,17	45,43	31,74	5,30	3,20																2,03
27.12.2023	24,00		62,86	62,11	0,75	77,02	45,22	31,80	5,30	3,20																2,03
28.12.2023	24,00		63,46	62,74	0,72	77,95	45,47	32,48	5,40	3,10																2,10
29.12.2023	24,00		64,07	63,32	0,75	78,81	46,06	32,75	5,40	3,20																2,13
30.12.2023	24,00		64,26	63,63	0,63	84,03	48,10	35,93	5,40	3,20																2,34
31.12.2023	24,00		63,60	63,02	0,58	85,91	48,34	37,57	5,40	3,10																2,42
01.01.2024	24,00		62,87	62,31	0,56	87,43	47,89	39,54	5,30	3,10																2,52
02.01.2024	24,00		62,11	61,56	0,55	87,34	46,56	40,78	5,30	3,10																2,56
03.01.2024	24,00		61,44	60,83	0,61	87,95	45,62	42,33	5,30	3,20																2,63
04.01.2024	24,00		60,93	60,28	0,65	87,94	44,64	43,30	5,40	3,30																2,67
05.01.2024	24,00		60,67	59,98	0,69	87,80	44,03	43,77	5,30	3,30																2,69
06.01.2024	24,00		60,72	60,02	0,70	88,08	44,46	43,62	5,30	3,30																2,68
07.01.2024	24,00		61,00	60,32	0,68	88,22	44,89	43,33	5,40	3,30																2,68
08.01.2024	24,00		62,32	61,69	0,63	88,92	46,29	42,63	5,40	3,30																2,69
09.01.2024	24,00		63,34	62,81	0,53	89,11	47,82	41,29	5,40	3,20																2,64
10.01.2024	24,00		63,79	63,29	0,50	89,09	48,74	40,35	5,50	3,20																2,60
11.01.2024	24,00		63,35	62,84	0,51	88,95	48,86	40,09	5,40	3,20																2,57
12.01.2024	24,00		62,34	61,83	0,51	88,78	48,16	40,62	5,40	3,20																2,56
13.01.2024	24,00		62,00	61,49	0,51	88,29	47,42	40,87	5,30	3,20																2,56
14.01.2024	24,00		61,85	61,34	0,51	87,71	46,87	40,84	5,30	3,20																2,55
15.01.2024	24,00		62,45	61,92	0,53	88,53	47,60	40,93	5,40	3,20																2,58
16.01.2024	24,00		62,41	61,91	0,50	88,46	47,66	40,80	5,40	3,20																2,57
17.01.2024	24,00		61,87	61,37	0,50	88,45	46,93	41,52	5,30	3,20																2,60
18.01.2024	24,00		62,40	61,88	0,52	88,51	47,25	41,26	5,40	3,20																2,60
19.01.2024	24,00		63,22	62,72	0,50	89,05	48,26	40,79	5,40	3,20																2,61
20.01.2024	24,00		61,71	61,20	0,51	87,14	46,77	40,37	5,30	3,20																2,52
21.01.2024	24,00		62,10	61,60	0,50	88,49	47,14	41,35	5,30	3,20																2,59
22.01.2024	24,00		63,54	63,03	0,51	87,95	48,04	39,91	5,40	3,20																2,56
Среднее	24,00		62,54	61,94	0,60	85,43	46,62	38,81	5,36	3,20																2,46
Итого	744,00		1938,89	1920,17	18,72																					76,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.01.2024								2614,27	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: **0** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,9** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **76,11** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: f7acf8d8-6279-498a-b039-a47f16ee2070
 Представитель теплоснабжающей организации
 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ **29.01.24 16:30** (MSK)