

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 63, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 63, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37689.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 130465**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 31.08.2024 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 48809 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3913 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Qот.= 118,876 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 94,64 | 94,64 | 0,00 | 78,68 | 43,11 | 35,57 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 96,12 | 96,12 | 0,00 | 78,77 | 43,29 | 35,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 97,78 | 97,78 | 0,00 | 79,80 | 43,62 | 36,18 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 98,21 | 98,21 | 0,00 | 81,59 | 44,38 | 37,21 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 97,96 | 97,96 | 0,00 | 81,69 | 44,21 | 37,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 97,79 | 97,79 | 0,00 | 82,07 | 43,85 | 38,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 98,18 | 98,18 | 0,00 | 86,05 | 45,52 | 40,53 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 98,23 | 98,23 | 0,00 | 90,99 | 47,69 | 43,30 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 97,20 | 97,20 | 0,00 | 92,21 | 47,24 | 44,97 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 96,81 | 96,81 | 0,00 | 93,88 | 46,64 | 47,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,58 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 96,53 | 96,53 | 0,00 | 94,31 | 45,51 | 48,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 96,18 | 96,18 | 0,00 | 94,07 | 44,04 | 50,03 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 96,50 | 96,50 | 0,00 | 93,81 | 42,87 | 50,94 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,92 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 96,55 | 96,55 | 0,00 | 93,62 | 42,39 | 51,23 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 96,41 | 96,41 | 0,00 | 94,89 | 43,22 | 51,67 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 96,52 | 96,52 | 0,00 | 95,52 | 43,81 | 51,71 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 97,62 | 97,62 | 0,00 | 95,24 | 44,47 | 50,77 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 98,83 | 98,83 | 0,00 | 95,15 | 45,94 | 49,21 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,87 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 98,06 | 98,06 | 0,00 | 94,26 | 46,82 | 47,44 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,66 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 97,14 | 97,14 | 0,00 | 94,32 | 47,41 | 46,91 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,57 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 96,26 | 96,26 | 0,00 | 94,19 | 46,44 | 47,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,60 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 96,50 | 96,50 | 0,00 | 95,18 | 46,17 | 49,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,74 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 96,59 | 96,59 | 0,00 | 94,46 | 45,65 | 48,81 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 96,96 | 96,96 | 0,00 | 94,70 | 46,14 | 48,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 96,90 | 96,90 | 0,00 | 94,99 | 46,46 | 48,53 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 98,06 | 98,06 | 0,00 | 94,55 | 45,70 | 48,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 99,23 | 99,23 | 0,00 | 95,36 | 46,40 | 48,96 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,87 |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 100,13 | 100,13 | 0,00 | 95,72 | 47,22 | 48,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,86 |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 98,92 | 98,92 | 0,00 | 95,30 | 46,81 | 48,49 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 99,10 | 99,10 | 0,00 | 95,49 | 46,57 | 48,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,86 |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 100,61 | 100,61 | 0,00 | 94,25 | 46,83 | 47,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| Среднее | 24,00 | | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 91,46 | 45,37 | 46,09 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| Итого | 744,00 | | 3022,52 | 3022,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139,52 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,15 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **139,52** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: f7acf8d8-6279-498a-b039-a47f16ee2070
 Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 29.01.24 16:30 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A