

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 73**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106228**
 график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 01.08.2025 | Режим (схема): | ОП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ-941.11 № 24694 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-3-32-B | 0,12 | 30 | КТПТР-01 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-3-32-B | 0,12 | 30 | КТПТР-01 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,3938 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 119,635 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|------|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 106,41 | 106,51 | -0,10 | 78,88 | 45,37 | 33,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 | |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 108,28 | 108,40 | -0,12 | 79,00 | 45,57 | 33,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 123,04 | 123,17 | -0,13 | 80,19 | 47,72 | 32,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 119,89 | 119,94 | -0,05 | 82,09 | 48,19 | 33,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 124,39 | 124,45 | -0,06 | 82,24 | 48,74 | 33,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 129,74 | 129,53 | 0,21 | 82,57 | 49,55 | 33,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 111,99 | 111,70 | 0,29 | 86,09 | 48,59 | 37,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 108,28 | 108,00 | 0,28 | 91,41 | 50,12 | 41,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 139,98 | 139,75 | 0,23 | 93,25 | 55,33 | 37,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,33 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 170,83 | 171,10 | -0,27 | 95,32 | 59,81 | 35,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,07 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 178,41 | 178,65 | -0,24 | 95,83 | 59,85 | 35,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,42 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 177,09 | 177,32 | -0,23 | 95,56 | 58,63 | 36,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,55 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 177,90 | 178,03 | -0,13 | 95,23 | 57,50 | 37,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,72 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 178,40 | 178,65 | -0,25 | 94,99 | 56,95 | 38,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,79 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 178,26 | 178,50 | -0,24 | 96,28 | 57,91 | 38,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,85 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 178,67 | 178,88 | -0,21 | 96,92 | 58,82 | 38,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,81 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 140,20 | 140,40 | -0,20 | 96,01 | 54,65 | 41,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,80 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 92,51 | 92,57 | -0,06 | 94,87 | 47,11 | 47,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,43 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 94,16 | 94,25 | -0,09 | 94,03 | 47,58 | 46,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 110,27 | 110,45 | -0,18 | 94,61 | 50,94 | 43,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,82 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 165,12 | 165,43 | -0,31 | 95,46 | 58,76 | 36,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,06 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 176,96 | 177,31 | -0,35 | 96,65 | 60,64 | 36,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,37 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 174,54 | 174,80 | -0,26 | 95,85 | 60,05 | 35,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,25 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 143,31 | 143,50 | -0,19 | 95,68 | 56,42 | 39,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,63 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 147,00 | 147,18 | -0,18 | 96,05 | 57,15 | 38,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,72 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 172,58 | 172,80 | -0,22 | 95,83 | 59,43 | 36,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,29 |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 147,63 | 147,84 | -0,21 | 96,33 | 57,28 | 39,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,77 |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 113,60 | 113,76 | -0,16 | 96,11 | 51,84 | 44,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,03 |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 167,61 | 167,91 | -0,30 | 96,58 | 59,93 | 36,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,14 |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 160,38 | 160,61 | -0,23 | 96,53 | 59,39 | 37,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,96 |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 101,00 | 101,10 | -0,10 | 94,11 | 49,07 | 45,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,55 |
| Среднее | 24,00 | | 142,53 | 142,66 | -0,13 | 92,28 | 54,16 | 38,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,39 |
| Итого | 744,00 | | 4418,43 | 4422,49 | -4,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,18 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,15 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **167,18** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: f7acf8d8-6279-498a-b039-a47f16ee2070

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:30 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A