

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 114682**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5324	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,2259	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,1027	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 159,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 41,08	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.12.2023	24,00		185,84	168,37	17,47	80,54	50,26	30,28			15,51		15,51	15,96		15,96		80,08				6,52	
24.12.2023	24,00		186,15	167,48	18,67	81,21	50,46	30,75			16,34		16,34	16,82		16,82		80,83				6,68	
25.12.2023	24,00		184,53	166,38	18,15	80,94	50,24	30,70			15,69		15,69	16,15		16,15		80,59				6,59	
26.12.2023	24,00		179,08	161,94	17,14	81,20	49,68	31,52			14,63		14,63	15,05		15,05		80,72				6,51	
27.12.2023	24,00		179,70	160,51	19,19	81,50	49,61	31,89			16,64		16,64	17,14		17,14		81,22				6,70	
28.12.2023	24,00		181,95	164,01	17,94	82,89	50,23	32,66			15,32		15,32	15,78		15,78		82,47				6,86	
29.12.2023	24,00		183,57	164,57	19,00	83,81	51,06	32,75			16,35		16,35	16,86		16,86		83,33				7,00	
30.12.2023	24,00		185,42	164,98	20,44	88,35	52,83	35,52			17,65		17,65	18,26		18,26		88,24				7,68	
31.12.2023	24,00		184,13	161,53	22,60	90,50	52,40	38,10			19,67		19,67	20,37		20,37		90,10				8,22	
01.01.2024	24,00		177,04	160,86	16,18	92,93	52,62	40,31			13,17		13,17	13,66		13,66		92,39				8,01	
02.01.2024	24,00		174,96	157,87	17,09	93,11	51,02	42,09			14,02		14,02	14,55		14,55		92,53				8,26	
03.01.2024	24,00		175,70	155,38	20,32	93,20	49,30	43,90			17,20		17,20	17,85		17,85		92,60				8,73	
04.01.2024	24,00		173,51	152,06	21,45	89,46	46,24	43,22			18,36		18,36	19,02		19,02		89,92				8,51	
05.01.2024	24,00		173,33	149,89	23,44	93,96	46,98	46,98			20,30		20,30	21,08		21,08		93,41				9,26	
06.01.2024	24,00		176,08	150,96	25,12	93,43	47,47	45,96			21,97		21,97	22,80		22,80		92,70				9,30	
07.01.2024	24,00		171,24	151,12	20,12	90,65	46,50	44,15			17,02		17,02	17,62		17,62		89,95				8,51	
08.01.2024	24,00		184,25	160,40	23,85	92,32	49,41	42,91			20,59		20,59	21,35		21,35		91,73				9,11	
09.01.2024	24,00		190,29	167,29	23,00	94,05	52,67	41,38			19,64		19,64	20,39		20,39		93,52				9,11	
10.01.2024	24,00		189,96	166,29	23,67	90,93	52,22	38,71			20,34		20,34	21,07		21,07		90,45				8,61	
11.01.2024	24,00		189,67	165,46	24,21	91,37	52,08	39,29			20,83		20,83	21,59		21,59		90,87				8,73	
12.01.2024	24,00		179,86	158,85	21,01	92,44	51,37	41,07			17,66		17,66	18,32		18,32		91,92				8,49	
13.01.2024	24,00		177,11	154,03	23,08	92,34	50,17	42,17			19,73		19,73	20,46		20,46		91,81				8,65	
14.01.2024	24,00		180,41	156,05	24,36	92,81	50,43	42,38			20,94		20,94	21,72		21,72		92,27				8,89	
15.01.2024	24,00		182,44	159,03	23,41	92,71	51,34	41,37			19,94		19,94	20,68		20,68		92,19				8,77	
16.01.2024	24,00		181,49	159,41	22,08	92,59	51,60	40,99			18,56		18,56	19,25		19,25		91,99				8,60	
17.01.2024	24,00		181,10	156,73	24,37	93,47	50,87	42,60			20,82		20,82	21,61		21,61		92,97				8,97	
18.01.2024	24,00		183,61	159,69	23,92	92,37	50,81	41,56			20,32		20,32	21,07		21,07		91,92				8,87	
19.01.2024	24,00		185,56	164,63	20,93	92,42	52,42	40,00			17,23		17,23	17,87		17,87		91,82				8,54	
20.01.2024	24,00		179,68	155,75	23,93	92,02	50,64	41,38			20,31		20,31	21,06		21,06		91,32				8,67	
21.01.2024	24,00		180,69	156,94	23,75	92,46	50,66	41,80			20,10		20,10	20,85		20,85		92,19				8,77	
22.01.2024	24,00		189,01	166,16	22,85	90,53	51,99	38,54			19,07		19,07	19,75		19,75		90,07				8,49	
Среднее	24,00		181,53	160,15	21,38	89,76	50,50	39,26			18,26		18,26	18,90		18,90		89,29				8,21	
Итого	744,00		5627,36	4964,62	662,74						565,92		565,92	586,01		586,01						254,61	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **254,42** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **586,01** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: d0122c5e-d27c-4788-979b-f25ed3da2766

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

29.01.24 16:31 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР