

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **34975.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 112503**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 208349	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,203	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 61,6709	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 27,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С		кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2023	24,00	*	70,62	64,57	6,05	80,02	48,48	31,54			5,74		5,74	5,91		5,91		78,92					2,52
24.12.2023	24,00	*	72,19	65,31	6,88	80,18	48,68	31,50			6,74		6,74	6,94		6,94		79,34					2,61
25.12.2023	24,00	*	75,60	69,50	6,10	81,23	49,71	31,52			5,93		5,93	6,07		6,07		80,55					2,69
26.12.2023	24,00	*	76,22	69,97	6,25	83,16	50,69	32,47			6,02		6,02	6,19		6,19		81,96					2,80
27.12.2023	24,00	*	75,64	69,63	6,01	83,21	50,59	32,62			5,77		5,77	5,94		5,94		82,08					2,78
28.12.2023	24,00	*	75,17	69,09	6,08	83,57	50,23	33,34			5,90		5,90	6,06		6,06		82,69					2,82
29.12.2023	24,00	*	76,25	69,96	6,29	87,67	52,21	35,46			5,95		5,95	6,16		6,16		87,16					3,03
30.12.2023	24,00	*	76,82	70,21	6,61	92,91	54,66	38,25			6,40		6,40	6,62		6,62		91,83					3,31
31.12.2023	24,00	*	76,83	68,23	8,60	94,12	54,35	39,77			8,41		8,41	8,73		8,73		93,48					3,53
01.01.2024	24,00	*	72,18	67,23	4,95	95,74	54,12	41,62			4,68		4,68	4,85		4,85		94,00					3,28
02.01.2024	24,00	*	72,17	66,62	5,55	96,18	53,43	42,75			5,31		5,31	5,48		5,48		94,14					3,39
03.01.2024	24,00	*	71,44	66,09	5,35	95,85	52,04	43,81			5,06		5,06	5,27		5,27		93,54					3,41
04.01.2024	24,00	*	73,05	66,47	6,58	95,50	51,19	44,31			6,35		6,35	6,57		6,57		93,95					3,58
05.01.2024	24,00	*	73,33	66,56	6,77	95,28	50,57	44,71			6,51		6,51	6,76		6,76		93,74					3,63
06.01.2024	24,00	*	73,25	66,34	6,91	96,66	51,52	45,14			6,59		6,59	6,85		6,85		95,32					3,67
07.01.2024	24,00	*	72,55	66,29	6,26	97,30	52,13	45,17			5,93		5,93	6,18		6,18		95,55					3,61
08.01.2024	24,00	*	74,25	68,04	6,21	97,06	53,25	43,81			5,99		5,99	6,24		6,24		95,58					3,59
09.01.2024	24,00	*	75,92	70,06	5,86	97,03	55,06	41,97			5,69		5,69	5,91		5,91		95,64					3,52
10.01.2024	24,00	*	73,86	68,66	5,20	96,15	55,07	41,08			5,03		5,03	5,23		5,23		94,45					3,33
11.01.2024	24,00	*	72,21	67,10	5,11	96,32	54,98	41,34			4,93		4,93	5,12		5,12		94,26					3,27
12.01.2024	24,00	*	71,55	65,09	6,46	96,02	53,62	42,40			6,17		6,17	6,40		6,40		94,62					3,39
13.01.2024	24,00	*	71,29	65,50	5,79	97,05	53,79	43,26			5,50		5,50	5,72		5,72		95,23					3,40
14.01.2024	24,00	*	71,88	65,51	6,37	96,28	53,33	42,95			6,07		6,07	6,31		6,31		94,69					3,43
15.01.2024	24,00	*	71,54	66,00	5,54	96,53	54,07	42,46			5,28		5,28	5,48		5,48		94,70					3,34
16.01.2024	24,00	*	71,81	66,00	5,81	96,83	54,34	42,49			5,49		5,49	5,73		5,73		95,10					3,38
17.01.2024	24,00	*	70,98	65,38	5,60	96,28	53,50	42,78			5,33		5,33	5,54		5,54		94,53					3,34
18.01.2024	24,00	*	72,40	65,88	6,52	97,12	54,05	43,07			6,25		6,25	6,46		6,46		95,53					3,48
19.01.2024	24,00	*	73,33	67,79	5,54	97,59	55,24	42,35			5,37		5,37	5,58		5,58		95,94					3,42
20.01.2024	24,00	*	71,58	65,70	5,88	97,14	54,03	43,11			5,70		5,70	5,93		5,93		95,51					3,41
21.01.2024	24,00	*	73,72	65,80	7,92	97,19	53,91	43,28			7,70		7,70	7,99		7,99		95,93					3,63
22.01.2024	24,00	*	74,65	68,49	6,16	95,83	55,00	40,83			5,95		5,95	6,17		6,17		93,82					3,39
Среднее	24,00		73,36	67,20	6,17	93,19	52,83	40,36			5,93		5,93	6,14		6,14		91,73					3,29
Итого	744,00		2274,28	2083,07	191,21						183,74		183,74	190,39		190,39							101,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,15** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **101,95** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **190,39** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: d0122c5e-d27c-4788-979b-f25ed3da2766
 Представитель теплоснабжающей организации
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ **29.01.24 16:31** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)
 _____ /_____/