

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **125316**
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 220998	расходемер:	Gmin= Gmax= Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)			
Обратный трубопровод (M2)			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2 30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,2 30	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0,038 Qгвс.= 0,4132
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0 Gтех.гвс. 0,038 Qгвс.ср= 0,1199
			Gтех.гвс= 15,2 Gгвс.= 47,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4				
						°C		°C				м3		м3		м3		°C		°C		кгс/см2		кгс/см2		Гкал
23.12.2023	24,00											36,19	8,86	27,33	36,87	8,86	28,01			63,95	32,03					2,03
24.12.2023	24,00	*										39,96	7,68	32,28	40,72	7,68	33,04			64,82	31,31					2,35
25.12.2023	24,00	*										37,15	8,95	28,20	37,88	8,95	28,93			63,76	33,28					2,07
26.12.2023	24,00	*										37,29	8,77	28,52	37,99	8,77	29,22			63,84	32,13					2,10
27.12.2023	24,00	*										37,46	8,84	28,62	38,16	8,84	29,32			63,97	32,12					2,11
28.12.2023	24,00	*										37,08	9,21	27,87	37,79	9,21	28,58			64,38	32,06					2,09
29.12.2023	24,00											36,36	10,18	26,18	37,03	10,18	26,85			63,36	32,40					1,98
30.12.2023	24,00											41,43	8,49	32,94	42,18	8,49	33,69			63,63	31,95					2,37
31.12.2023	24,00	*										47,53	7,09	40,44	48,44	7,09	41,35			64,47	29,97					2,85
01.01.2024	24,00	*										38,18	9,35	28,83	38,88	9,35	29,53			62,04	30,12					2,09
02.01.2024	24,00											39,30	8,29	31,01	39,98	8,29	31,69			61,59	28,31					2,19
03.01.2024	24,00	*										37,32	9,60	27,72	37,93	9,60	28,33			60,35	26,35					2,00
04.01.2024	24,00	*										44,96	7,26	37,70	45,77	7,26	38,51			61,65	23,59					2,60
05.01.2024	24,00	*										46,46	6,66	39,80	47,31	6,66	40,65			61,76	22,76					2,72
06.01.2024	24,00	*										48,24	6,79	41,45	49,10	6,79	42,31			61,78	24,23					2,82
07.01.2024	24,00	*										48,56	6,39	42,17	49,44	6,39	43,05			61,89	25,50					2,84
08.01.2024	24,00	*										36,85	6,29	30,56	37,52	6,29	31,23			62,33	26,40					2,13
09.01.2024	24,00	*										49,27	5,27	44,00	50,21	5,27	44,94			63,84	30,26					2,98
10.01.2024	24,00	*										44,86	5,69	39,17	45,69	5,69	40,00			63,46	30,05					2,68
11.01.2024	24,00	*										40,07	7,07	33,00	40,79	7,07	33,72			62,28	30,43					2,28
12.01.2024	24,00	*										42,87	6,21	36,66	43,64	6,21	37,43			62,22	29,33					2,49
13.01.2024	24,00	*										43,27	6,22	37,05	44,06	6,22	37,84			61,98	27,68					2,51
14.01.2024	24,00	*										44,83	6,66	38,17	45,65	6,66	38,99			62,44	27,12					2,62
15.01.2024	24,00	*										39,98	7,70	32,28	40,67	7,70	32,97			61,43	28,76					2,24
16.01.2024	24,00	*										38,86	8,02	30,84	39,56	8,02	31,54			61,79	28,56					2,17
17.01.2024	24,00	*										37,62	8,43	29,19	38,30	8,43	29,87			61,45	27,19					2,08
18.01.2024	24,00	*										38,23	7,84	30,39	38,88	7,84	31,04			61,37	27,49					2,13
19.01.2024	24,00	*										37,45	8,51	28,94	38,12	8,51	29,61			61,54	28,93					2,06
20.01.2024	24,00	*										37,57	7,93	29,64	38,24	7,93	30,31			61,80	27,56					2,10
21.01.2024	24,00	*										42,02	7,29	34,73	42,82	7,29	35,53			62,95	26,27					2,45
22.01.2024	24,00	*										37,30	8,30	29,00	37,97	8,30	29,67			62,08	29,09					2,07
Среднее	24,00											40,79	7,74	33,05	41,54	7,74	33,80			62,59	28,81					2,33
Итого	744,00											1264,52	239,84	1024,68	1287,59	239,84	1047,75									72,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,01** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **72,19** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **1047,75** м.куб.

0,01 Гкал
 0 час
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 9355c759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:32 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A