

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 52, лит. Д**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 52, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35037.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 112597**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 208337 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,263 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 79,8987 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | | P4 кгс/см2 | | | | | |
| 23.12.2023 | 24,00 | | 116,54 | 116,54 | 0,00 | 80,29 | 49,86 | 30,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 24.12.2023 | 24,00 | | 118,63 | 118,63 | 0,00 | 80,34 | 49,94 | 30,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 25.12.2023 | 24,00 | | 121,49 | 121,49 | 0,00 | 81,31 | 50,58 | 30,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 26.12.2023 | 24,00 | | 122,54 | 122,54 | 0,00 | 83,33 | 51,64 | 31,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,89 |
| 27.12.2023 | 24,00 | | 121,07 | 121,07 | 0,00 | 83,41 | 51,12 | 32,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 28.12.2023 | 24,00 | | 122,37 | 122,37 | 0,00 | 83,70 | 50,96 | 32,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| 29.12.2023 | 24,00 | | 122,27 | 122,27 | 0,00 | 87,54 | 53,07 | 34,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 30.12.2023 | 24,00 | | 117,19 | 117,19 | 0,00 | 92,97 | 55,30 | 37,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,42 |
| 31.12.2023 | 24,00 | | 116,58 | 116,58 | 0,00 | 94,22 | 54,97 | 39,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,59 |
| 01.01.2024 | 24,00 | | 115,55 | 115,55 | 0,00 | 96,04 | 54,32 | 41,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 |
| 02.01.2024 | 24,00 | | 117,57 | 117,57 | 0,00 | 96,54 | 53,64 | 42,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,05 |
| 03.01.2024 | 24,00 | | 119,93 | 119,93 | 0,00 | 96,32 | 52,93 | 43,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,22 |
| 04.01.2024 | 24,00 | | 119,99 | 119,99 | 0,00 | 95,98 | 51,89 | 44,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,30 |
| 05.01.2024 | 24,00 | | 120,21 | 120,21 | 0,00 | 95,74 | 51,72 | 44,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,31 |
| 06.01.2024 | 24,00 | | 120,08 | 120,08 | 0,00 | 97,02 | 52,69 | 44,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,34 |
| 07.01.2024 | 24,00 | | 120,45 | 120,45 | 0,00 | 97,66 | 53,33 | 44,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,35 |
| 08.01.2024 | 24,00 | | 122,62 | 122,62 | 0,00 | 97,36 | 54,68 | 42,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,25 |
| 09.01.2024 | 24,00 | | 106,57 | 106,57 | 0,00 | 97,16 | 53,77 | 43,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,64 |
| 10.01.2024 | 24,00 | | 105,19 | 105,19 | 0,00 | 96,17 | 53,90 | 42,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 11.01.2024 | 24,00 | | 108,06 | 108,06 | 0,00 | 96,45 | 54,94 | 41,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| 12.01.2024 | 24,00 | | 115,28 | 115,28 | 0,00 | 96,35 | 54,95 | 41,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| 13.01.2024 | 24,00 | | 116,11 | 116,11 | 0,00 | 97,44 | 54,81 | 42,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 |
| 14.01.2024 | 24,00 | | 116,31 | 116,31 | 0,00 | 96,66 | 54,55 | 42,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,91 |
| 15.01.2024 | 24,00 | | 116,95 | 116,95 | 0,00 | 96,86 | 55,35 | 41,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,87 |
| 16.01.2024 | 24,00 | | 116,89 | 116,89 | 0,00 | 97,18 | 55,76 | 41,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,85 |
| 17.01.2024 | 24,00 | | 119,06 | 119,06 | 0,00 | 96,67 | 55,13 | 41,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 |
| 18.01.2024 | 24,00 | | 121,88 | 121,88 | 0,00 | 97,46 | 56,01 | 41,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,07 |
| 19.01.2024 | 24,00 | | 118,60 | 118,60 | 0,00 | 97,81 | 56,89 | 40,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,87 |
| 20.01.2024 | 24,00 | | 116,37 | 116,37 | 0,00 | 97,45 | 55,50 | 41,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,89 |
| 21.01.2024 | 24,00 | | 117,17 | 117,17 | 0,00 | 97,49 | 55,01 | 42,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 22.01.2024 | 24,00 | | 117,43 | 117,43 | 0,00 | 96,15 | 55,51 | 40,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| Среднее | 24,00 | | 117,64 | 117,64 | 0,00 | 93,45 | 53,70 | 39,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,68 |
| Итого | 744,00 | | 3646,95 | 3646,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,13 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,15** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **145,13** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 9355c759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:32 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A /