

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 83441**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 6100,,	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,164	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0,1276
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 49,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 23,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2023	24,00	*	133,19	129,73	3,46	81,08	58,89	22,19						137,10	131,86	5,24						3,18	
24.12.2023	24,00	*	134,92	128,65	6,27	81,73	59,08	22,65						138,94	130,77	8,17						3,44	
25.12.2023	24,00	*	133,10	128,22	4,88	81,46	58,73	22,73						137,05	130,31	6,74						3,33	
26.12.2023	24,00	*	131,32	127,54	3,78	81,68	58,56	23,12						135,23	129,61	5,62						3,27	
27.12.2023	24,00	*	131,16	127,19	3,97	81,98	58,60	23,38						135,09	129,26	5,83						3,32	
28.12.2023	24,00	*	130,79	127,07	3,72	83,42	59,24	24,18						134,84	129,18	5,66						3,40	
29.12.2023	24,00	*	132,12	127,24	4,88	84,34	59,90	24,44						136,29	129,39	6,90						3,54	
30.12.2023	24,00	*	130,86	125,91	4,95	88,93	62,28	26,65						135,41	128,20	7,21						3,81	
31.12.2023	24,00	*	128,05	122,75	5,30	91,11	62,89	28,22						132,71	125,02	7,69						3,97	
01.01.2024	24,00	*	123,71	121,45	2,26	93,54	63,62	29,92						128,43	123,75	4,68						3,86	
02.01.2024	24,00	*	122,82	119,86	2,96	93,76	62,69	31,07						127,52	122,07	5,45						4,02	
03.01.2024	24,00	*	121,81	118,54	3,27	93,83	61,92	31,91						126,48	120,67	5,81						4,11	
04.01.2024	24,00	*	121,96	117,67	4,29	90,03	59,23	30,80						126,30	119,61	6,69						4,03	
05.01.2024	24,00	*	119,58	114,94	4,64	94,66	61,20	33,46						124,24	116,96	7,28						4,30	
06.01.2024	24,00	*	120,91	115,99	4,92	94,02	61,33	32,69						125,56	118,04	7,52						4,27	
07.01.2024	24,00	*	121,25	116,74	4,51	91,33	60,04	31,29						125,68	118,72	6,96						4,08	
08.01.2024	24,00	*	127,37	122,18	5,19	92,97	62,30	30,67						132,18	124,41	7,77						4,25	
09.01.2024	24,00	*	129,84	125,48	4,36	94,66	64,64	30,02						134,90	127,93	6,97						4,20	
10.01.2024	24,00	*	129,70	125,65	4,05	91,49	63,64	27,85						134,45	128,03	6,42						3,89	
11.01.2024	24,00	*	129,13	124,57	4,56	91,99	63,87	28,12						133,91	126,94	6,97						3,94	
12.01.2024	24,00	*	123,24	120,99	2,25	93,08	63,13	29,95						127,89	123,25	4,64						3,85	
13.01.2024	24,00	*	121,78	118,22	3,56	92,96	62,17	30,79						126,37	120,36	6,01						3,99	
14.01.2024	24,00	*	124,34	119,15	5,19	93,46	62,57	30,89						129,07	121,34	7,73						4,18	
15.01.2024	24,00	*	124,83	120,96	3,87	93,31	63,05	30,26						129,57	123,21	6,36						4,04	
16.01.2024	24,00	*	124,36	121,08	3,28	93,22	63,14	30,08						129,07	123,34	5,73						3,97	
17.01.2024	24,00	*	123,58	119,38	4,20	94,10	62,84	31,26						128,35	121,58	6,77						4,15	
18.01.2024	24,00	*	125,47	121,46	4,01	93,01	62,67	30,34						130,21	123,69	6,52						4,08	
19.01.2024	24,00	*	127,72	123,72	4,00	93,01	63,62	29,39						132,54	126,06	6,48						4,03	
20.01.2024	24,00	*	122,85	118,93	3,92	92,67	62,25	30,42						127,46	121,09	6,37						4,00	
21.01.2024																							
22.01.2024																							
Среднее	24,00		126,61	122,46	4,16	90,24	61,66	28,58						131,13	124,64	6,49						3,88	
Итого	696,00		3671,76	3551,26	120,50									3802,84	3614,65	188,19						112,50	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час 7,76 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **48 час 12,98 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,04 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **120,22 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **201,17 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 9355c759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:32 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A