

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 33, лит. Ж**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 33**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35633.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 118242**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.03.2024</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 6101</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,336</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1936</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0,088</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>100,8</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>35,2</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С		°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.12.2023	24,00	*	104,92	89,64	15,28	81,24	50,21	31,03	7,10	3,50	14,18			14,18	14,60		14,60			80,77			3,70		4,03
24.12.2023	24,00	*	106,67	89,24	17,43	81,89	50,42	31,47	7,10	3,50	16,31			16,31	16,80		16,80			81,52			3,70		4,25
25.12.2023	24,00	*	104,04	88,71	15,33	81,63	50,01	31,62	7,10	3,50	14,07			14,07	14,49		14,49			81,31			3,70		4,07
26.12.2023	24,00	*	102,92	88,07	14,85	81,84	49,87	31,97	7,10	3,50	13,48			13,48	13,88		13,88			81,37			3,70		4,04
27.12.2023	24,00	*	102,35	87,92	14,43	82,16	49,82	32,34	7,10	3,50	13,11			13,11	13,50		13,50			81,81			3,70		4,04
28.12.2023	24,00	*	102,94	88,18	14,76	83,58	50,25	33,33	7,10	3,50	13,35			13,35	13,77		13,77			83,19			3,70		4,18
29.12.2023	24,00	*	103,18	88,58	14,60	84,50	50,84	33,66	7,10	3,50	13,25			13,25	13,66		13,66			84,05			3,70		4,23
30.12.2023	24,00	*	103,67	88,75	14,92	89,14	52,65	36,49	7,10	3,50	13,55			13,55	14,03		14,03			89,07			3,70		4,58
31.12.2023	24,00	*	105,25	86,82	18,43	91,30	52,79	38,51	7,10	3,50	17,12			17,12	17,75		17,75			90,90			3,70		5,04
01.01.2024	24,00	*	96,97	86,22	10,75	93,73	53,07	40,66	7,10	3,50	9,31			9,31	9,67		9,67			93,02			3,70		4,53
02.01.2024	24,00	*	95,96	84,81	11,15	93,95	52,00	41,95	7,10	3,50	9,80			9,80	10,17		10,17			93,19			3,70		4,62
03.01.2024	24,00	*	96,43	83,58	12,85	94,02	51,03	42,99	7,10	3,50	11,51			11,51	11,95		11,95			93,23			3,70		4,81
04.01.2024	24,00	*	95,87	81,93	13,94	90,35	48,18	42,17	7,10	3,50	12,60			12,60	13,05		13,05			90,89			3,70		4,73
05.01.2024	24,00	*	94,77	80,77	14,00	94,85	49,62	45,23	7,10	3,50	12,81			12,81	13,30		13,30			94,12			3,70		4,99
06.01.2024	24,00	*	95,75	81,39	14,36	94,18	50,18	44,00	7,10	3,50	13,09			13,09	13,59		13,59			93,07			3,70		4,95
07.01.2024	24,00	*	96,13	81,32	14,81	91,49	49,43	42,06	7,10	3,50	13,50			13,50	13,99		13,99			90,79			3,70		4,79
08.01.2024	24,00	*	101,50	86,23	15,27	93,12	51,94	41,18	7,10	3,50	13,95			13,95	14,48		14,48			92,44			3,70		4,99
09.01.2024	24,00	*	103,63	89,65	13,98	94,84	54,81	40,03	7,10	3,50	12,65			12,65	13,14		13,14			94,17			3,70		4,93
10.01.2024	24,00	*	103,17	89,26	13,91	91,65	54,24	37,41	7,10	3,50	12,72			12,72	13,18		13,18			90,93			3,70		4,63
11.01.2024	24,00	*	103,84	88,90	14,94	92,15	54,48	37,67	7,10	3,50	13,70			13,70	14,21		14,21			91,60			3,70		4,74
12.01.2024	24,00	*	99,08	85,44	13,64	93,25	53,34	39,91	7,10	3,50	12,41			12,41	12,87		12,87			92,61			3,70		4,70
13.01.2024	24,00	*	98,48	83,11	15,37	93,13	52,29	40,84	7,10	3,50	14,14			14,14	14,67		14,67			92,47			3,70		4,84
14.01.2024	24,00	*	100,51	84,17	16,34	93,62	52,66	40,96	7,10	3,50	15,16			15,16	15,74		15,74			92,95			3,70		4,99
15.01.2024	24,00	*	100,05	85,69	14,36	93,47	53,38	40,09	7,10	3,50	13,07			13,07	13,57		13,57			92,78			3,70		4,79
16.01.2024	24,00	*	100,64	85,81	14,83	93,37	53,56	39,81	7,10	3,50	13,53			13,53	14,04		14,04			92,72			3,70		4,81
17.01.2024	24,00	*	99,17	84,52	14,65	94,25	53,06	41,19	7,10	3,50	13,24			13,24	13,75		13,75			93,63			3,70		4,88
18.01.2024	24,00	*	100,37	85,90	14,47	93,15	53,14	40,01	7,10	3,50	12,90			12,90	13,38		13,38			92,50			3,70		4,80
19.01.2024	24,00	*	102,57	88,27	14,30	93,13	54,29	38,84	7,10	3,50	12,82			12,82	13,30		13,30			92,28			3,70		4,77
20.01.2024	24,00	*	98,22	84,02	14,20	92,81	52,77	40,04	7,10	3,50	12,81			12,81	13,28		13,28			91,97			3,70		4,69
21.01.2024	24,00	*	102,17	84,64	17,53	93,31	52,50	40,81	7,10	3,50	16,34			16,34	16,96		16,96			93,03			3,70		5,10
22.01.2024	24,00	*	103,57	89,10	14,47	91,23	53,54	37,69	7,10	3,50	12,95			12,95	13,42		13,42			90,49			3,70		4,69
<b>Среднее</b>	24,00		100,80	86,15	14,65	90,53	51,95	38,58	7,10	3,50	13,34			13,34	13,81		13,81			89,96			3,70		4,65
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3124,79</b>	<b>2670,64</b>	<b>454,15</b>						<b>413,43</b>			<b>413,43</b>	<b>428,19</b>		<b>428,19</b>								<b>144,23</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0,13** Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **144,1** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **428,19** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"  
 Идентификатор: 9355с759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**29.01.24** 16:32 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A