

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 37, лит. Е**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35635.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 118244**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 01.03.2024 | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 6057 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-С1 | 0,12 | 30 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-С1 | 0,12 | 30 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-D | 0,08 | 12 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,336 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,202 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0,0918 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 100,8 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 36,72 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|----|---------------------|---------|---------------|----|----|---------------|---------------|---------|---------------|----|------|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2023 | 24,00 | * | 123,86 | 110,62 | 13,24 | 81,04 | 52,56 | 28,48 | | | | 12,78 | | | 12,78 | 13,15 | | 13,15 | | | | | 4,24 |
| 24.12.2023 | 24,00 | * | 124,52 | 110,16 | 14,36 | 81,69 | 52,79 | 28,90 | | | | 13,97 | | | 13,97 | 14,39 | | 14,39 | | | | | 4,37 |
| 25.12.2023 | 24,00 | * | 123,42 | 109,52 | 13,90 | 81,41 | 52,47 | 28,94 | | | | 13,41 | | | 13,41 | 13,80 | | 13,80 | | | | | 4,31 |
| 26.12.2023 | 24,00 | * | 122,71 | 108,72 | 13,99 | 81,63 | 52,34 | 29,29 | | | | 13,47 | | | 13,47 | 13,87 | | 13,87 | | | | | 4,34 |
| 27.12.2023 | 24,00 | * | 123,50 | 108,50 | 15,00 | 81,94 | 52,30 | 29,64 | | | | 14,59 | | | 14,59 | 15,03 | | 15,03 | | | | | 4,46 |
| 28.12.2023 | 24,00 | * | 122,27 | 108,96 | 13,31 | 83,35 | 52,83 | 30,52 | | | | 12,81 | | | 12,81 | 13,20 | | 13,20 | | | | | 4,45 |
| 29.12.2023 | 24,00 | * | 123,56 | 109,28 | 14,28 | 84,27 | 53,45 | 30,82 | | | | 13,80 | | | 13,80 | 14,23 | | 14,23 | | | | | 4,58 |
| 30.12.2023 | 24,00 | * | 123,22 | 109,47 | 13,75 | 88,88 | 55,47 | 33,41 | | | | 13,33 | | | 13,33 | 13,80 | | 13,80 | | | | | 4,89 |
| 31.12.2023 | 24,00 | * | 124,79 | 106,94 | 17,85 | 91,04 | 55,66 | 35,38 | | | | 17,52 | | | 17,52 | 18,16 | | 18,16 | | | | | 5,42 |
| 01.01.2024 | 24,00 | * | 118,85 | 106,30 | 12,55 | 93,47 | 55,98 | 37,49 | | | | 12,08 | | | 12,08 | 12,54 | | 12,54 | | | | | 5,17 |
| 02.01.2024 | 24,00 | * | 118,12 | 104,53 | 13,59 | 93,68 | 54,98 | 38,70 | | | | 13,16 | | | 13,16 | 13,66 | | 13,66 | | | | | 5,33 |
| 03.01.2024 | 24,00 | * | 116,47 | 103,13 | 13,34 | 93,73 | 54,15 | 39,58 | | | | 13,00 | | | 13,00 | 13,49 | | 13,49 | | | | | 5,35 |
| 04.01.2024 | 24,00 | * | 114,06 | 100,36 | 13,70 | 90,03 | 51,33 | 38,70 | | | | 13,27 | | | 13,27 | 13,75 | | 13,75 | | | | | 5,13 |
| 05.01.2024 | 24,00 | * | 96,30 | 85,17 | 11,13 | 94,64 | 53,16 | 41,48 | | | | 10,87 | | | 10,87 | 11,29 | | 11,29 | | | | | 4,60 |
| 06.01.2024 | 24,00 | * | 114,25 | 100,33 | 13,92 | 93,92 | 53,65 | 40,27 | | | | 13,58 | | | 13,58 | 14,10 | | 14,10 | | | | | 5,36 |
| 07.01.2024 | 24,00 | * | 114,39 | 100,33 | 14,06 | 91,23 | 52,71 | 38,52 | | | | 13,69 | | | 13,69 | 14,18 | | 14,18 | | | | | 5,16 |
| 08.01.2024 | 24,00 | * | 121,52 | 106,48 | 15,04 | 92,86 | 55,18 | 37,68 | | | | 14,79 | | | 14,79 | 15,34 | | 15,34 | | | | | 5,43 |
| 09.01.2024 | 24,00 | * | 125,94 | 110,45 | 15,49 | 94,58 | 57,84 | 36,74 | | | | 15,11 | | | 15,11 | 15,69 | | 15,69 | | | | | 5,54 |
| 10.01.2024 | 24,00 | * | 123,82 | 109,99 | 13,83 | 91,41 | 56,87 | 34,54 | | | | 13,29 | | | 13,29 | 13,77 | | 13,77 | | | | | 5,08 |
| 11.01.2024 | 24,00 | * | 124,09 | 109,55 | 14,54 | 91,89 | 57,17 | 34,72 | | | | 14,07 | | | 14,07 | 14,58 | | 14,58 | | | | | 5,16 |
| 12.01.2024 | 24,00 | * | 118,88 | 105,34 | 13,54 | 92,98 | 56,24 | 36,74 | | | | 13,09 | | | 13,09 | 13,57 | | 13,57 | | | | | 5,14 |
| 13.01.2024 | 24,00 | * | 118,00 | 102,65 | 15,35 | 92,86 | 55,24 | 37,62 | | | | 14,91 | | | 14,91 | 15,46 | | 15,46 | | | | | 5,30 |
| 14.01.2024 | 24,00 | * | 120,63 | 104,04 | 16,59 | 93,34 | 55,48 | 37,86 | | | | 16,27 | | | 16,27 | 16,89 | | 16,89 | | | | | 5,50 |
| 15.01.2024 | 24,00 | * | 120,39 | 105,87 | 14,52 | 93,18 | 56,14 | 37,04 | | | | 13,97 | | | 13,97 | 14,50 | | 14,50 | | | | | 5,29 |
| 16.01.2024 | 24,00 | * | 119,21 | 106,07 | 13,14 | 93,08 | 56,30 | 36,78 | | | | 12,59 | | | 12,59 | 13,06 | | 13,06 | | | | | 5,14 |
| 17.01.2024 | 24,00 | * | 118,37 | 104,46 | 13,91 | 93,95 | 55,87 | 38,08 | | | | 13,41 | | | 13,41 | 13,92 | | 13,92 | | | | | 5,30 |
| 18.01.2024 | 24,00 | * | 121,51 | 106,34 | 15,17 | 92,85 | 55,96 | 36,89 | | | | 14,66 | | | 14,66 | 15,21 | | 15,21 | | | | | 5,35 |
| 19.01.2024 | 24,00 | * | 122,02 | 109,05 | 12,97 | 92,85 | 57,19 | 35,66 | | | | 12,42 | | | 12,42 | 12,88 | | 12,88 | | | | | 5,11 |
| 20.01.2024 | 24,00 | * | 119,38 | 103,80 | 15,58 | 92,50 | 55,66 | 36,84 | | | | 15,19 | | | 15,19 | 15,75 | | 15,75 | | | | | 5,28 |
| 21.01.2024 | 24,00 | * | 119,96 | 104,70 | 15,26 | 92,95 | 55,52 | 37,43 | | | | 14,90 | | | 14,90 | 15,47 | | 15,47 | | | | | 5,35 |
| 22.01.2024 | 24,00 | * | 124,21 | 110,20 | 14,01 | 90,93 | 56,45 | 34,48 | | | | 13,51 | | | 13,51 | 13,99 | | 13,99 | | | | | 5,09 |
| Среднее | 24,00 | | 120,07 | 105,85 | 14,22 | 90,26 | 54,80 | 35,46 | | | | 13,79 | | | 13,79 | 14,28 | | 14,28 | | | | | 5,04 |
| Итого | 744,00 | | 3722,22 | 3281,31 | 440,91 | | | | | | | 427,51 | | | 427,51 | 442,72 | | 442,72 | | | | | 156,22 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,29** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **156,09** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **442,72** м.куб.

0,13 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:32 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 9355c759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A