

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 4, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38003.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131762**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 205565	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,2596	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0557
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 77,88	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 22,28 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2023	24,00	*	149,68	141,48	8,20	79,03	49,09	29,94			8,88		8,88	9,12		9,12		78,42				4,89
24.12.2023	24,00	*	148,86	139,94	8,92	79,57	49,19	30,38			9,62		9,62	9,91		9,91		79,10				4,97
25.12.2023	24,00	*	145,92	137,28	8,64	79,34	48,61	30,73			9,28		9,28	9,54		9,54		78,78				4,91
26.12.2023	24,00	*	144,28	136,66	7,62	79,48	48,42	31,06			8,02		8,02	8,23		8,23		78,72				4,86
27.12.2023	24,00	*	145,68	137,23	8,45	79,86	48,49	31,37			8,67		8,67	8,92		8,92		79,29				4,99
28.12.2023	24,00	*	145,08	136,69	8,39	81,22	48,73	32,49			8,73		8,73	8,97		8,97		80,59				5,13
29.12.2023	24,00	*	145,66	136,83	8,83	82,15	49,25	32,90			9,40		9,40	9,67		9,67		81,48				5,23
30.12.2023	24,00	*	148,39	138,52	9,87	86,54	51,19	35,35			10,45		10,45	10,81		10,81		86,20				5,76
31.12.2023	24,00	*	143,59	134,91	8,68	88,61	51,17	37,44			9,30		9,30	9,60		9,60		87,99				5,83
01.01.2024	24,00	*	139,07	133,19	5,88	90,60	51,05	39,55			6,30		6,30	6,51		6,51		89,64				5,81
02.01.2024	24,00	*	137,08	129,56	7,52	90,80	49,50	41,30			7,83		7,83	8,08		8,08		89,76				6,04
03.01.2024	24,00	*	137,23	128,52	8,71	90,75	48,48	42,27			8,44		8,44	8,72		8,72		89,55				6,23
04.01.2024	24,00	*	135,44	125,83	9,61	87,35	45,93	41,42			9,18		9,18	9,49		9,49		87,90				6,06
05.01.2024	24,00	*	133,24	123,19	10,05	91,57	47,01	44,56			9,40		9,40	9,73		9,73		90,75				6,42
06.01.2024	24,00	*	133,85	123,66	10,19	90,83	47,20	43,63			9,70		9,70	10,01		10,01		89,55				6,33
07.01.2024	24,00	*	134,18	124,50	9,68	88,51	46,38	42,13			9,30		9,30	9,63		9,63		87,57				6,11
08.01.2024	24,00	*	145,86	134,07	11,79	90,33	49,48	40,85			11,33		11,33	11,72		11,72		89,62				6,55
09.01.2024	24,00	*	146,69	138,42	8,27	92,22	52,12	40,10			8,62		8,62	8,92		8,92		91,63				6,32
10.01.2024	24,00	*	145,53	136,78	8,75	89,35	51,47	37,88			9,40		9,40	9,70		9,70		88,61				5,97
11.01.2024	19,00	*	123,82	105,07	18,75	89,99	50,90	39,09			19,45		19,45	20,15		20,15		89,19				5,82
12.01.2024	24,00	*	136,84	128,89	7,95	90,52	50,77	39,75			8,27		8,27	8,57		8,57		89,77				5,85
13.01.2024	24,00	*	135,52	128,23	7,29	90,03	49,73	40,30			8,37		8,37	8,66		8,66		89,26				5,83
14.01.2024	24,00	*	137,19	128,08	9,11	90,73	49,89	40,84			10,41		10,41	10,75		10,75		90,02				6,07
15.01.2024	24,00	*	138,16	129,97	8,19	90,63	50,45	40,18			9,20		9,20	9,51		9,51		89,69				5,98
16.01.2024	24,00	*	139,56	131,98	7,58	90,76	50,87	39,89			8,87		8,87	9,17		9,17		90,02				5,96
17.01.2024	24,00	*	137,17	129,53	7,64	91,33	50,37	40,96			8,58		8,58	8,87		8,87		90,57				6,01
18.01.2024	24,00	*	138,77	131,86	6,91	90,62	50,67	39,95			7,43		7,43	7,71		7,71		89,84				5,90
19.01.2024	24,00	*	146,39	138,12	8,27	90,41	52,09	38,32			8,68		8,68	8,96		8,96		89,57				6,05
20.01.2024	24,00	*	139,13	130,33	8,80	89,89	50,32	39,57			9,21		9,21	9,51		9,51		88,95				5,96
21.01.2024	24,00	*	139,62	130,07	9,55	90,48	50,09	40,39			10,07		10,07	10,42		10,42		90,14				6,13
22.01.2024	24,00	*	143,91	135,91	8,00	88,93	50,99	37,94			8,64		8,64	8,93		8,93		88,06				5,88
Среднее	23,84		141,64	132,68	8,97	87,82	49,67	38,15			9,39		9,39	9,69		9,69		87,10				5,84
Итого	739,00		4361,39	4085,30	276,09						289,03		289,03	298,49		298,49						179,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **5 час 1,21 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **5 час 1,93 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,29 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,08 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **180,98 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **300,42 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 9355c759-d8ca-4dd1-9941-f7c43a497195

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

29.01.24 16:32 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A