

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.20[ОТОП.]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48406
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 20.12.2023 | | 24 | 95.47 | 68.8 | 10.2 | 95.47 | 47.1 | 5.6 | 21.7 | 0 | 2.068 | 0 |
| 21.12.2023 | | 24 | 97.03 | 69.6 | 10.2 | 97.03 | 48.1 | 5.6 | 21.4 | 0 | 2.08 | 0 |
| 22.12.2023 | | 24 | 98.32 | 67.8 | 10.2 | 98.32 | 47.3 | 5.6 | 20.5 | 0 | 2.016 | 0 |
| 23.12.2023 | | 24 | 99.43 | 69.9 | 10.2 | 99.43 | 48.6 | 5.6 | 21.3 | 0 | 2.113 | 0 |
| 24.12.2023 | | 24 | 100.28 | 72.6 | 10.2 | 100.28 | 50.5 | 5.6 | 22.1 | 0 | 2.215 | 0 |
| 25.12.2023 | | 24 | 95.76 | 73.4 | 10.2 | 95.76 | 50.2 | 5.6 | 23.3 | 0 | 2.227 | 0 |
| 26.12.2023 | | 24 | 98.35 | 73.6 | 10.2 | 98.35 | 50.6 | 5.6 | 23 | 0 | 2.26 | 0 |
| 27.12.2023 | | 24 | 97.96 | 74.5 | 10.2 | 97.96 | 50.9 | 5.6 | 23.6 | 0 | 2.307 | 0 |
| 28.12.2023 | | 24 | 99.13 | 76.1 | 10.2 | 99.13 | 51.7 | 5.6 | 24.4 | 0 | 2.42 | 0 |
| 29.12.2023 | | 24 | 98.65 | 76.3 | 10.2 | 98.65 | 51.8 | 5.6 | 24.5 | 0 | 2.413 | 0 |
| 30.12.2023 | | 24 | 96.39 | 78.5 | 10.2 | 96.39 | 52.3 | 5.6 | 26.1 | 0 | 2.517 | 0 |
| 31.12.2023 | | 24 | 94.24 | 79.2 | 10.2 | 94.24 | 52 | 5.6 | 27.3 | 0 | 2.568 | 0 |
| 01.01.2024 | | 24 | 93.14 | 84 | 10.2 | 93.14 | 53.3 | 5.6 | 30.7 | 0 | 2.857 | 0 |
| 02.01.2024 | | 24 | 95.81 | 85.6 | 10.2 | 95.81 | 53.8 | 5.6 | 31.8 | 0 | 3.051 | 0 |
| 03.01.2024 | | 24 | 97.44 | 83.9 | 10.2 | 97.44 | 52.3 | 5.6 | 31.5 | 0 | 3.07 | 0 |
| 04.01.2024 | | 24 | 97.33 | 86 | 10.2 | 97.33 | 52.7 | 5.6 | 33.3 | 0 | 3.243 | 0 |
| 05.01.2024 | | 24 | 96.89 | 87 | 10.2 | 96.89 | 52.9 | 5.6 | 34.2 | 0 | 3.311 | 0 |
| 06.01.2024 | | 24 | 96.92 | 87.3 | 10.2 | 96.92 | 53.1 | 5.6 | 34.1 | 0 | 3.306 | 0 |
| 07.01.2024 | | 24 | 96.53 | 87.1 | 10.2 | 96.53 | 53.1 | 5.6 | 33.9 | 0 | 3.273 | 0 |
| 08.01.2024 | | 24 | 97.7 | 88.4 | 10.2 | 97.7 | 54.8 | 5.6 | 33.7 | 0 | 3.288 | 0 |
| 09.01.2024 | | 24 | 96.89 | 85.4 | 10.2 | 96.89 | 54.4 | 5.6 | 31 | 0 | 3.007 | 0 |
| 10.01.2024 | | 24 | 98.11 | 79.4 | 10.2 | 98.11 | 52.1 | 5.6 | 27.3 | 0 | 2.678 | 0 |
| 11.01.2024 | | 24 | 94.15 | 82.4 | 10.2 | 94.15 | 52.9 | 5.6 | 29.4 | 0 | 2.769 | 0 |
| 12.01.2024 | | 24 | 92.7 | 85.3 | 10.2 | 92.7 | 53.6 | 5.6 | 31.7 | 0 | 2.935 | 0 |
| 13.01.2024 | | 24 | 93.89 | 87.4 | 10.2 | 93.89 | 54.5 | 5.6 | 33 | 0 | 3.094 | 0 |
| 14.01.2024 | | 24 | 96.27 | 86.9 | 10.2 | 96.27 | 54.6 | 5.6 | 32.3 | 0 | 3.105 | 0 |
| 15.01.2024 | | 24 | 98.6 | 86.9 | 10.2 | 98.6 | 55.6 | 5.6 | 31.3 | 0 | 3.09 | 0 |
| 16.01.2024 | | 24 | 93.78 | 88.8 | 10.2 | 93.78 | 55.5 | 5.6 | 33.3 | 0 | 3.124 | 0 |
| 17.01.2024 | | 24 | 92.89 | 90.3 | 10.2 | 92.89 | 55.6 | 5.6 | 34.7 | 0 | 3.225 | 0 |
| 18.01.2024 | | 24 | 93.91 | 88.7 | 10.2 | 93.91 | 55.2 | 5.6 | 33.5 | 0 | 3.145 | 0 |
| 19.01.2024 | | 24 | 93.7 | 85.1 | 10.2 | 93.7 | 53.8 | 5.6 | 31.3 | 0 | 2.932 | 0 |
| 20.01.2024 | | 24 | 90.9 | 87.5 | 10.2 | 90.9 | 53.9 | 5.6 | 33.6 | 0 | 3.055 | 0 |
| 21.01.2024 | | 24 | 93.12 | 88.9 | 10.2 | 93.12 | 55 | 5.6 | 33.9 | 0 | 3.155 | 0 |
| 22.01.2024 | | 24 | 98.4 | 79.8 | 10.2 | 98.4 | 52.3 | 5.6 | 27.5 | 0 | 2.703 | 0 |
| Среднее | | | 96.179 | 81.4 | 10.2 | 96.179 | 52.5 | 5.6 | 28.9 | 0 | | |
| Итого | | 816 | 3270.08 | | | 3270.08 | | | | 0 | 94.619 | 0 |
| Досчёт | | | 844.329 | | | 844.329 | | | | 0 | 27.436 | 0 |
| Снятие | | | -1164.051 | | | -1164.051 | | | | 0 | -25.178 | 0 |
| Сумма | | | 2950.358 | | | 2950.358 | | | | 0 | 96.877 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.01.24 11:40
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят ✓
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____/

