

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.33
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 4816
 Схема измерения: СИ-5


Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|---------|------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 20.12.2023 | | 24 | 227.867 | 66.2 | 7.8 | 227.168 | 47.7 | 6.2 | 18.5 | 0.699 | 4.249 | 86.332 | 67.6 | 6 | 71.661 | 55.4 | 5 | 12.2 | 14.671 | 1.867 | 6.116 |
| 21.12.2023 | | 24 | 226.789 | 69 | 7.8 | 226.211 | 49.2 | 6.2 | 19.8 | 0.578 | 4.526 | 84.49 | 67.6 | 6 | 69.195 | 55.2 | 5 | 12.4 | 15.295 | 1.888 | 6.414 |
| 22.12.2023 | | 24 | 227.369 | 70.7 | 7.8 | 226.792 | 50.3 | 6.2 | 20.4 | 0.577 | 4.667 | 83.396 | 67.6 | 6 | 69.966 | 55.2 | 5 | 12.3 | 13.43 | 1.771 | 6.438 |
| 23.12.2023 | | 24 | 227.545 | 71.9 | 7.8 | 227.031 | 51.1 | 6.2 | 20.8 | 0.515 | 4.758 | 84.84 | 67.7 | 6 | 70.988 | 55.5 | 5 | 12.2 | 13.852 | 1.802 | 6.56 |
| 24.12.2023 | | 24 | 227.709 | 70.8 | 7.8 | 227.14 | 50.5 | 6.2 | 20.3 | 0.569 | 4.652 | 87.909 | 67.8 | 6 | 73.72 | 55.9 | 5 | 11.9 | 14.189 | 1.838 | 6.491 |
| 25.12.2023 | | 24 | 227.265 | 72.7 | 7.8 | 226.774 | 51.3 | 6.2 | 21.4 | 0.491 | 4.879 | 87.37 | 67.7 | 6 | 73.011 | 55.8 | 5 | 11.9 | 14.359 | 1.843 | 6.722 |
| 26.12.2023 | | 24 | 226.946 | 77.6 | 7.8 | 226.423 | 53.9 | 6.2 | 23.7 | 0.523 | 5.399 | 86.908 | 67.7 | 6 | 73.884 | 55.9 | 5 | 11.9 | 13.024 | 1.761 | 7.16 |
| 27.12.2023 | | 24 | 227.014 | 77.6 | 7.8 | 226.515 | 54.1 | 6.2 | 23.6 | 0.499 | 5.38 | 88.202 | 67.8 | 6 | 73.357 | 55.9 | 5 | 11.8 | 14.845 | 1.874 | 7.254 |
| 28.12.2023 | | 24 | 227.167 | 77.1 | 7.8 | 226.64 | 53.6 | 6.2 | 23.5 | 0.527 | 5.361 | 87.538 | 67.8 | 6 | 74.64 | 55.9 | 5 | 11.9 | 12.899 | 1.763 | 7.124 |
| 29.12.2023 | 44287 | 24 | 227.461 | 70.1 | 7.8 | 225.632 | 50.6 | 6.2 | 19.5 | 1.829 | 4.523 | 90.281 | 67.8 | 6 | 75.942 | 56.1 | 5 | 11.7 | 14.339 | 1.864 | 6.386 |
| 30.12.2023 | 16. ... | 24 | 198.059 | 77 | 7.8 | 197.816 | 52.8 | 6.2 | 24.2 | 0.242 | 4.803 | 92.38 | 67.9 | 6 | 73.518 | 56.1 | 5 | 11.8 | 18.863 | 2.147 | 6.95 |
| 31.12.2023 | | 24 | 225.154 | 78.9 | 7.8 | 224.603 | 53.8 | 6.2 | 25.1 | 0.551 | 5.671 | 92.297 | 68 | 6 | 70.646 | 55.9 | 5 | 12.1 | 21.651 | 2.327 | 7.998 |
| 01.01.2024 | | 24 | 222.632 | 82.6 | 7.8 | 222.156 | 55 | 6.2 | 27.7 | 0.476 | 6.183 | 80.716 | 67.6 | 6 | 68.277 | 54.7 | 5 | 12.9 | 12.44 | 1.722 | 7.905 |
| 02.01.2024 | | 24 | 220.207 | 91.1 | 7.8 | 219.726 | 58.1 | 6.2 | 33 | 0.48 | 7.295 | 77.249 | 67.5 | 6 | 64.475 | 54.4 | 5 | 13.2 | 12.774 | 1.711 | 9.006 |
| 03.01.2024 | | 24 | 221.107 | 89.7 | 7.8 | 220.549 | 56.7 | 6.2 | 33 | 0.559 | 7.322 | 79.072 | 67.6 | 6 | 63.954 | 54.2 | 5 | 13.4 | 15.118 | 1.88 | 9.202 |
| 04.01.2024 | | 24 | 220.613 | 91.7 | 7.8 | 220.103 | 56.7 | 6.2 | 35 | 0.51 | 7.749 | 78.085 | 67.5 | 6 | 63.89 | 54.4 | 5 | 13.2 | 14.195 | 1.801 | 9.55 |
| 05.01.2024 | | 24 | 219.035 | 93.7 | 7.8 | 218.499 | 57.5 | 6.2 | 36.3 | 0.536 | 7.972 | 78.424 | 67.6 | 6 | 63.062 | 54.4 | 5 | 13.2 | 15.362 | 1.871 | 9.843 |
| 06.01.2024 | | 24 | 219.429 | 94 | 7.8 | 218.864 | 57.9 | 6.2 | 36.1 | 0.566 | 7.946 | 78.652 | 67.7 | 6 | 63.094 | 54.6 | 5 | 13.1 | 15.559 | 1.881 | 9.827 |
| 07.01.2024 | | 24 | 219.087 | 94.2 | 7.8 | 218.308 | 58.1 | 6.2 | 36.1 | 0.778 | 7.952 | 79.685 | 67.7 | 6 | 62.763 | 54.6 | 5 | 13.1 | 16.922 | 1.965 | 9.917 |
| 08.01.2024 | | 24 | 219.925 | 93.6 | 7.8 | 219.345 | 58.4 | 6.2 | 35.2 | 0.581 | 7.765 | 80.789 | 67.8 | 6 | 65.126 | 55 | 5 | 12.8 | 15.663 | 1.892 | 9.658 |
| 09.01.2024 | | 24 | 218.849 | 87.1 | 7.8 | 218.264 | 56.8 | 6.2 | 30.3 | 0.585 | 6.665 | 85.666 | 67.9 | 6 | 70.637 | 56 | 5 | 11.8 | 15.029 | 1.854 | 8.519 |
| 10.01.2024 | 21 | 24 | 210.657 | 77.6 | 7.8 | 209.995 | 52.3 | 6.2 | 25.2 | 0.662 | 5.347 | 87.36 | 67.7 | 6 | 73.197 | 56.3 | 5 | 11.5 | 14.164 | 1.799 | 7.146 |
| 11.01.2024 | | 24 | 224.146 | 80.7 | 7.8 | 223.514 | 54.2 | 6.2 | 26.5 | 0.632 | 5.979 | 85.147 | 67.6 | 6 | 69.703 | 55.9 | 5 | 11.7 | 15.444 | 1.856 | 7.836 |
| 12.01.2024 | | 24 | 221.07 | 86.8 | 7.8 | 220.397 | 56.5 | 6.2 | 30.3 | 0.673 | 6.731 | 79.237 | 67.5 | 6 | 64.201 | 55.1 | 5 | 12.3 | 15.036 | 1.806 | 8.537 |
| 13.01.2024 | | 24 | 222.452 | 89.8 | 7.8 | 221.802 | 57.9 | 6.2 | 31.9 | 0.649 | 7.14 | 78.104 | 67.4 | 6 | 63.682 | 54.9 | 5 | 12.5 | 14.423 | 1.769 | 8.91 |
| 14.01.2024 | | 24 | 221.896 | 91.8 | 7.8 | 221.304 | 58.8 | 6.2 | 33 | 0.592 | 7.362 | 80.534 | 67.5 | 6 | 62.755 | 55.1 | 5 | 12.4 | 17.779 | 1.98 | 9.342 |
| 15.01.2024 | | 24 | 227.118 | 88.3 | 7.8 | 226.513 | 58.1 | 6.2 | 30.2 | 0.606 | 6.896 | 81.468 | 67.5 | 6 | 65.98 | 55.5 | 5 | 12.1 | 15.488 | 1.843 | 8.74 |
| 16.01.2024 | | 24 | 229.135 | 87.2 | 7.8 | 228.502 | 57.7 | 6.2 | 29.6 | 0.633 | 6.808 | 82.515 | 67.6 | 6 | 67.79 | 55.7 | 5 | 11.9 | 14.725 | 1.801 | 8.608 |
| 17.01.2024 | | 24 | 224.821 | 90.9 | 7.8 | 224.181 | 58.6 | 6.2 | 32.3 | 0.64 | 7.302 | 80.403 | 67.5 | 6 | 65.652 | 55.2 | 5 | 12.3 | 14.751 | 1.807 | 9.108 |
| 18.01.2024 | | 24 | 227.771 | 87.9 | 7.8 | 227.109 | 57.7 | 6.2 | 30.2 | 0.662 | 6.927 | 82.136 | 67.5 | 6 | 67.533 | 55.1 | 5 | 12.4 | 14.603 | 1.824 | 8.751 |
| 19.01.2024 | | 24 | 231.26 | 88 | 7.8 | 230.605 | 58.4 | 6.2 | 29.6 | 0.655 | 6.881 | 84.962 | 67.6 | 6 | 70.697 | 55.7 | 5 | 11.9 | 14.265 | 1.806 | 8.687 |
| 20.01.2024 | | 24 | 224.789 | 92.6 | 7.8 | 224.183 | 59.8 | 6.2 | 32.8 | 0.607 | 7.402 | 82.131 | 67.6 | 6 | 64.897 | 55.2 | 5 | 12.5 | 17.234 | 1.973 | 9.375 |
| 21.01.2024 | | 24 | 226.645 | 92.1 | 7.8 | 226.048 | 59.5 | 6.2 | 32.6 | 0.597 | 7.424 | 81.76 | 67.7 | 6 | 65.537 | 55.1 | 5 | 12.6 | 16.223 | 1.922 | 9.346 |
| 22.01.2024 | | 24 | 231.179 | 80.9 | 7.8 | 230.493 | 55.2 | 6.2 | 25.8 | 0.686 | 5.992 | 87.381 | 67.7 | 6 | 74.081 | 56 | 5 | 11.7 | 13.3 | 1.764 | 7.756 |
| Среднее | | | 223.534 | 83.2 | 7.8 | 222.918 | 55.3 | 6.2 | 28 | 0.617 | | 83.63 | 67.7 | 6 | 68.574 | 55.4 | 5 | 12.3 | 15.056 | | |
| Итого | | 816 | 7600.169 | | | 7579.204 | | | | 20.965 | 213.909 | 2843.425 | | | 2331.511 | | | | 511.913 | 63.271 | 277.179 |
| Досчёт | | | 2051.486 | | | 2045.727 | | | | 5.759 | 62.659 | 747.372 | | | 612.241 | | | | 135.131 | 16.583 | 79.242 |
| Снятие | | | -2686.418 | | | -2674.186 | | | | -12.232 | -57.19 | -1079.658 | | | -899.643 | | | | -180.015 | -22.826 | -80.016 |
| Сумма | | | 6965.237 | | | 6950.745 | | | | 14.492 | 219.378 | 2511.138 | | | 2044.109 | | | | 467.029 | 57.028 | 276.405 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 467.03 W гвс (Гкал) = 56.94 W без гвс (Гкал) = 219.38
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2024.01.24 13:29
 Комментарий ответственного лица : Принят.

/Подпись _____/

