

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44611
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 20.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 70.1 | 7 | 100.81 | 64.6 | 6.5 | 5.5 | 5.85 | 0.962 | 0.962 |
| 21.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.14 | 70.1 | 7 | 99.43 | 64.4 | 6.5 | 5.6 | 3.71 | 0.822 | 0.822 |
| 22.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.36 | 70.2 | 7 | 100.39 | 64.5 | 6.5 | 5.6 | 4.97 | 0.912 | 0.912 |
| 23.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.09 | 70.1 | 7 | 101.02 | 64.7 | 6.5 | 5.4 | 6.07 | 0.968 | 0.968 |
| 24.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | 70.1 | 7 | 101.26 | 64.9 | 6.5 | 5.2 | 6.69 | 1 | 1 |
| 25.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.19 | 70 | 7 | 100.4 | 64.5 | 6.5 | 5.6 | 3.79 | 0.826 | 0.826 |
| 26.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.36 | 70.1 | 7 | 97.4 | 64.4 | 6.5 | 5.7 | 4.96 | 0.898 | 0.898 |
| 27.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.48 | 70 | 7 | 97.54 | 64.4 | 6.5 | 5.7 | 3.94 | 0.828 | 0.828 |
| 28.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 70 | 7 | 97.5 | 64.3 | 6.5 | 5.6 | 4.67 | 0.877 | 0.877 |
| 29.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.39 | 70.1 | 7 | 97.65 | 64.6 | 6.5 | 5.5 | 5.74 | 0.939 | 0.939 |
| 30.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.63 | 70 | 7 | 96.24 | 64.6 | 6.5 | 5.4 | 7.39 | 1.038 | 1.038 |
| 31.12.2023 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.74 | 70.1 | 7 | 93.65 | 64.6 | 6.5 | 5.5 | 10.09 | 1.22 | 1.22 |
| 01.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.29 | 70 | 7 | 92.74 | 63.9 | 6.5 | 6.1 | 4.55 | 0.884 | 0.884 |
| 02.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.58 | 70 | 7 | 89.75 | 63.5 | 6.5 | 6.5 | 4.83 | 0.922 | 0.922 |
| 03.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | 70 | 7 | 89.83 | 63.4 | 6.5 | 6.6 | 5.12 | 0.951 | 0.951 |
| 04.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 70 | 7 | 89.66 | 63.4 | 6.5 | 6.6 | 7.16 | 1.088 | 1.088 |
| 05.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | 70 | 7 | 89.44 | 63.4 | 6.5 | 6.6 | 6.92 | 1.077 | 1.077 |
| 06.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 70 | 7 | 89.72 | 63.3 | 6.5 | 6.6 | 6.99 | 1.086 | 1.086 |
| 07.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.51 | 70 | 7 | 89.66 | 63.5 | 6.5 | 6.5 | 7.85 | 1.133 | 1.133 |
| 08.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | 70 | 7 | 91.12 | 63.9 | 6.5 | 6.1 | 9.71 | 1.236 | 1.236 |
| 09.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.26 | 70 | 7 | 95.34 | 63.9 | 6.5 | 6.1 | 5.92 | 0.993 | 0.993 |
| 10.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.03 | 70.1 | 7 | 97.43 | 64.3 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 0.957 | 0.957 |
| 11.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | 70 | 7 | 94.97 | 64.1 | 6.5 | 6 | 5.38 | 0.944 | 0.944 |
| 12.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.12 | 70 | 7 | 89.82 | 63.6 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 0.938 | 0.938 |
| 13.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.56 | 70 | 7 | 88.78 | 63.9 | 6.5 | 6.2 | 7.78 | 1.093 | 1.093 |
| 14.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | 70.1 | 7 | 89.56 | 64 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 1.111 | 1.111 |
| 15.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 70 | 7 | 92.45 | 63.8 | 6.5 | 6.1 | 4.26 | 0.866 | 0.866 |
| 16.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.21 | 70 | 7 | 93.31 | 64 | 6.5 | 6 | 5.9 | 0.977 | 0.977 |
| 17.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.02 | 70 | 7 | 91.19 | 63.7 | 6.5 | 6.3 | 4.83 | 0.912 | 0.912 |
| 18.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.08 | 70.1 | 7 | 99.98 | 64.5 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 0.913 | 0.913 |
| 19.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.17 | 70.1 | 7 | 102.9 | 64.5 | 6.5 | 5.6 | 4.27 | 0.879 | 0.879 |
| 20.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | 70.1 | 7 | 96.62 | 64.3 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 0.924 | 0.924 |
| 21.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 70.2 | 7 | 96.3 | 64.3 | 6.5 | 5.9 | 6.74 | 1.037 | 1.037 |
| 22.01.2024 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.89 | 70.2 | 7 | 101.65 | 64.5 | 6.5 | 5.7 | 4.24 | 0.875 | 0.875 |
| Среднее | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.032 | 70 | 7 | 95.162 | 64.1 | 6.5 | 5.9 | 5.87 | | |
| Итого | | 816 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 3435.09 | | | 3235.51 | | | | 199.58 | 33.085 | 33.085 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 923.439 | | | 876.793 | | | | 46.646 | 8.379 | 8.379 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | -1269.171 | | | -1209.12 | | | | -60.051 | -11.04 | -11.04 |
| Сумма | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 3089.358 | | | 2903.183 | | | | 186.175 | 30.424 | 30.424 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 186.17 W гвс (Гкал) = 30.39 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.01.25 09:25
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят ✓
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____/

