

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.14, КОРП.1[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.1
 Номер прибора: 07596
 Схема измерения: СИ-5


Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
20.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.344	67.9	6.5	65.728	54.2	6.1	13.7	36.616	3.385	3.385
21.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.694	67.9	6.5	72.45	56.5	6.1	11.5	41.244	3.635	3.635
22.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6.6	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
23.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
24.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
25.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
26.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6.4	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
27.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6.5	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
28.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.019	67.9	6.4	69.089	55.3	6.1	12.6	38.93	3.51	3.51
29.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.144	68	6.4	83.906	53	6	15.1	40.238	4.005	4.005
30.12.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.69	68.1	6.4	83.615	53	6	15.1	44.075	4.262	4.262
31.12.2023	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6.5	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
01.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
02.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
03.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
04.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
05.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
06.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
07.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
08.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
09.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
10.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
11.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
12.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
13.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
14.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
15.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
16.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
17.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
18.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
19.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
20.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
21.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
22.01.2024	2. 4...	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.917	68.1	6.3	83.76	53	6	15.1	42.157	4.133	4.133
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.179	68.1	6.1	79.877	53.5	6	14.5	41.303		
Итого		816	0			0				0	0	4120.096			2715.802				1404.294	134.916	134.916
Досчёт			0			0				0	0	1133.253			753.84				379.413	37.197	37.197
Снятие			0			0				0	0	-1423.937			-927.694				-496.243	-48.557	-48.557
Сумма			0			0				0	0	3829.412			2541.948				1287.464	123.556	123.556

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 123.56
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2024.01.25 09:37

/Подпись _____/

Комментарии ответственного лица : Прошу указывать причину расчета по среднему???? Заяка на выход из строяПринят.

