Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Txв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00		164.89	152.09	12.80	89.11	58.87	30.24	8.00	3.00		11.60	0.00	0.00	12.01	0.00	12.01	-	88.41	0.00				5.76
24.01.2024	24.00		166.17	152.71	13.47	88.37	59.07	29.29	8.00	3.00		12.30	0.00	0.00	12.71	0.00	12.71	-	87.40	0.00				5.69
25.01.2024	24.00		163.24	149.71	13.54	85.62	57.22	28.40	8.00	3.00		12.41	0.00	0.00	12.81	0.00	12.81	-	85.13	0.00				5.43
26.01.2024	24.00		162.96	149.79	13.17	86.04	56.94	29.10	8.00	3.00		12.00	0.00	0.00	12.39	0.00	12.39	-	85.41	0.00				5.51
27.01.2024	24.00		155.48	141.07	14.40	82.88	54.04	28.84	8.00	3.00		13.35	0.00	0.00	13.76	0.00	13.76	-	82.55	0.00				5.28
28.01.2024	24.00		156.91	140.47	16.45	83.11	54.15	28.96	8.00	3.00		15.42	0.00	0.00	15.89	0.00	15.89	-	82.23	0.00				5.45
29.01.2024	24.00		158.83	144.23	14.60	82.70	54.72	27.97	8.00	3.00		13.55	0.00	0.00	13.96	0.00	13.96	-	81.83	0.00				5.26
30.01.2024	24.00		156.63	142.54	14.09	80.65	53.63	27.02	8.00	3.00		13.15	0.00	0.00	13.53	0.00	13.53	-	79.96	0.00				5.01
31.01.2024	24.00		155.99	142.86	13.13	81.68	53.84	27.84	8.00	3.00		13.45	0.00	0.00	13.84	0.00	13.84	-	79.98	0.00				5.07
01.02.2024	24.00		160.66	146.27	14.39	83.05	55.42	27.63	8.00	3.00		13.33	0.00	0.00	13.74	0.00	13.74	-	82.59	0.00				5.26
02.02.2024	24.00		154.27	139.79	14.47	80.40	53.01	27.39	8.00	3.00		13.45	0.00	0.00	13.84	0.00	13.84	-	79.98	0.00				5.01
03.02.2024	24.00		155.36	140.26	15.09	81.51	53.32	28.19	8.00	3.00		14.04	0.00	0.00	14.46	0.00	14.46	-	81.41	0.00				5.20
04.02.2024	24.00		158.14	142.18	15.96	81.72	54.09	27.63	8.00	3.00		14.93	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	81.23	0.00				5.25
05.02.2024	24.00		154.96	140.42	14.54	81.14	53.50	27.64	8.00	3.00		13.51	0.00	0.00	13.91	0.00	13.91	-	80.67	0.00				5.08
06.02.2024	24.00		146.04	131.69	14.35	83.90	53.19	30.71	8.00	3.00		13.24	0.00	0.00	13.66	0.00	13.66	-	84.22	0.00				5.27
07.02.2024	24.00		142.63	128.24	14.39	87.84	53.77	34.06	8.00	3.00		13.43	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	-	87.68	0.00				5.65
08.02.2024	24.00		142.21	128.06	14.15	90.69	54.75	35.93	8.00	3.00		13.16	0.00	0.00	13.63	0.00	13.63	-	90.12	0.00				5.90
09.02.2024	24.00		141.31	126.46	14.85	90.49	54.00	36.49	8.00	3.00		13.90	0.00	0.00	14.39	0.00	14.39	-	90.14	0.00				5.98
10.02.2024	24.00		148.35	133.43	14.92	91.56	55.76	35.80	8.00	3.00		13.87	0.00	0.00	14.38	0.00	14.38	-	90.87	0.00				6.16
11.02.2024	24.00		143.42	127.61	15.81	90.79	54.46	36.33	8.00	3.00		14.83	0.00	0.00	15.36	0.00	15.36	-	89.96	0.00				6.09
12.02.2024	24.00		149.17	133.75	15.42	90.86	55.73	35.13	8.00	3.00		14.37	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	-	90.33	0.00				6.12
13.02.2024	24.00		143.86	128.01	15.86	91.40	54.87	36.53	8.00	3.00		14.84	0.00	0.00	15.38	0.00	15.38	-	90.87	0.00				6.15
14.02.2024	24.00		171.00	159.13	11.87	91.42	60.16	31.26	8.00	3.00		45.74	0.00	0.00	47.43	0.00	47.43	-	91.59	0.00				6.09
15.02.2024	24.00		212.81	202.42	10.38	90.16	64.39	25.77	8.00	3.00		89.15	0.00	0.00	92.34	0.00	92.34	-	90.17	0.00				6.18
16.02.2024	24.00		217.28	208.47	8.80	89.36	64.75	24.62	8.00	3.00		90.64	0.00	0.00	93.83	0.00	93.83	-	89.34	0.00				5.95
17.02.2024	24.00		224.07	214.06	10.01	88.11	64.96	23.15	8.00	3.00		94.04	0.00	0.00	97.27	0.00	97.27	-	88.10	0.00				5.87
18.02.2024	24.00		219.83	208.69	11.14	87.94	64.30	23.64	8.00	3.00		92.86	0.00	0.00	96.04	0.00	96.04	-	87.97	0.00				5.94
19.02.2024	24.00		217.38	207.59	9.80	88.26	64.20	24.05	8.00	3.00		91.35	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	-	88.27	0.00				5.89
20.02.2024	24.00		221.14	209.65	11.49	87.32	63.87	23.45	8.00	3.00		93.65	0.00	0.00	96.81	0.00	96.81	-	87.33	0.00				5.95
21.02.2024	24.00		216.53	206.09	10.44	84.41	61.84	22.57	8.00	3.00		91.33	0.00	0.00	94.23	0.00	94.23	-	84.44	0.00				5.56
22.02.2024	24.00		220.18	210.38	9.79	82.08	60.92	21.16	8.00	3.00		92.65	0.00	0.00	95.45	0.00	95.45	-	82.11	0.00				5.28
Среднее	24.00	-	171.02	157.68	13.34	86.28	57.35	28.93	8.00	3.00		34.82	-	-	35.99	-	35.99	-	85.88	-				5.62
Итого	744.00		5301.68	4888.12	413.56							1079.56	0.00	0.00	1115.69	0.00	1115.69	0.00						174.28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2024 00:00:00	113198.19	102777.42	20816.87	0.00	21380.35	0.00	3007.71	1602.01	19664.95
	22.02.2024 04:00:00	113243.81	102821.67	20835.78	0.00	21399.84	0.00	3008.79	1603.58	19669.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.54 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **173.74** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **422.00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.02.2024