Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821 038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский пр. | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточные архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_февраль .txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ","Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	228.48	223.16	5.32	88.80	66.38	22.42	7.00	5.00		90.81	-	-	93.94	-	93.94	-	88.68	-				5.50
24.01.2024	24.00	-	228.53	223.46	5.07	87.91	66.15	21.76	7.00	5.00		90.60	-	-	93.67	-	93.67	-	87.78	-				5.32
25.01.2024	24.00	-	227.53	222.53	5.00	85.28	64.39	20.89	7.00	5.00		90.19	-	-	93.07	-	93.07	-	85.17	-				5.09
26.01.2024	24.00	-	233.99	228.64	5.35	85.53	64.80	20.73	7.00	5.00		92.77	-	-	95.77	-	95.77	-	85.40	-				5.21
27.01.2024	24.00	-	223.14	217.26	5.88	82.60	62.04	20.56	7.00	5.00		88.47	-	-	91.16	-	91.16	-	82.49	-				4.96
28.01.2024	24.00	-	224.06	215.20	8.86	82.65	61.92	20.73	7.00	5.00		89.63	-	-	92.32	-	92.32	-	82.53	-				5.21
29.01.2024	24.00	-	227.29	221.62	5.67	82.23	62.23	20.00	7.00	5.00		90.10	-	-	92.81	-	92.81	-	82.12	-				4.91
30.01.2024	24.00	-	225.09	219.59	5.50	80.30	60.95	19.35	7.00	5.00		89.02	-	-	91.60	-	91.60	-	80.18	-				4.70
31.01.2024	24.00	-	226.88	220.79	6.09	81.50	61.68	19.82	7.00	5.00		89.93	-	-	92.59	-	92.59	-	81.40	-				4.88
01.02.2024	24.00	-	229.36	224.97	4.39	82.68	62.80	19.88	7.00	5.00		90.44	-	-	93.21	-	93.21	-	82.56	-				4.85
02.02.2024	24.00	-	221.94	215.74	6.20	80.02	60.37	19.65	7.00	5.00		88.02	-	-	90.56	-	90.56	-	79.91	-				4.74
03.02.2024	24.00	-	224.15	217.43	6.72	81.24	61.26	19.98	7.00	5.00		89.05	-	-	91.67	-	91.67	-	81.14	-				4.90
04.02.2024	24.00	-	226.48	217.19	9.29	81.38	61.46	19.92	7.00	5.00		90.61	-	-	93.29	-	93.29	-	81.27	-				5.10
05.02.2024	24.00	-	222.87	216.54	6.33	80.83	61.02	19.81	7.00	5.00		88.49	-	-	91.07	-	91.07	-	80.71	-				4.81
06.02.2024	24.00	-	208.25	201.92	6.33	83.67	61.41	22.26	7.00	5.00		82.38	-	-	84.96	-	84.96	-	83.56	-				5.04
07.02.2024	24.00	-	203.37	197.48	5.89	87.47	62.97	24.50	7.00	5.00		80.14	-	-	82.85	-	82.85	-	87.35	-				5.37
08.02.2024	24.00	-	201.51	194.91	6.60	90.00	63.99	26.01	7.00	5.00		79.56	-	-	82.38	-	82.38	-	89.86	-				5.68
09.02.2024	24.00	-	201.47	194.83	6.64	90.01	63.71	26.30	7.00	5.00		79.58	-	-	82.39	-	82.39	-	89.88	-				5.74
10.02.2024	24.00	-	210.89	203.88	7.01	90.96	65.23	25.73	7.00	5.00		83.30	-	-	86.33	-	86.33	-	90.82	-				5.90
11.02.2024	24.00	-	203.05	194.57	8.48	90.07	63.84	26.23	7.00	5.00		80.45	-	-	83.31	-	83.31	-	89.93	-				5.88
12.02.2024	24.00	-	210.86	205.12	5.74	90.41	65.03	25.38	7.00	5.00		82.73	-	-	85.68	-	85.68	-	90.28	-				5.74
13.02.2024	24.00	-	201.96	195.38	6.58	90.67	64.25	26.42	7.00	5.00		79.12	-	-	81.96	-	81.96	-	90.52	-				5.77
14.02.2024	24.00	-	206.44	200.18	6.26	90.61	64.60	26.01	7.00	5.00		80.61	-	-	83.52	-	83.52	-	90.48	-				5.79
15.02.2024	24.00	-	215.68	209.73	5.95	89.27	64.86	24.41	7.00	5.00		83.82	-	-	86.71	-	86.71	-	89.13	-				5.66
16.02.2024	24.00	-	219.57	213.77	5.80	88.48	65.00	23.48	7.00	5.00		85.12	-	-	88.04	-	88.04	-	88.33	-				5.55
17.02.2024	24.00	-	225.17	218.58	6.59	87.33	65.05	22.28	7.00	5.00		87.45	-	-	90.40	-	90.40	-	87.19	-				5.46
18.02.2024	24.00	-	222.53	209.68	12.85	87.30	64.15	23.15	7.00	5.00		88.04	-	-	91.03	-	91.03	-	87.20	-				5.99
19.02.2024	24.00	-	208.35	199.14	9.21	87.47	63.99	23.48	7.00	5.00		71.98	-	-	74.40	-	74.40	-	87.36	-				5.50
20.02.2024	24.00	-	224.27	217.97	6.30	86.52	64.80	21.72	7.00	5.00		88.23	-	-	91.14	-	91.14	-	86.40	-				5.30
21.02.2024	24.00	-	222.31	216.25	6.06	83.63	62.80	20.83	7.00	5.00		87.57	-	-	90.30	-	90.30	-	83.51	-				5.03
22.02.2024	24.00	-	226.98	219.87	7.11	81.31	61.59	19.72	7.00	5.00		90.02	-	-	92.68	-	92.68	-	81.19	-				4.92
Среднее	24.00	-	218.79	212.17	6.62	85.75	63.38	22.37	7.00	5.00		86.07	-	-	88.86	-	88.86	-	85.62	-				5.31
Итого	744.00		6782.45	6577.38	205.07							2668.23	0.00	0.00	2754.81	0.00	2754.81	0.00						164.50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2024 00:00:00	147907.34	141174.84	69332.73	-	71208.30	-	2935.61	5341.55	21196.00
	22.02.2024 04:00:00	147945.33	141212.53	69347.54	-	71223.55	-	2936.38	5342.77	21200.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -1.33 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 163.16 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 209.26 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.