Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5 СЦО+ГВС февраль.Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	138.53	126.04	12.49	90.46	65.68	24.78	7.00	5.00		71.63	61.69	9.94	74.24	63.47	10.77	-	90.37	80.37				4.26
24.01.2024	24.00	-	138.22	126.61	11.61	89.44	65.32	24.12	7.00	5.00		68.30	59.54	8.76	70.69	63.95	6.74	-	89.37	79.70				4.10
25.01.2024	24.00	-	137.80	126.17	11.63	86.81	63.37	23.44	7.00	5.00		71.15	62.08	9.07	73.54	63.74	9.80	-	86.73	77.22				3.98
26.01.2024	24.00	-	141.60	129.67	11.93	87.00	63.60	23.40	7.00	5.00		73.27	63.82	9.45	75.69	65.56	10.13	-	86.92	77.49				4.08
27.01.2024	24.00	-	136.15	121.81	14.34	84.19	60.88	23.31	7.00	5.00		71.33	59.47	11.86	73.60	60.99	12.61	-	84.12	74.63				4.06
28.01.2024	24.00	-	136.53	121.34	15.19	84.14	60.93	23.21	7.00	5.00		71.90	59.15	12.75	74.15	60.66	13.49	-	84.04	74.68				4.10
29.01.2024	24.00	-	137.85	125.14	12.71	83.62	61.44	22.18	7.00	5.00		71.98	61.66	10.32	74.18	63.26	10.92	-	83.53	74.57				3.85
30.01.2024	24.00	-	136.55	123.52	13.03	81.68	60.12	21.56	7.00	5.00		71.43	60.85	10.58	73.58	62.32	11.26	-	81.61	72.92				3.73
31.01.2024	24.00	-	136.30	122.93	13.37	83.01	60.51	22.50	7.00	5.00		70.46	59.40	11.06	72.61	60.90	11.71	-	82.94	73.90				3.88
01.02.2024	24.00	-	96.68	92.83	3.85	83.67	59.48	24.19	7.00	5.00		52.01	41.40	10.61	53.55	42.43	11.12	-	80.43	73.81				2.58
02.02.2024	24.00	-	129.65	121.09	8.56	81.38	58.73	22.65	7.00	5.00		63.65	57.13	6.52	65.52	58.48	7.04	-	81.30	71.60				3.45
03.02.2024	24.00	-	130.65	121.42	9.23	82.72	59.55	23.17	7.00	5.00		64.48	57.24	7.24	66.48	58.64	7.84	-	82.66	72.77				3.58
04.02.2024	24.00	-	131.98	122.24	9.74	82.79	59.87	22.92	7.00	5.00		65.35	57.62	7.73	67.35	59.02	8.33	-	82.71	72.79				3.61
05.02.2024	24.00	-	129.34	121.83	7.51	82.24	59.43	22.81	7.00	5.00		63.54	57.91	5.63	65.44	59.30	6.14	-	82.15	72.17				3.40
06.02.2024	24.00	-	114.81	107.68	7.13	85.51	59.91	25.60	7.00	5.00		52.22	47.43	4.79	53.92	52.34	1.58	-	85.53	73.92				3.37
07.02.2024	24.00	-	118.18	110.77	7.41	89.48	61.13	28.35	7.00	5.00		58.30	52.52	5.78	60.35	53.90	6.45	-	89.38	76.35				3.81
08.02.2024	24.00	-	117.17	109.38	7.79	91.99	62.13	29.86	7.00	5.00		57.96	51.76	6.20	60.12	53.19	6.93	-	91.88	78.07				3.99
09.02.2024	24.00	-	116.92	109.49	7.43	92.14	61.95	30.19	7.00	5.00		57.76	51.90	5.86	59.92	53.32	6.60	-	92.04	77.91				4.00
10.02.2024	24.00	-	123.09	113.96	9.13	92.91	63.37	29.54	7.00	5.00		61.35	53.88	7.47	63.68	55.40	8.28	-	92.80	79.37				4.23
11.02.2024	24.00	-	118.41	109.11	9.30	92.05	62.00	30.05	7.00	5.00		59.20	51.56	7.64	61.40	52.98	8.42	-	91.92	78.00				4.15
12.02.2024	24.00	-	122.72	115.21	7.51	92.39	63.31	29.08	7.00	5.00		60.85	54.95	5.90	63.11	56.51	6.60	-	92.29	78.90				4.06
13.02.2024	24.00	-	117.40	110.00	7.40	92.72	62.58	30.14	7.00	5.00		58.27	52.43	5.84	60.47	53.91	6.56	-	92.61	78.55				4.01
14.02.2024	24.00	-	120.18	113.09	7.09	92.60	63.15	29.45	7.00	5.00		59.54	54.08	5.46	61.77	55.59	6.18	-	92.49	78.92				4.00
15.02.2024	24.00	-	126.37	118.61	7.76	91.05	63.33	27.72	7.00	5.00		62.78	56.76	6.02	65.04	58.30	6.74	-	90.94	78.45				4.00
16.02.2024	24.00	-	128.91	120.91	8.00	90.08	63.57	26.51	7.00	5.00		64.18	57.92	6.26	66.48	59.54	6.94	-	89.97	78.15				3.94
17.02.2024	24.00	-	131.96	123.35	8.61	88.92	63.63	25.29	7.00	5.00		65.88	59.11	6.77	68.19	60.70	7.49	-	88.82	77.66				3.90
18.02.2024	24.00	-	130.33	120.54	9.79	88.94	63.09	25.85	7.00	5.00		65.53	57.52	8.01	67.83	59.09	8.74	-	88.87	77.32				4.00
19.02.2024	24.00	-	127.76	120.94	6.82	89.17	63.04	26.13	7.00	5.00		63.31	58.18	5.13	65.51	59.77	5.74	-	89.08	77.46				3.78
20.02.2024	24.00	-	129.20	122.46	6.74	88.08	62.68	25.40	7.00	5.00		64.03	58.97	5.06	66.20	60.57	5.63	-	87.98	76.69				3.71
21.02.2024	24.00	-	128.12	120.82	7.30	85.12	60.72	24.40	7.00	5.00		63.78	58.15	5.63	65.79	59.61	6.18	-	85.04	74.21				3.58
22.02.2024	24.00	-	129.72	123.54	6.18	82.70	59.81	22.89	7.00	5.00		64.18	59.71	4.47	66.12	61.16	4.96	-	82.61	72.58				3.35
Среднее	24.00	-	127.71	118.47	9.24	87.39	61.88	25.51	7.00	5.00		64.18	56.64	7.54	66.34	58.34	8.00	-	87.20	76.17				3.82
Итого	744.00		3959.08	3672.50	286.58							1989.60	1755.79	233.81	2056.52	1808.60	247.92	0.00						118.52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2024 00:00:00	94881.94	88312.15	55225.80	50419.47	56745.06	51579.77	2025.88	776.13	20461.00
	22.02.2024 04:00:00	94903.31	88333.10	55236.16	50429.69	56755.74	51590.24	2026.41	776.24	20465.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.99 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 117.53 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 247.92 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.