Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 0.5

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.52	9.31	19.21	29.07	9.32	19.75	-	66.67	44.46				1.49
24.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.30	10.52	20.78	31.96	10.62	21.34	-	67.06	47.73				1.60
25.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12	11.11	20.01	31.75	11.24	20.51	-	66.44	47.36				1.54
26.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39	11.27	18.12	29.99	11.41	18.58	-	66.15	46.68				1.42
27.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.82	10.45	21.37	32.47	10.52	21.95	-	66.77	46.50				1.64
28.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.35	10.36	20.99	32.01	10.38	21.63	-	67.23	45.80				1.63
29.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.46	10.38	21.08	32.11	10.42	21.69	-	66.90	46.66				1.62
30.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.71	10.56	17.15	28.27	10.57	17.70	-	66.71	45.56				1.37
31.01.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.52	10.35	19.17	30.13	10.41	19.72	-	66.86	46.31				1.49
01.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.82	10.36	19.46	30.41	10.39	20.02	-	66.57	46.07				1.51
02.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.76	10.46	18.30	29.35	10.48	18.87	-	66.50	44.94				1.44
03.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.87	10.30	19.57	30.49	10.33	20.16	-	66.05	45.24				1.51
04.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.86	9.13	24.73	34.57	9.13	25.44	-	66.84	45.06				1.85
05.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.70	10.34	19.36	30.27	10.36	19.91	-	65.99	45.68				1.49
06.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.82	10.12	20.70	31.42	10.13	21.29	-	65.91	45.15				1.57
07.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.82	10.05	20.77	31.40	10.05	21.35	-	64.78	43.62				1.56
08.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.14	9.91	21.23	31.74	9.91	21.83	-	64.26	42.79				1.58
09.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.10	10.01	21.09	31.69	10.01	21.68	-	64.17	42.31				1.57
10.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.38	9.65	22.73	33.02	9.65	23.37	-	65.21	42.89				1.70
11.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.82	8.64	25.18	34.50	8.64	25.86	-	65.24	41.84				1.84
12.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.22	9.37	20.85	30.81	9.37	21.44	-	64.72	42.56				1.56
13.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.48	8.91	23.57	33.11	8.91	24.20	-	65.20	41.87				1.74
14.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.20	9.57	20.63	30.79	9.57	21.22	-	65.09	43.03				1.55
15.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89	9.31	20.58	30.49	9.31	21.18	-	65.91	43.10				1.57
16.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74	9.79	18.95	29.31	9.79	19.52	-	65.96	44.10				1.46
17.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.99	9.24	20.75	30.60	9.24	21.36	-	66.92	44.36				1.60
18.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.59	8.06	22.53	31.24	8.06	23.18	-	67.71	42.14				1.73
19.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28	9.20	21.08	30.89	9.20	21.69	-	66.59	44.57				1.61
20.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.72	9.64	19.08	29.31	9.64	19.67	-	66.55	44.26				1.48
21.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.06	9.70	19.36	29.63	9.70	19.93	-	66.22	44.67				1.49
22.02.2024	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34	10.08	19.26	29.95	10.14	19.81	-	66.98	45.99				1.50
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.44	9.88	20.57	31.06	9.90	21.16	-	66.13	44.62				1.57
Итого	744.00		-	-	-						-	943.79	306.15	637.64	962.75	306.90	655.85	0.00						48.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.2024 00:00:00	154283.77	153817.88	23641.00	7016.74	24129.86	7046.23	3687.60	1272.60	19669.00
	22.02.2024 04:00:00	154333.64	153867.75	23643.97	7018.55	24132.88	7048.04	3688.57	1272.71	19673.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.47 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **48.25** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **655.85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.