Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С: 0.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	180.44	173.30	7.14	90.64	61.10	29.54	7.00	5.00		89.11	-	-	92.32	-	92.32	-	90.80	-				5.78
24.01.2024	24.00	-	180.53	173.40	7.13	89.58	60.93	28.65	7.00	5.00		89.25	-	-	92.44	-	92.44	-	89.74	-				5.62
25.01.2024	24.00	-	180.55	172.14	8.41	86.89	59.31	27.58	7.00	5.00		89.35	-	-	92.36	-	92.36	-	87.06	-				5.49
26.01.2024	24.00	-	99.60	104.88	-5.28	87.60	58.70	28.90	7.00	5.00		52.44	-	-	54.16	-	54.16	-	85.69	-				2.59
27.01.2024	24.00	-	178.45	169.52	8.93	84.27	56.37	27.90	7.00	5.00		87.74	-	-	90.54	-	90.54	-	84.39	-				5.50
28.01.2024	24.00	-	177.91	167.85	10.06	84.28	56.94	27.34	7.00	5.00		87.55	-	-	90.35	-	90.35	-	84.39	-				5.45
29.01.2024	24.00	-	180.85	171.73	9.12	83.77	57.37	26.40	7.00	5.00		89.10	-	-	91.92	-	91.92	-	83.89	-				5.31
30.01.2024	24.00	-	179.10	170.16	8.94	81.83	56.31	25.52	7.00	5.00		88.43	-	-	91.10	-	91.10	-	81.96	-				5.08
31.01.2024	24.00	-	179.62	171.59	8.03	83.16	56.88	26.28	7.00	5.00		88.45	-	-	91.20	-	91.20	-	83.29	-				5.19
01.02.2024	24.00	-	182.06	173.69	8.37	84.18	57.97	26.21	7.00	5.00		89.72	-	-	92.56	-	92.56	-	84.33	-				5.27
02.02.2024	24.00	-	176.08	167.69	8.39	81.49	55.74	25.75	7.00	5.00		86.88	-	-	89.47	-	89.47	-	81.62	-				5.01
03.02.2024	24.00	-	177.58	168.32	9.26	82.85	56.30	26.55	7.00	5.00		87.82	-	-	90.56	-	90.56	-	82.99	-				5.24
04.02.2024	24.00	-	179.09	169.09	10.00	82.92	56.80	26.12	7.00	5.00		88.55	-	-	91.28	-	91.28	-	83.06	-				5.26
05.02.2024	24.00	-	176.86	168.53	8.33	82.37	56.31	26.06	7.00	5.00		87.43	-	-	90.05	-	90.05	-	82.50	-				5.09
06.02.2024	24.00	-	165.94	155.98	9.96	85.59	56.02	29.57	7.00	5.00		82.26	-	-	84.93	-	84.93	-	85.74	-				5.48
07.02.2024	24.00	-	162.43	153.50	8.93	89.64	57.02	32.62	7.00	5.00		80.38	-	-	83.22	-	83.22	-	89.78	-				5.82
08.02.2024	24.00	-	161.62	150.27	11.35	92.19	57.55	34.64	7.00	5.00		80.25	-	-	83.21	-	83.21	-	92.32	-				6.27
09.02.2024	24.00	-	160.81	152.75	8.06	92.34	57.48	34.86	7.00	5.00		79.45	-	-	82.44	-	82.44	-	92.47	-				6.08
10.02.2024	24.00	-	168.63	157.99	10.64	93.14	58.93	34.21	7.00	5.00		83.51	-	-	86.65	-	86.65	-	93.27	-				6.41
11.02.2024	24.00	-	162.22	152.26	9.96	92.30	57.69	34.61	7.00	5.00		80.37	-	-	83.41	-	83.41	-	92.43	-				6.21
12.02.2024	24.00	-	168.84	160.09	8.75	92.63	58.99	33.64	7.00	5.00		83.45	-	-	86.58	-	86.58	-	92.77	-				6.21
13.02.2024	24.00	-	162.02	152.55	9.47	92.99	58.08	34.91	7.00	5.00		80.28	-	-	83.30	-	83.30	-	93.12	-				6.22
14.02.2024	24.00	-	165.85	156.66	9.19	92.88	58.57	34.31	7.00	5.00		82.16	-	-	85.24	-	85.24	-	93.02	-				6.24
15.02.2024	24.00	-	174.23	165.41	8.82	91.30	59.28	32.02	7.00	5.00		86.23	-	-	89.37	-	89.37	-	91.45	-				6.12
16.02.2024	24.00	-	177.31	169.41	7.90	90.36	59.86	30.50	7.00	5.00		87.67	-	-	90.82	-	90.82	-	90.50	-				5.90
17.02.2024	24.00	-	181.67	171.24	10.43	89.07	60.09	28.98	7.00	5.00		90.12	-	-	93.28	-	93.28	-	89.22	-				5.91
18.02.2024	24.00	-	178.31	169.07	9.24	88.99	59.54	29.45	7.00	5.00		88.42	-	-	91.49	-	91.49	-	89.14	-				5.81
19.02.2024	24.00	-	176.95	167.96	8.99	89.27	59.37	29.90	7.00	5.00		87.75	-	-	90.84	-	90.84	-	89.42	-				5.84
20.02.2024	24.00	-	178.94	170.44	8.50	88.20	59.31	28.89	7.00	5.00		88.68	-	-	91.73	-	91.73	-	88.35	-				5.69
21.02.2024	24.00	-	177.04	168.95	8.09	85.27	57.51	27.76	7.00	5.00		87.67	-	-	90.50	-	90.50	-	85.42	-				5.39
22.02.2024	24.00	-	180.40	170.79	9.61	82.87	56.72	26.15	7.00	5.00		89.53	-	-	92.32	-	92.32	-	83.02	-				5.27
Среднее	24.00	-	172.00	163.46	8.54	87.58	58.03	29.54	7.00	5.00		85.16	-	-	88.05	-	88.05	-	87.65	-				5.57
Итого	744.00		5331.93	5067.21	264.72							2640.00	0.00	0.00	2729.64	0.00	2729.64	0.00						172.72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 02:00:00	114981.94	108688.51	65032.09	-	66818.25	-	3044.10	5050.79	20693.00
	22.02.2024 02:00:00	115159.19	108857.65	65119.88	-	66908.86	-	3049.48	5058.28	20717.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -1.32 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **171.40** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **270.12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.