Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_февраль_Н | Приборы УУТЭ поверены до: 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 0.5

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	117.74	109.43	8.31	89.87	53.59	36.28	7.00	5.00		7.83	0.00	7.83	8.09	0.00	8.09	-	89.04	57.98				4.73
24.01.2024	24.00	-	119.15	109.97	9.18	89.02	53.96	35.06	7.00	5.00		8.72	0.00	8.72	8.99	0.00	8.99	-	87.99	58.26				4.68
25.01.2024	24.00	-	118.20	109.18	9.02	86.25	52.72	33.53	7.00	5.00		8.47	0.00	8.47	8.73	0.00	8.73	-	85.73	56.76				4.44
26.01.2024	24.00	-	121.06	112.46	8.60	86.56	53.13	33.43	7.00	5.00		8.07	0.00	8.07	8.35	0.00	8.35	-	85.62	57.20				4.51
27.01.2024	24.00	-	115.96	106.88	9.08	83.50	50.73	32.77	7.00	5.00		8.53	0.00	8.53	8.81	0.00	8.81	-	83.16	54.76				4.26
28.01.2024	24.00	-	117.20	106.55	10.65	83.68	50.66	33.02	7.00	5.00		10.15	0.00	10.15	10.46	0.00	10.46	-	82.94	54.72				4.41
29.01.2024	24.00	-	119.20	108.94	10.26	83.23	51.05	32.18	7.00	5.00		9.65	0.00	9.65	9.94	0.00	9.94	-	82.38	54.97				4.37
30.01.2024	24.00	-	117.33	108.08	9.25	81.21	50.24	30.97	7.00	5.00		8.70	0.00	8.70	8.93	0.00	8.93	-	80.56	54.01				4.11
31.01.2024	24.00	-	118.10	108.66	9.44	82.29	50.58	31.71	7.00	5.00		8.89	0.00	8.89	9.13	0.00	9.13	-	81.77	54.36				4.23
01.02.2024	24.00	-	120.19	110.38	9.81	83.59	51.49	32.10	7.00	5.00		9.07	0.00	9.07	9.34	0.00	9.34	-	83.10	55.14				4.37
02.02.2024	24.00	-	115.60	106.63	8.97	80.92	49.40	31.52	7.00	5.00		8.43	0.00	8.43	8.64	0.00	8.64	-	80.51	52.88				4.09
03.02.2024	24.00	-	117.28	107.08	10.20	82.10	49.96	32.14	7.00	5.00		9.56	0.00	9.56	9.86	0.00	9.86	-	81.94	53.60				4.28
04.02.2024	24.00	-	119.39	107.83	11.56	82.27	50.46	31.81	7.00	5.00		10.82	0.00	10.82	11.17	0.00	11.17	-	81.84	54.06				4.39
05.02.2024	24.00	-	116.41	106.92	9.49	81.72	50.04	31.68	7.00	5.00		8.74	0.00	8.74	8.99	0.00	8.99	-	81.13	53.65				4.17
06.02.2024	24.00	-	110.64	100.26	10.38	84.58	49.53	35.05	7.00	5.00		9.65	0.00	9.65	9.94	0.00	9.94	-	84.57	53.38				4.40
07.02.2024	24.00	-	107.16	97.80	9.36	88.57	50.05	38.52	7.00	5.00		8.55	0.00	8.55	8.87	0.00	8.87	-	88.12	54.18				4.60
08.02.2024	24.00	-	106.81	96.97	9.84	91.41	50.72	40.69	7.00	5.00		8.94	0.00	8.94	9.27	0.00	9.27	-	90.82	55.12				4.86
09.02.2024	24.00	-	105.89	96.57	9.32	91.27	50.26	41.01	7.00	5.00		8.38	0.00	8.38	8.69	0.00	8.69	-	90.69	54.76				4.82
10.02.2024	24.00	-	111.38	101.02	10.36	92.30	51.81	40.49	7.00	5.00		9.41	0.00	9.41	9.74	0.00	9.74	-	91.62	56.36				5.06
11.02.2024	24.00	-	107.25	96.97	10.28	91.52	50.38	41.14	7.00	5.00		9.39	0.00	9.39	9.73	0.00	9.73	-	90.61	54.90				4.94
12.02.2024	24.00	-	112.34	101.46	10.88	91.63	51.50	40.13	7.00	5.00		10.05	0.00	10.05	10.40	0.00	10.40	-	91.19	55.87				5.08
13.02.2024	24.00	-	107.15	97.19	9.96	92.13	50.61	41.52	7.00	5.00		9.15	0.00	9.15	9.47	0.00	9.47	-	91.45	55.03				4.96
14.02.2024	24.00	-	109.17	99.20	9.97	91.98	50.93	41.05	7.00	5.00		9.17	0.00	9.17	9.49	0.00	9.49	-	91.42	55.39				5.00
15.02.2024	24.00	-	116.50	104.02	12.48	90.51	51.89	38.62	7.00	5.00		11.52	0.00	11.52	11.94	0.00	11.94	-	89.78	56.23				5.15
16.02.2024	24.00	-	117.32	106.55	10.77	89.72	52.54	37.18	7.00	5.00		9.80	0.00	9.80	10.12	0.00	10.12	-	88.89	56.72				4.94
17.02.2024	24.00	-	119.88	108.90	10.98	88.41	52.86	35.55	7.00	5.00		9.90	0.00	9.90	10.24	0.00	10.24	-	87.45	56.86				4.85
18.02.2024	24.00	-	118.07	106.77	11.30	88.29	52.21	36.08	7.00	5.00		10.11	0.00	10.11	10.45	0.00	10.45	-	88.14	56.33				4.86
19.02.2024	24.00	-	117.26	106.43	10.83	88.62	52.37	36.25	7.00	5.00		9.66	0.00	9.66	9.99	0.00	9.99	-	88.13	56.57				4.83
20.02.2024	24.00	-	117.81	107.62	10.19	87.66	52.47	35.19	7.00	5.00		9.15	0.00	9.15	9.44	0.00	9.44	-	87.06	56.52				4.69
21.02.2024	24.00	-	116.17	106.93	9.24	84.75	51.00	33.75	7.00	5.00		8.10	0.00	8.10	8.35	0.00	8.35	-	84.24	54.92				4.40
22.02.2024	24.00	-	118.67	108.71	9.96	82.37	50.52	31.85	7.00	5.00		9.01	0.00	9.01	9.28	0.00	9.28	-	81.76	54.18				4.29
Среднее	24.00	-	115.23	105.24	10.00	86.84	51.28	35.56	7.00	5.00		9.21	-	9.21	9.51	-	9.51	-	86.25	55.34				4.60
Итого	744.00		3572.28	3262.36	309.92							285.57	0.00	285.57	294.84	0.00	294.84	0.00						142.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 03:00:00	86487.58	78318.77	7754.08	0.43	7953.86	0.43	2569.79	428.82	21613.00
	22.02.2024 02:00:00	86603.98	78425.98	7762.17	0.43	7962.18	0.43	2574.17	429.29	21637.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °С = -0.14 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **142.59** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **294.84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.