Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор | Телефон: | Узел учета: СЦО - ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО - ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 1.45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ 15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00		148.83	132.82	16.01	91.82	51.67	40.15	6.10	4.00		12.63	0.00	0.00	13.09	0.00	13.09	-	90.93	0.00				6.82
24.01.2024	24.00		149.52	132.63	16.88	89.40	51.35	38.05	6.10	4.00		13.46	0.00	0.00	13.93	0.00	13.93	-	88.70	0.00				6.57
25.01.2024	24.00		150.39	132.52	17.87	87.82	50.84	36.98	6.10	4.00		14.53	0.00	0.00	15.02	0.00	15.02	-	87.55	0.00				6.48
26.01.2024	24.00		150.33	134.03	16.30	86.79	50.43	36.35	6.10	4.00		13.04	0.00	0.00	13.47	0.00	13.47	-	86.16	0.00				6.30
27.01.2024	24.00		150.90	132.88	18.02	84.66	49.34	35.32	6.10	4.00		14.90	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-	84.21	0.00				6.23
28.01.2024	24.00		149.88	131.14	18.74	85.04	49.22	35.82	6.10	4.00		15.61	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	-	84.65	0.00				6.30
29.01.2024	24.00		148.75	131.50	17.25	84.27	49.36	34.92	6.10	4.00		14.27	0.00	0.00	14.72	0.00	14.72	-	83.84	0.00				6.05
30.01.2024	24.00		149.21	131.39	17.82	82.30	48.64	33.66	6.10	4.00		14.88	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33	-	82.02	0.00				5.90
31.01.2024	24.00		148.57	131.13	17.44	82.48	48.46	34.02	6.10	4.00		14.53	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	-	82.22	0.00				5.91
01.02.2024	24.00		153.34	134.43	18.92	81.99	48.93	33.06	6.10	4.00		16.36	0.00	0.00	16.85	0.00	16.85	-	81.58	0.00				6.00
02.02.2024	24.00		150.38	133.06	17.32	81.37	48.16	33.22	6.10	4.00		14.54	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	-	81.43	0.00				5.84
03.02.2024	24.00		149.62	133.18	16.44	82.12	48.28	33.84	6.10	4.00		15.54	0.00	0.00	15.98	0.00	15.98	-	79.89	0.00				5.87
04.02.2024	24.00		153.79	133.81	19.98	83.69	49.24	34.45	6.10	4.00		14.88	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35	-	82.45	0.00				6.29
05.02.2024	24.00		151.08	133.67	17.40	83.64	49.21	34.43	6.10	4.00		14.28	0.00	0.00	14.73	0.00	14.73	-	83.46	0.00				6.07
06.02.2024	24.00		149.54	132.23	17.31	87.35	49.91	37.44	6.10	4.00		14.08	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56	-	87.43	0.00				6.47
07.02.2024	24.00		148.09	130.67	17.42	91.95	50.69	41.26	6.10	4.00		14.17	0.00	0.00	14.69	0.00	14.69	-	91.71	0.00				7.01
08.02.2024	24.00		146.67	129.34	17.33	94.45	51.01	43.43	6.10	4.00		14.01	0.00	0.00	14.55	0.00	14.55	-	93.94	0.00				7.27
09.02.2024	24.00		145.94	129.14	16.80	94.48	50.62	43.86	6.10	4.00		13.54	0.00	0.00	14.07	0.00	14.07	-	94.01	0.00				7.27
10.02.2024	24.00		146.85	130.20	16.65	95.22	51.06	44.16	6.10	4.00		13.27	0.00	0.00	13.79	0.00	13.79	-	94.60	0.00				7.35
11.02.2024	24.00		147.78	128.89	18.89	94.37	50.31	44.06	6.10	4.00		15.55	0.00	0.00	16.15	0.00	16.15	-	93.93	0.00				7.48
12.02.2024	24.00		147.60	130.30	17.30	94.41	50.77	43.64	6.10	4.00		14.00	0.00	0.00	14.54	0.00	14.54	-	93.90	0.00				7.33
13.02.2024	24.00		146.98	129.01	17.97	94.37	50.26	44.12	6.10	4.00		14.73	0.00	0.00	15.29	0.00	15.29	-	93.53	0.00				7.40
14.02.2024	24.00		145.74	129.38	16.36	94.42	50.25	44.17	6.10	4.00		13.00	0.00	0.00	13.49	0.00	13.49	-	93.62	0.00				7.27
15.02.2024	24.00		149.62	130.50	19.12	94.62	50.98	43.64	6.10	4.00		15.71	0.00	0.00	16.31	0.00	16.31	-	93.66	0.00				7.52
16.02.2024	24.00		149.40	132.32	17.08	92.56	51.05	41.51	6.10	4.00		13.66	0.00	0.00	14.16	0.00	14.16	-	91.45	0.00				7.09
17.02.2024	24.00		150.63	133.26	17.37	91.22	51.31	39.91	6.10	4.00		13.94	0.00	0.00	14.44	0.00	14.44	-	90.19	0.00				6.92
18.02.2024	24.00		151.55	131.57	19.98	90.43	50.84	39.59	6.10	4.00		16.64	0.00	0.00	17.23	0.00	17.23	-	89.55	0.00				7.03
19.02.2024	24.00		148.49	131.16	17.33	89.14	50.35	38.79	6.10	4.00		14.11	0.00	0.00	14.59	0.00	14.59	-	88.23	0.00				6.64
20.02.2024	24.00		150.02	131.73	18.28	86.51	49.56	36.94	6.10	4.00		15.17	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	-	85.60	0.00				6.46
21.02.2024	24.00		149.05	131.19	17.86	84.60	48.68	35.92	6.10	4.00		14.88	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35	-	83.67	0.00				6.23
22.02.2024	24.00		149.67	131.36	18.30	80.58	47.16	33.42	6.10	4.00		15.54	0.00	0.00	15.98	0.00	15.98	-	79.89	0.00				5.87
Среднее	24.00	-	149.30	131.63	17.67	88.33	49.93	38.39	6.10	4.00		14.50	-	-	14.99	-	14.99	-	87.68	-				6.62
Итого	744.00		4628.21	4080.48	547.73							449.43	0.00	0.00	464.74	0.00	464.74	0.00						205.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.2024 03:00:00	87365.38	75257.53	10901.78	0.00	11196.82	0.00	3464.79	837.41	19961.18
	22.02.2024 02:00:00	87508.78	75383.24	10916.64	0.00	11212.14	0.00	3470.79	838.65	19984.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.45 °C = -0.65 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **204.58** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **464.74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.