

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6653.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **58480**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807714 | расходомер: | 30.09.2024 | ОП: А3; |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) Gmin= 0,478 | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,478 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,384 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 368,64 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|-------------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.01.2024 | 24,00 | | 444,06 | 444,05 | 0,01 | 65,99 | 55,62 | 10,37 | 2,70 | 2,30 | | | | | | | | | | | | 4,60 | |
| 24.01.2024 | 24,00 | | 443,68 | 443,67 | 0,01 | 63,84 | 54,28 | 9,56 | 2,70 | 2,60 | | | | | | | | | | | | 4,24 | |
| 25.01.2024 | 24,00 | | 445,66 | 445,66 | 0,00 | 61,53 | 52,66 | 8,87 | 2,70 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 3,95 | |
| 26.01.2024 | 24,00 | | 448,03 | 448,02 | 0,01 | 60,01 | 51,39 | 8,62 | 2,70 | 2,30 | | | | | | | | | | | | 3,86 | |
| 27.01.2024 | 24,00 | | 448,45 | 448,44 | 0,01 | 60,00 | 51,33 | 8,67 | 2,60 | 2,10 | | | | | | | | | | | | 3,89 | |
| 28.01.2024 | 24,00 | | 447,80 | 447,80 | 0,00 | 59,95 | 51,26 | 8,69 | 2,60 | 2,20 | | | | | | | | | | | | 3,89 | |
| 29.01.2024 | 24,00 | | 447,09 | 447,09 | 0,00 | 58,88 | 50,58 | 8,30 | 2,60 | 1,50 | | | | | | | | | | | | 3,72 | |
| 30.01.2024 | 24,00 * | | 447,11 | 447,10 | 0,01 | 57,96 | 49,92 | 8,04 | 2,60 | 1,70 | | | | | | | | | | | | 3,60 | |
| 31.01.2024 | 24,00 | | 446,94 | 446,94 | 0,00 | 58,19 | 50,04 | 8,15 | 2,60 | 2,10 | | | | | | | | | | | | 3,64 | |
| 01.02.2024 | 24,00 | | 455,44 | 455,44 | 0,00 | 58,27 | 50,31 | 7,96 | 2,60 | 2,10 | | | | | | | | | | | | 3,62 | |
| 02.02.2024 | 24,00 | | 462,92 | 462,91 | 0,01 | 57,85 | 50,05 | 7,80 | 2,60 | 1,80 | | | | | | | | | | | | 3,61 | |
| 03.02.2024 | 24,00 | | 464,65 | 464,65 | 0,00 | 58,34 | 50,38 | 7,96 | 2,60 | 1,60 | | | | | | | | | | | | 3,70 | |
| 04.02.2024 | 24,00 | | 464,74 | 464,73 | 0,01 | 58,25 | 50,40 | 7,85 | 2,60 | 1,60 | | | | | | | | | | | | 3,65 | |
| 05.02.2024 | 24,00 | | 464,82 | 464,81 | 0,01 | 59,34 | 51,16 | 8,18 | 2,60 | 1,60 | | | | | | | | | | | | 3,81 | |
| 06.02.2024 | 24,00 | | 466,59 | 466,59 | 0,00 | 60,55 | 51,94 | 8,61 | 2,50 | 1,30 | | | | | | | | | | | | 4,02 | |
| 07.02.2024 | 24,00 | | 466,37 | 466,37 | 0,00 | 64,64 | 54,77 | 9,87 | 2,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 4,61 | |
| 08.02.2024 | 24,00 | | 467,24 | 467,23 | 0,01 | 65,88 | 55,58 | 10,30 | 2,50 | 0,80 | | | | | | | | | | | | 4,83 | |
| 09.02.2024 | 23,90 * | | 464,99 | 464,97 | 0,02 | 66,00 | 55,52 | 10,48 | 2,40 | 0,90 | | | | | | | | | | | | 4,88 | |
| 10.02.2024 | 24,00 | | 467,32 | 467,31 | 0,01 | 65,97 | 55,59 | 10,38 | 2,40 | 0,90 | | | | | | | | | | | | 4,86 | |
| 11.02.2024 | 24,00 | | 467,24 | 467,24 | 0,00 | 65,64 | 55,25 | 10,39 | 2,40 | 0,90 | | | | | | | | | | | | 4,86 | |
| 12.02.2024 | 24,00 | | 465,19 | 465,18 | 0,01 | 66,68 | 56,14 | 10,54 | 2,40 | 1,30 | | | | | | | | | | | | 4,91 | |
| 13.02.2024 | 24,00 | | 466,09 | 466,08 | 0,01 | 66,05 | 55,59 | 10,46 | 2,40 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 4,89 | |
| 14.02.2024 | 24,00 | | 467,36 | 467,36 | 0,00 | 65,91 | 55,48 | 10,43 | 2,40 | 0,90 | | | | | | | | | | | | 4,88 | |
| 15.02.2024 | 24,00 | | 466,54 | 466,53 | 0,01 | 65,36 | 55,20 | 10,16 | 2,40 | 1,30 | | | | | | | | | | | | 4,75 | |
| 16.02.2024 | 24,00 | | 465,43 | 465,42 | 0,01 | 64,26 | 54,61 | 9,65 | 2,40 | 1,50 | | | | | | | | | | | | 4,50 | |
| 17.02.2024 | 24,00 | | 462,11 | 462,10 | 0,01 | 63,14 | 53,89 | 9,25 | 2,40 | 1,50 | | | | | | | | | | | | 4,28 | |
| 18.02.2024 | 24,00 | | 462,96 | 462,96 | 0,00 | 62,97 | 53,82 | 9,15 | 2,40 | 1,80 | | | | | | | | | | | | 4,24 | |
| 19.02.2024 | 24,00 | | 464,95 | 464,94 | 0,01 | 62,05 | 53,12 | 8,93 | 2,30 | 1,30 | | | | | | | | | | | | 4,16 | |
| 20.02.2024 | 24,00 | | 464,57 | 464,57 | 0,00 | 61,15 | 52,47 | 8,68 | 2,30 | 1,20 | | | | | | | | | | | | 4,04 | |
| 21.02.2024 | 24,00 | | 466,19 | 466,18 | 0,01 | 60,01 | 51,63 | 8,38 | 2,30 | 1,40 | | | | | | | | | | | | 3,91 | |
| 22.02.2024 | 24,00 | | 467,64 | 467,64 | 0,00 | 56,94 | 49,35 | 7,59 | 2,30 | 1,30 | | | | | | | | | | | | 3,55 | |
| Среднее | 24,00 | | 459,74 | 459,74 | 0,01 | 61,99 | 52,88 | 9,11 | 2,50 | 1,56 | | | | | | | | | | | | 4,19 | |
| Итого | 743,90 | | 14250,20 | 14250,00 | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,95 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.02.2024 | 122727 | 122713,00 | | | | | | 1202,74 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,1** час **0,02** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,1** час **0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,2** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **129,97** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____





Передан через Диадок 29.02.2024 11:27 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации
 8322625-8031-4190-bd8e-c12c0f5c3217



Идентификатор документа d5212625-8031-4190-bd6e-cf2c0f5c3217



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.02.2024 11:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 01.03.2024 11:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |