

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлавакская 31.3 / П.2 С/Ю
 Обслуживающая организация: Дорэво
 Источник: ПЛ1-22
 Установка: Установка приборов
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-Tнв)+M2*(Tнв-Tл) лето: Q=M2*(Tл-Tнв)+M1*(Tнв-Tл)
 Расчетные и факт. значения в файлах: Карлавакская 31.3 П.2 С/Ю Деваль Н
 Расчетные и факт. значения в файлах: Карлавакская 31.3 П.2 С/Ю Деваль Н
 Расчетные и факт. значения в файлах: Карлавакская 31.3 П.2 С/Ю Деваль Н

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет отопления (ТВ-2)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Контрольные данные
 Общее количество

| Дата | Тип | НС | M1 | | M2 | | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Отопл | | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV | Vпоп | T3 | T4 | Qвс.общ. | Qвс.нал. | Qвс.гвс. | Q.общ. | |
|------------|--------|----|----------|----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----------|----------|----------|--------|-------|
| | | | T | T | T | T | | | | | | | T | T | | | | | | | | | | | | | | T |
| 23.01.2024 | 24.00 | - | 347.28 | 347.28 | 0.00 | 66.00 | 58.37 | 7.63 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.66 | |
| 24.01.2024 | 24.00 | - | 346.26 | 346.26 | 0.00 | 63.80 | 56.80 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.44 | |
| 25.01.2024 | 24.00 | - | 347.78 | 347.78 | 0.00 | 61.48 | 55.04 | 6.44 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.25 | |
| 26.01.2024 | 24.00 | - | 349.58 | 349.58 | 0.00 | 60.02 | 53.79 | 6.23 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.19 | |
| 27.01.2024 | 24.00 | - | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 60.02 | 53.74 | 6.28 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | |
| 28.01.2024 | 24.00 | - | 349.04 | 349.04 | 0.00 | 59.97 | 53.70 | 6.27 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | |
| 29.01.2024 | 24.00 | - | 348.22 | 348.22 | 0.00 | 58.88 | 52.87 | 6.01 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 | |
| 30.01.2024 | 24.00 | - | 348.40 | 348.40 | 0.00 | 58.00 | 52.18 | 5.82 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.04 | |
| 31.01.2024 | 24.00 | - | 347.88 | 347.88 | 0.00 | 58.20 | 52.33 | 5.87 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.05 | |
| 01.02.2024 | 24.00 | - | 354.66 | 354.66 | 0.00 | 58.28 | 52.50 | 5.78 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.06 | |
| 02.02.2024 | 24.00 | - | 360.55 | 360.55 | 0.00 | 57.86 | 52.19 | 5.67 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.05 | |
| 03.02.2024 | 24.00 | - | 361.87 | 361.87 | 0.00 | 58.38 | 52.62 | 5.76 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 | |
| 04.02.2024 | 24.00 | - | 362.34 | 362.34 | 0.00 | 58.26 | 52.61 | 5.65 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.06 | |
| 05.02.2024 | 24.00 | - | 362.56 | 362.56 | 0.00 | 59.40 | 53.51 | 5.89 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.15 | |
| 06.02.2024 | 24.00 | - | 364.28 | 364.28 | 0.00 | 60.60 | 54.40 | 6.20 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.27 | |
| 07.02.2024 | 24.00 | - | 364.56 | 364.56 | 0.00 | 64.72 | 57.58 | 7.14 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.62 | |
| 08.02.2024 | 24.00 | - | 365.51 | 365.51 | 0.00 | 65.93 | 58.46 | 7.47 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.74 | |
| 09.02.2024 | 24.00 | - | 363.93 | 363.93 | 0.00 | 66.03 | 58.48 | 7.55 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.76 | |
| 10.02.2024 | 24.00 | - | 366.04 | 366.04 | 0.00 | 65.99 | 58.51 | 7.48 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.75 | |
| 11.02.2024 | 24.00 | - | 365.80 | 365.80 | 0.00 | 65.68 | 58.17 | 7.51 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.76 | |
| 12.02.2024 | 24.00 | - | 364.28 | 364.28 | 0.00 | 66.70 | 59.04 | 7.66 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.80 | |
| 13.02.2024 | 24.00 | - | 364.67 | 364.67 | 0.00 | 66.07 | 58.47 | 7.60 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.78 | |
| 14.02.2024 | 24.00 | - | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 65.93 | 58.37 | 7.56 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.78 | |
| 15.02.2024 | 24.00 | - | 364.77 | 364.77 | 0.00 | 65.38 | 57.97 | 7.41 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.72 | |
| 16.02.2024 | 24.00 | - | 363.37 | 363.37 | 0.00 | 64.24 | 57.21 | 7.03 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.57 | |
| 17.02.2024 | 24.00 | - | 360.42 | 360.42 | 0.00 | 63.16 | 56.37 | 6.79 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.46 | |
| 18.02.2024 | 24.00 | - | 361.08 | 361.08 | 0.00 | 62.97 | 56.34 | 6.63 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.46 | |
| 19.02.2024 | 24.00 | - | 362.45 | 362.45 | 0.00 | 62.04 | 55.59 | 6.45 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.35 | |
| 20.02.2024 | 24.00 | - | 362.03 | 362.03 | 0.00 | 61.16 | 54.85 | 6.31 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.30 | |
| 21.02.2024 | 24.00 | - | 363.32 | 363.32 | 0.00 | 59.98 | 53.91 | 6.07 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.22 | |
| 22.02.2024 | 24.00 | - | 363.96 | 363.96 | 0.00 | 56.91 | 51.39 | 5.52 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.02 | |
| Среднее | 24.00 | - | 358.79 | 358.79 | - | 62.00 | 55.40 | 6.60 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.38 | |
| Итого | 744.00 | - | 11122.63 | 11122.63 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.84 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | | M1(г) | M2(г) | M3(г) | M4(г) | V3(м3) | V4(м3) | Q С/Ю (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Треб. ч |
|--|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 21.02.2024 01:00:00 | 22.02.2024 04:00:00 | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему
 Объем потребленного теплоносителя Улв. извл., расчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Которо по приборам учета (С учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Улв. извл.

0.2 °C = 0.00 Гкал;
 73.84 м3.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ЮЖЫБ
СОКОВ Д.А.
26.02.2024г.

Представитель обслуживающей организации
ЮЖЫБ
СОКОВ Д.А.
26.02.2024г.