

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35019.046.6
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 112515

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 207249	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	Термопреобр.:	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30		КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30		ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,559	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,312
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1418
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.01.2024	24,00		124,46	115,23	9,23	87,54	53,03	34,51	6,80	4,90			128,69	116,76	11,93						4,79	
24.01.2024	24,00		127,09	116,16	10,93	86,70	53,35	33,35	6,80	4,90			131,33	117,74	13,59							4,83
25.01.2024	24,00		125,43	115,76	9,67	84,05	52,00	32,05	6,80	4,90			129,39	117,23	12,16							4,53
26.01.2024	24,00		128,37	119,31	9,06	84,32	52,32	32,00	6,80	4,90			132,44	120,83	11,61							4,59
27.01.2024	24,00		123,10	113,00	10,10	81,38	49,75	31,63	6,80	4,90			126,75	114,33	12,42							4,40
28.01.2024	23,00	*	119,52	107,50	12,02	81,44	49,67	31,77	6,80	4,90			123,06	113,56	9,50							4,40
29.01.2024	24,00		125,22	114,82	10,40	81,08	49,93	31,15	6,80	4,90			128,89	116,20	12,69							4,43
30.01.2024	24,00		123,19	111,72	11,47	79,18	49,05	30,13	6,80	4,90			126,67	113,02	13,65							4,28
31.01.2024	24,00		123,13	112,97	10,16	80,21	49,47	30,74	6,80	4,90			126,66	114,29	12,37							4,29
01.02.2024	24,00		124,24	114,41	9,83	81,41	50,08	31,33	6,80	4,90			127,91	115,80	12,11							4,39
02.02.2024	24,00		120,44	110,16	10,28	78,80	47,96	30,84	6,80	4,90			123,79	111,38	12,41							4,21
03.02.2024	24,00		124,07	110,51	13,56	79,98	48,81	31,17	6,80	4,90			127,62	111,77	15,85							4,53
04.02.2024	24,00		124,62	111,92	12,70	80,16	49,38	30,78	6,80	4,90			128,21	113,20	15,01							4,47
05.02.2024	24,00		122,63	110,95	11,68	79,62	48,92	30,70	6,80	4,90			126,10	112,21	13,89							4,34
06.02.2024	24,00		113,86	104,22	9,64	82,11	48,47	33,64	6,80	4,90			117,27	105,38	11,89							4,30
07.02.2024	24,00		111,99	101,68	10,31	85,79	48,71	37,08	6,80	4,90			115,64	102,82	12,82							4,66
08.02.2024	24,00		112,28	100,49	11,79	88,37	49,30	39,07	6,80	4,90			116,13	101,61	14,52							4,97
09.02.2024	24,00		110,97	100,67	10,30	88,35	48,98	39,37	6,80	4,90			114,78	101,82	12,96							4,88
10.02.2024	24,00		115,90	105,10	10,80	89,41	50,54	38,87	6,80	4,90			119,95	106,36	13,59							5,06
11.02.2024	24,00		112,24	100,40	11,84	88,54	49,17	39,37	6,80	4,90			116,13	101,56	14,57							5,01
12.02.2024	24,00		116,17	105,31	10,86	88,82	50,28	38,54	6,80	4,90			120,24	106,57	13,67							5,03
13.02.2024	24,00		110,89	101,06	9,83	89,10	49,39	39,71	6,80	4,90			114,79	102,22	12,57							4,90
14.02.2024	24,00		113,43	103,43	10,00	89,06	49,96	39,10	6,80	4,90			117,42	104,63	12,79							4,94
15.02.2024	24,00		117,95	108,49	9,46	87,86	50,96	36,90	6,80	4,90			121,96	109,84	12,12							4,84
16.02.2024	24,00		119,25	110,08	9,17	87,13	51,50	35,63	6,80	4,90			123,25	111,48	11,77							4,73
17.02.2024	24,00		121,13	112,48	8,65	85,94	51,69	34,25	6,80	4,90			125,09	113,92	11,17							4,60
18.02.2024	24,00		122,16	109,55	12,61	85,81	51,01	34,80	6,80	4,90			126,15	110,92	15,23							4,90
19.02.2024	24,00		120,00	109,38	10,62	86,05	51,07	34,98	6,80	4,90			123,94	110,74	13,20							4,74
20.02.2024	24,00		121,35	111,03	10,32	85,18	51,19	33,99	6,80	4,90			125,26	112,44	12,82							4,66
21.02.2024	24,00		120,72	109,82	10,90	82,43	49,73	32,70	6,80	4,90			124,41	111,12	13,29							4,50
22.02.2024	24,00		121,69	112,12	9,57	80,20	49,30	30,90	6,80	4,90			125,17	113,39	11,78							4,24
Среднее	23,97		120,08	109,49	10,59	84,39	50,16	34,23	6,80	4,90			123,88	110,96	12,92							4,63
Итого	743,00		3717,49	3389,73	327,76								3835,09	3435,14	399,95							143,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

1 час 0,19 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

1 час 0,55 куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C

0,09 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 143,54 Гкал





Передан через Диадок 29.02.2024 11:28 GMT+03:00
 Представитель теплообслуживающей организации



Идентификатор документа 1aa7eab5-9713-41fc-a574-b51c3485b597



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа