Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 11 СЦО+ГВС февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 31.07.2025 | Гхв, гр С: 0.5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0.027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подлитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв); лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.208 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.12606

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0573

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.2024 | 24.00 | - | 116.27 | 106.55 | 9.72 | 90.67 | 60.50 | 30.17 | 7.00 | 5.00 | | 56.79 | - | - | 58.82 | - | 58.82 | - | 90.72 | - | | | | 4.11 |
| 24.01.2024 | 24.00 | - | 116.36 | 106.78 | 9.58 | 89.67 | 60.70 | 28.97 | 7.00 | 5.00 | | 56.55 | - | - | 58.55 | - | 58.55 | - | 89.70 | - | | | | 3.96 |
| 25.01.2024 | 24.00 | - | 116.29 | 106.24 | 10.05 | 86.93 | 59.04 | 27.89 | 7.00 | 5.00 | | 56.52 | - | - | 58.40 | - | 58.40 | - | 87.00 | - | | | | 3.84 |
| 26.01.2024 | 24.00 | - | 65.14 | 64.44 | 0.70 | 86.47 | 58.17 | 28.30 | 7.00 | 5.00 | | 33.73 | - | - | 34.81 | - | 34.81 | - | 84.14 | - | | | | 1.90 |
| 27.01.2024 | 24.00 | - | 118.09 | 108.10 | 9.99 | 84.33 | 56.40 | 27.93 | 7.00 | 5.00 | | 60.70 | - | - | 62.60 | - | 62.60 | - | 84.42 | - | | | | 3.87 |
| 28.01.2024 | 24.00 | - | 117.28 | 107.66 | 9.62 | 84.34 | 57.26 | 27.08 | 7.00 | 5.00 | | 60.15 | - | - | 62.05 | - | 62.05 | - | 84.38 | - | | | | 3.73 |
| 29.01.2024 | 24.00 | - | 119.24 | 109.71 | 9.53 | 83.86 | 57.73 | 26.13 | 7.00 | 5.00 | | 60.78 | - | - | 62.71 | - | 62.71 | - | 83.91 | - | | | | 3.68 |
| 30.01.2024 | 24.00 | - | 117.92 | 108.71 | 9.21 | 81.92 | 57.04 | 24.88 | 7.00 | 5.00 | | 59.88 | - | - | 61.69 | - | 61.69 | - | 81.99 | - | | | | 3.46 |
| 31.01.2024 | 24.00 | - | 118.37 | 108.91 | 9.46 | 83.21 | 57.36 | 25.85 | 7.00 | 5.00 | | 60.19 | - | - | 62.04 | - | 62.04 | - | 83.29 | - | | | | 3.61 |
| 01.02.2024 | 24.00 | - | 119.86 | 111.11 | 8.75 | 84.31 | 58.12 | 26.19 | 7.00 | 5.00 | | 60.56 | - | - | 62.49 | - | 62.49 | - | 84.38 | - | | | | 3.66 |
| 02.02.2024 | 24.00 | - | 115.77 | 106.00 | 9.77 | 81.63 | 55.35 | 26.28 | 7.00 | 5.00 | | 59.00 | - | - | 60.76 | - | 60.76 | - | 81.71 | - | | | | 3.59 |
| 03.02.2024 | 24.00 | - | 118.13 | 107.22 | 10.91 | 82.98 | 56.28 | 26.70 | 7.00 | 5.00 | | 60.64 | - | - | 62.53 | - | 62.53 | - | 83.08 | - | | | | 3.78 |
| 04.02.2024 | 24.00 | - | 118.65 | 108.58 | 10.07 | 83.03 | 56.96 | 26.07 | 7.00 | 5.00 | | 60.48 | - | - | 62.32 | - | 62.32 | - | 83.10 | - | | | | 3.67 |
| 05.02.2024 | 24.00 | - | 116.68 | 107.13 | 9.55 | 82.49 | 56.64 | 25.85 | 7.00 | 5.00 | | 59.17 | - | - | 60.95 | - | 60.95 | - | 82.55 | - | | | | 3.57 |
| 06.02.2024 | 24.00 | - | 108.26 | 99.24 | 9.02 | 85.66 | 56.43 | 29.23 | 7.00 | 5.00 | | 54.92 | - | - | 56.70 | - | 56.70 | - | 85.76 | - | | | | 3.68 |
| 07.02.2024 | 24.00 | - | 106.08 | 97.12 | 8.96 | 89.62 | 57.06 | 32.56 | 7.00 | 5.00 | | 53.79 | - | - | 55.69 | - | 55.69 | - | 89.69 | - | | | | 3.97 |
| 08.02.2024 | 24.00 | - | 105.61 | 96.26 | 9.35 | 92.25 | 57.48 | 34.77 | 7.00 | 5.00 | | 53.72 | - | - | 55.73 | - | 55.73 | - | 92.31 | - | | | | 4.22 |
| 09.02.2024 | 24.00 | - | 105.56 | 96.00 | 9.56 | 92.42 | 57.04 | 35.38 | 7.00 | 5.00 | | 53.85 | - | - | 55.82 | - | 55.82 | - | 92.49 | - | | | | 4.29 |
| 10.02.2024 | 24.00 | - | 111.14 | 100.38 | 10.76 | 93.21 | 58.87 | 34.34 | 7.00 | 5.00 | | 57.05 | - | - | 59.19 | - | 59.19 | - | 93.26 | - | | | | 4.46 |
| 11.02.2024 | 24.00 | - | 107.31 | 96.77 | 10.54 | 92.31 | 57.84 | 34.47 | 7.00 | 5.00 | | 55.07 | - | - | 57.14 | - | 57.14 | - | 92.33 | - | | | | 4.32 |
| 12.02.2024 | 24.00 | - | 110.29 | 101.30 | 8.99 | 92.57 | 58.80 | 33.77 | 7.00 | 5.00 | | 55.67 | - | - | 57.73 | - | 57.73 | - | 92.64 | - | | | | 4.27 |
| 13.02.2024 | 24.00 | - | 105.87 | 97.00 | 8.87 | 92.92 | 57.65 | 35.27 | 7.00 | 5.00 | | 53.50 | - | - | 55.54 | - | 55.54 | - | 92.97 | - | | | | 4.26 |
| 14.02.2024 | 24.00 | - | 107.65 | 99.05 | 8.60 | 92.82 | 58.01 | 34.81 | 7.00 | 5.00 | | 54.20 | - | - | 56.25 | - | 56.25 | - | 92.87 | - | | | | 4.26 |
| 15.02.2024 | 24.00 | - | 113.85 | 104.83 | 9.02 | 91.31 | 59.22 | 32.09 | 7.00 | 5.00 | | 57.48 | - | - | 59.59 | - | 59.59 | - | 91.36 | - | | | | 4.20 |
| 16.02.2024 | 24.00 | - | 117.61 | 107.54 | 10.07 | 90.39 | 60.13 | 30.26 | 7.00 | 5.00 | | 59.69 | - | - | 61.84 | - | 61.84 | - | 90.44 | - | | | | 4.18 |
| 17.02.2024 | 24.00 | - | 120.32 | 110.49 | 9.83 | 89.19 | 60.55 | 28.64 | 7.00 | 5.00 | | 60.90 | - | - | 63.02 | - | 63.02 | - | 89.23 | - | | | | 4.05 |
| 18.02.2024 | 24.00 | - | 118.66 | 107.83 | 10.83 | 89.21 | 60.30 | 28.91 | 7.00 | 5.00 | | 60.65 | - | - | 62.80 | - | 62.80 | - | 89.31 | - | | | | 4.09 |
| 19.02.2024 | 24.00 | - | 116.45 | 106.97 | 9.48 | 89.45 | 59.93 | 29.52 | 7.00 | 5.00 | | 59.05 | - | - | 61.16 | - | 61.16 | - | 89.52 | - | | | | 4.01 |
| 20.02.2024 | 24.00 | - | 118.05 | 108.61 | 9.44 | 88.38 | 59.80 | 28.58 | 7.00 | 5.00 | | 59.79 | - | - | 61.85 | - | 61.85 | - | 88.45 | - | | | | 3.95 |
| 21.02.2024 | 24.00 | - | 116.19 | 107.18 | 9.01 | 85.41 | 57.96 | 27.45 | 7.00 | 5.00 | | 58.77 | - | - | 60.66 | - | 60.66 | - | 85.48 | - | | | | 3.72 |
| 22.02.2024 | 24.00 | - | 117.80 | 109.06 | 8.74 | 82.98 | 57.28 | 25.70 | 7.00 | 5.00 | | 59.39 | - | - | 61.22 | - | 61.22 | - | 83.04 | - | | | | 3.53 |
| Среднее | 24.00 | - | 112.93 | 103.64 | 9.29 | 87.61 | 58.13 | 29.49 | 7.00 | 5.00 | | 57.18 | - | - | 59.12 | - | 59.12 | - | 87.60 | - | | | | 3.87 |
| Итого | 744.00 | | 3500.75 | 3212.77 | 287.98 | | | | | | | 1772.63 | 0.00 | 0.00 | 1832.65 | 0.00 | 1832.65 | 0.00 | | | | | | 119.86 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.02.2024 01:00:00 | 69553.70 | 63923.91 | 42110.45 | - | 43286.06 | - | 1881.00 | 3300.39 | 19119.00 |
| | 22.02.2024 02:00:00 | 69679.45 | 64040.35 | 42173.85 | - | 43351.48 | - | 1884.98 | 3305.80 | 19145.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.5 °C = -0.89 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **118.97** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **293.86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.