

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **38385.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132583**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.20 № 94521	расходомер:	24.04.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	Gmin= 0,04	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)	PC20-6	0,04	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,092	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Got.= 27,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,04
			Qгвс.ср.= 0,0182
			Gгвс.= 7,28
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.01.2024	23,14		38,53	36,58	1,95	90,24	53,75	36,49				38,53	36,58	1,95	39,91	37,08	2,83		90,24	53,75			1,51	
24.01.2024	22,36		38,68	36,74	1,94	89,38	54,14	35,24				38,68	36,74	1,94	40,04	37,25	2,79		89,38	54,14			1,47	
25.01.2024	23,02		38,03	36,39	1,64	86,60	53,28	33,32				38,03	36,39	1,64	39,29	36,88	2,41		86,60	53,28			1,36	
26.01.2024	15,47		23,91	23,27	0,64	84,19	53,27	30,92				23,91	23,27	0,64	24,67	23,58	1,09		84,19	53,27			0,77	
27.01.2024	22,11		36,48	34,77	1,71	82,91	49,14	33,77				36,48	34,77	1,71	37,60	35,18	2,42		82,91	49,14			1,32	
28.01.2024	22,95		37,28	35,28	2,00	83,99	50,70	33,29				37,28	35,28	2,00	38,45	35,71	2,74		83,99	50,70			1,35	
29.01.2024	22,77		38,14	36,16	1,98	83,51	51,21	32,30				38,14	36,16	1,98	39,32	36,61	2,71		83,51	51,21			1,34	
30.01.2024	22,83		37,61	35,83	1,78	81,56	50,60	30,96				37,61	35,83	1,78	38,73	36,27	2,46		81,56	50,60			1,26	
31.01.2024	23,30		37,55	35,77	1,78	82,64	50,89	31,75				37,55	35,77	1,78	38,69	36,21	2,48		82,64	50,89			1,28	
01.02.2024	22,61		38,24	36,59	1,65	83,90	52,15	31,75				38,24	36,59	1,65	39,44	37,06	2,38		83,90	52,15			1,30	
02.02.2024	22,84		36,30	34,85	1,45	81,25	50,23	31,02				36,30	34,85	1,45	37,37	35,27	2,10		81,25	50,23			1,20	
03.02.2024	23,43		37,24	35,11	2,13	82,48	50,47	32,01				37,24	35,11	2,13	38,37	35,53	2,84		82,48	50,47			1,30	
04.02.2024	22,94		37,72	35,78	1,94	82,60	51,24	31,36				37,72	35,78	1,94	38,87	36,23	2,64		82,60	51,24			1,28	
05.02.2024	22,48		37,44	35,24	2,20	82,07	50,79	31,28				37,44	35,24	2,20	38,57	35,67	2,90		82,07	50,79			1,29	
06.02.2024	23,37		34,01	32,50	1,51	85,02	50,09	34,93				34,01	32,50	1,51	35,10	32,89	2,21		85,02	50,09			1,27	
07.02.2024	23,01		33,36	31,35	2,01	89,18	50,06	39,12				33,36	31,35	2,01	34,52	31,72	2,80		89,18	50,06			1,41	
08.02.2024	22,91		33,15	31,22	1,93	91,98	50,84	41,14				33,15	31,22	1,93	34,38	31,60	2,78		91,98	50,84			1,46	
09.02.2024	23,27		33,02	31,03	1,99	91,88	50,22	41,66				33,02	31,03	1,99	34,24	31,40	2,84		91,88	50,22			1,48	
10.02.2024	22,72		33,96	32,69	1,27	92,82	51,87	40,95				33,96	32,69	1,27	35,24	33,10	2,14		92,82	51,87			1,46	
11.02.2024	22,90		33,71	31,36	2,35	92,05	50,36	41,69				33,71	31,36	2,35	34,96	31,74	3,22		92,05	50,36			1,53	
12.02.2024	22,91		34,87	32,91	1,96	92,15	51,21	40,94				34,87	32,91	1,96	36,17	33,32	2,85		92,15	51,21			1,53	
13.02.2024	22,74		32,20	30,60	1,60	92,65	50,20	42,45				32,20	30,60	1,60	33,41	30,97	2,44		92,65	50,20			1,45	
14.02.2024	10,53		14,76	14,24	0,52	92,38	50,34	42,04				14,76	14,24	0,52	15,31	14,41	0,90		92,38	50,34			0,65	
15.02.2024																								
16.02.2024	4,29		7,38	6,67	0,71	88,21	52,03	36,18				7,38	6,67	0,71	7,63	6,75	0,88		88,21	52,03			0,30	
17.02.2024	23,26		38,31	36,44	1,87	88,76	53,27	35,49				38,31	36,44	1,87	39,64	36,93	2,71		88,76	53,27			1,46	
18.02.2024	23,15		37,24	35,55	1,69	88,68	53,05	35,63				37,24	35,55	1,69	38,53	36,02	2,51		88,68	53,05			1,42	
19.02.2024	20,19		31,54	30,22	1,32	88,89	52,82	36,07				31,54	30,22	1,32	32,64	30,62	2,02		88,89	52,82			1,21	
20.02.2024	22,96		37,26	35,77	1,49	88,00	53,07	34,93				37,26	35,77	1,49	38,53	36,25	2,28		88,00	53,07			1,38	
21.02.2024	22,01		36,75	34,80	1,95	85,07	51,40	33,67				36,75	34,80	1,95	37,93	35,24	2,69		85,07	51,40			1,34	
22.02.2024	22,77		37,78	35,91	1,87	82,67	50,89	31,78				37,78	35,91	1,87	38,94	36,35	2,59		82,67	50,89			1,30	
Среднее	21,51		38,03	36,14	1,89	86,92	51,45	35,47				38,03	36,14	1,89	39,30	36,59	2,70		86,92	51,45			1,44	
Итого	645,24		1022,45	971,62	50,83							1022,45	971,62	50,83	1056,49	983,84	72,65						38,68	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2024	3779,93	3593,30	3779,93	3593,30	3896,13	3637,09		262,76	2233,58
23.02.2024	4839,94	4600,63	4839,94	4600,63	4991,52	4657,14		343,16	2901,91

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **98,76** час **4,93** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **98,76** час **8,49** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,26** °C **0,02** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **43,59** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____





Передан через Диадок 29.02.2024 11:28 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя/обслуживающей организации



Идентификатор документа 52f17a5f-8d3e-4edf-84a6-61a1c4862a08



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа