

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**
 график: **150/70**

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140159 расходомер: | Gmin= | Gmax= | ОП: A23-12; МП: A23-12; |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 |
| Подающий ГВС (M3) | ЭРСВ-440ЛВ-20 | 0,045 | 11,32 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | Термопреобр.: Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,279 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | Qот.гв.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1155 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Got.= 83,7 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср 0 |
| | | | Qгвс.ср 0,0525 |
| | | | Gтех.гвс.= 21 |
| | | | Gгвс.м= |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024 | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|------|--------|----|------------|---------|--------|----|---------|---------|--------|
| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | |
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| | | | Т | Т | Т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Т | Т | Т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2024 | 24,00 | * | 88,12 | 80,69 | 7,43 | 88,42 | 51,67 | 36,75 | 7,50 | 3,10 | 6,67 | | 6,67 | 6,89 | | 6,89 | | 86,19 | | 7,50 | | 3,63 |
| 24.01.2024 | 24,00 | * | 88,84 | 81,21 | 7,63 | 87,68 | 52,06 | 35,62 | 7,50 | 3,10 | 6,86 | | 6,86 | 7,08 | | 7,08 | | 85,77 | | 7,50 | | 3,57 |
| 25.01.2024 | 24,00 | * | 89,56 | 82,22 | 7,34 | 85,05 | 51,34 | 33,71 | 7,50 | 3,10 | 6,56 | | 6,56 | 6,77 | | 6,77 | | 82,54 | | 7,50 | | 3,41 |
| 26.01.2024 | 24,00 | * | 88,83 | 81,60 | 7,23 | 85,33 | 51,43 | 33,90 | 7,60 | 3,00 | 6,49 | | 6,49 | 6,69 | | 6,69 | | 82,65 | | 7,50 | | 3,39 |
| 27.01.2024 | 24,00 | * | 90,42 | 81,58 | 8,84 | 82,23 | 49,75 | 32,48 | 7,50 | 2,90 | 8,08 | | 8,08 | 8,32 | | 8,32 | | 80,41 | | 7,50 | | 3,39 |
| 28.01.2024 | 24,00 | * | 94,18 | 83,52 | 10,66 | 82,42 | 49,71 | 32,71 | 7,50 | 2,80 | 9,83 | | 9,83 | 10,12 | | 10,12 | | 81,34 | | 7,50 | | 3,62 |
| 29.01.2024 | 24,00 | * | 90,75 | 82,33 | 8,42 | 81,95 | 49,78 | 32,17 | 7,60 | 2,80 | 7,58 | | 7,58 | 7,80 | | 7,80 | | 79,80 | | 7,50 | | 3,34 |
| 30.01.2024 | 24,00 | * | 88,25 | 80,76 | 7,49 | 80,07 | 49,08 | 30,99 | 7,50 | 2,80 | 6,58 | | 6,58 | 6,76 | | 6,76 | | 77,64 | | 7,50 | | 3,11 |
| 31.01.2024 | 24,00 | * | 87,87 | 80,14 | 7,73 | 81,11 | 49,51 | 31,60 | 7,50 | 2,80 | 6,80 | | 6,80 | 7,00 | | 7,00 | | 79,31 | | 7,50 | | 3,17 |
| 01.02.2024 | 24,00 | * | 88,44 | 80,97 | 7,47 | 82,29 | 50,13 | 32,16 | 7,50 | 2,80 | 6,56 | | 6,56 | 6,76 | | 6,76 | | 79,75 | | 7,50 | | 3,23 |
| 02.02.2024 | 24,00 | * | 90,88 | 82,17 | 8,71 | 79,68 | 48,79 | 30,89 | 7,50 | 2,70 | 7,83 | | 7,83 | 8,05 | | 8,05 | | 77,12 | | 7,50 | | 3,24 |
| 03.02.2024 | 24,00 | * | 89,69 | 81,33 | 8,36 | 80,93 | 49,41 | 31,52 | 7,60 | 2,70 | 7,44 | | 7,44 | 7,65 | | 7,65 | | 79,19 | | 7,50 | | 3,25 |
| 04.02.2024 | 24,00 | * | 92,64 | 83,02 | 9,62 | 81,11 | 49,67 | 31,44 | 7,50 | 2,70 | 8,75 | | 8,75 | 9,00 | | 9,00 | | 78,82 | | 7,50 | | 3,40 |
| 05.02.2024 | 24,00 | * | 89,73 | 81,66 | 8,07 | 80,59 | 49,29 | 31,30 | 7,50 | 2,70 | 7,21 | | 7,21 | 7,41 | | 7,41 | | 78,55 | | 7,40 | | 3,22 |
| 06.02.2024 | 24,00 | * | 85,58 | 77,56 | 8,02 | 83,47 | 49,39 | 34,08 | 7,10 | 2,60 | 7,11 | | 7,11 | 7,33 | | 7,33 | | 81,84 | | 7,10 | | 3,32 |
| 07.02.2024 | 24,00 | * | 84,16 | 76,58 | 7,58 | 87,33 | 50,14 | 37,19 | 7,10 | 2,60 | 6,68 | | 6,68 | 6,90 | | 6,90 | | 85,02 | | 7,10 | | 3,53 |
| 08.02.2024 | 24,00 | * | 85,66 | 76,71 | 8,95 | 90,04 | 50,72 | 39,32 | 7,00 | 2,70 | 7,84 | | 7,84 | 8,11 | | 8,11 | | 87,39 | | 7,00 | | 3,83 |
| 09.02.2024 | 24,00 | * | 83,31 | 75,62 | 7,69 | 89,74 | 50,10 | 39,64 | 7,00 | 2,70 | 6,60 | | 6,60 | 6,82 | | 6,82 | | 84,27 | | 7,00 | | 3,70 |
| 10.02.2024 | 24,00 | * | 89,14 | 79,54 | 9,60 | 90,89 | 51,23 | 39,66 | 7,30 | 2,80 | 8,44 | | 8,44 | 8,69 | | 8,69 | | 82,22 | | 7,30 | | 4,04 |
| 11.02.2024 | 24,00 | * | 87,13 | 77,41 | 9,72 | 90,21 | 50,21 | 40,00 | 7,10 | 2,70 | 8,53 | | 8,53 | 8,81 | | 8,81 | | 86,05 | | 7,00 | | 3,98 |
| 12.02.2024 | 24,00 | * | 87,51 | 79,06 | 8,45 | 90,38 | 50,90 | 39,48 | 7,30 | 2,80 | 7,28 | | 7,28 | 7,50 | | 7,50 | | 83,25 | | 7,30 | | 3,90 |
| 13.02.2024 | 24,00 | * | 84,75 | 77,01 | 7,74 | 90,74 | 50,23 | 40,51 | 7,00 | 2,70 | 6,62 | | 6,62 | 6,82 | | 6,82 | | 83,25 | | 7,00 | | 3,83 |
| 14.02.2024 | 24,00 | * | 86,50 | 77,59 | 8,91 | 90,55 | 50,53 | 40,02 | 7,20 | 2,70 | 7,79 | | 7,79 | 8,02 | | 8,02 | | 84,04 | | 7,20 | | 3,92 |
| 15.02.2024 | 24,00 | * | 88,21 | 80,18 | 8,03 | 89,18 | 51,04 | 38,14 | 7,50 | 2,80 | 6,86 | | 6,86 | 7,10 | | 7,10 | | 87,05 | | 7,40 | | 3,78 |
| 16.02.2024 | 24,00 | * | 89,65 | 81,24 | 8,41 | 88,40 | 51,28 | 37,12 | 7,50 | 2,80 | 7,22 | | 7,22 | 7,46 | | 7,46 | | 86,30 | | 7,40 | | 3,77 |
| 17.02.2024 | 24,00 | * | 88,49 | 80,61 | 7,88 | 86,72 | 51,27 | 35,45 | 7,50 | 2,80 | 6,77 | | 6,77 | 6,99 | | 6,99 | | 84,74 | | 7,50 | | 3,55 |
| 18.02.2024 | 24,00 | * | 90,85 | 81,93 | 8,92 | 86,85 | 51,23 | 35,62 | 7,50 | 2,70 | 7,82 | | 7,82 | 8,08 | | 8,08 | | 84,88 | | 7,50 | | 3,71 |
| 19.02.2024 | 24,00 | * | 89,33 | 81,21 | 8,12 | 87,20 | 51,41 | 35,79 | 7,50 | 2,70 | 6,98 | | 6,98 | 7,21 | | 7,21 | | 84,81 | | 7,50 | | 3,63 |
| 20.02.2024 | 24,00 | * | 88,18 | 80,87 | 7,31 | 86,33 | 51,33 | 35,00 | 7,50 | 2,70 | 6,16 | | 6,16 | 6,36 | | 6,36 | | 84,44 | | 7,50 | | 3,47 |
| 21.02.2024 | 24,00 | * | 88,41 | 80,38 | 8,03 | 83,54 | 50,11 | 33,43 | 7,50 | 2,70 | 6,86 | | 6,86 | 7,06 | | 7,06 | | 81,59 | | 7,50 | | 3,37 |
| 22.02.2024 | 24,00 | * | 88,91 | 80,67 | 8,24 | 81,23 | 49,47 | 31,76 | 7,60 | 2,70 | 7,08 | | 7,08 | 7,28 | | 7,28 | | 79,37 | | 7,60 | | 3,24 |
| Среднее | 24,00 | | 88,52 | 80,24 | 8,28 | 85,54 | 50,39 | 35,14 | 7,40 | 2,78 | 7,29 | | 7,29 | 7,51 | | 7,51 | | 82,57 | | 7,38 | | 3,53 |
| Итого | 744,00 | | 2743,97 | 2487,37 | 256,60 | | | | | | 225,88 | | | 225,88 | | 232,84 | | 232,84 | | | | 109,54 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.02.2024 | | | | | | | | 6442,74 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,26 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,07** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **109,47** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.02.2024 11:28 GMT+03:00





Представитель: 10060da0-e9b0-4076-be1d-20a15f134d05



Идентификатор документа f0660da0-e9b0-4076-befd-20a15f134d05



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 29.02.2024 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 01.03.2024 11:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |