

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27081.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78746**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:	10.09.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;		
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 102370	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТППР-05				
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТППР-05				
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,191	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.=	0,0838
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.ср.=	57,3	Qвент.ср.=	0	Qтех.гвс.ср.=	0	Qгвс.ср.=	0,0381
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	57,3	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.=	15,24 Ггвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2024 по 22.02.2024																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.01.2024	24,00	*	81,91	74,65	7,26	87,61	56,30	31,31			1,88		1,88	1,88		1,88		65,78			2,98	
24.01.2024	24,00	*	81,85	73,62	8,23	86,77	56,82	29,95			2,29		2,29	2,30		2,30		64,37			2,93	
25.01.2024	24,00		84,19	76,72	7,47	84,19	56,14	28,05			3,35		3,35	3,40		3,40		78,31			2,79	
26.01.2024	24,00		85,65	78,26	7,39	84,43	56,51	27,92			3,88		3,88	3,95		3,95		79,42			2,81	
27.01.2024	24,00		90,77	82,55	8,22	81,76	55,85	25,91			10,02		10,02	10,27		10,27		80,92			2,82	
28.01.2024	24,00		90,62	82,33	8,29	81,70	55,73	25,97			9,68		9,68	9,92		9,92		81,06			2,82	
29.01.2024	24,00		91,39	84,42	6,97	81,17	56,02	25,15			9,66		9,66	9,93		9,93		80,65			2,69	
30.01.2024	24,00		96,00	88,27	7,73	79,52	55,89	23,63			14,83		14,83	15,25		15,25		79,23			2,70	
31.01.2024	24,00		95,64	87,98	7,66	80,71	56,55	24,16			14,08		14,08	14,47		14,47		80,45			2,75	
01.02.2024	24,00		92,27	84,59	7,68	81,60	56,77	24,83			10,39		10,39	10,63		10,63		81,24			2,73	
02.02.2024	24,00		97,33	88,91	8,42	79,00	55,90	23,10			16,13		16,13	16,59		16,59		78,95			2,72	
03.02.2024	24,00		95,49	86,66	8,83	80,39	56,09	24,30			13,71		13,71	14,10		14,10		80,11			2,82	
04.02.2024	24,00		93,31	84,30	9,01	80,52	55,88	24,64			11,74		11,74	12,01		12,01		80,22			2,81	
05.02.2024	24,00		95,99	88,48	7,51	79,97	56,15	23,82			14,92		14,92	15,33		15,33		79,51			2,71	
06.02.2024	24,00		86,81	79,39	7,42	82,75	55,64	27,11			9,19		9,19	9,47		9,47		81,01			2,77	
07.02.2024	24,00		81,14	73,74	7,40	86,57	55,81	30,76			4,03		4,03	4,17		4,17		79,41			2,92	
08.02.2024	24,00		78,44	71,55	6,89	89,16	56,21	32,95			2,21		2,21	2,21		2,21		70,34			2,98	
09.02.2024	24,00		78,88	71,09	7,79	89,13	55,63	33,50			2,66		2,66	2,66		2,66		68,88			3,08	
10.02.2024	24,00		81,22	72,76	8,46	90,10	56,63	33,47			2,90		2,90	2,91		2,91		65,54			3,20	
11.02.2024	24,00		78,89	70,87	8,02	89,14	55,34	33,80			2,61		2,61	2,61		2,61		64,22			3,12	
12.02.2024	24,00		80,74	69,48	11,26	89,52	57,95	31,57			5,18		5,18	5,30		5,30		79,55			3,21	
13.02.2024	24,00	*	77,69	70,29	7,40	89,69	55,38	34,31			2,43		2,43	2,44		2,44		62,87			3,08	
14.02.2024	24,00	*	79,36	72,18	7,18	89,67	55,58	34,09			2,04		2,04	2,04		2,04		64,78			3,11	
15.02.2024	24,00	*	81,87	74,59	7,28	88,40	55,80	32,60			2,41		2,41	2,42		2,42		67,17			3,08	
16.02.2024	24,00		82,61	75,43	7,18	87,48	55,97	31,51			2,51		2,51	2,52		2,52		69,66			3,01	
17.02.2024	24,00	*	72,66	70,90	1,76	85,75	60,56	25,19			16,53		16,53	16,99		16,99		78,93			2,10	
18.02.2024	24,00		92,69	83,97	8,72	86,26	59,43	26,83			12,28		12,28	12,70		12,70		84,97			3,01	
19.02.2024	24,00		84,18	76,50	7,68	86,58	56,61	29,97			4,50		4,50	4,69		4,69		81,15			2,96	
20.02.2024	24,00		83,76	76,20	7,56	85,66	56,32	29,34			4,06		4,06	4,11		4,11		78,04			2,89	
21.02.2024	24,00		86,39	79,61	6,78	82,83	55,34	27,49			6,40		6,40	6,64		6,64		81,11			2,76	
22.02.2024	24,00		91,91	84,62	7,29	80,52	55,36	25,16			11,29		11,29	11,62		11,62		80,07			2,72	
Среднее	24,00		86,18	78,55	7,64	84,79	56,33	28,46			7,41		7,41	7,60		7,60		75,74			2,87	
Итого	744,00		2671,65	2434,91	236,74						229,79		229,79	235,53		235,53					89,08	

Показания счетчиков на момент снятия данных:										
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч	





Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,26 °C** **0,06** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **89,02** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **235,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.02.2024 11:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.03.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа