Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2024

Абонент: Договор: 5012 038 1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС Строит. Адрес: Обуховской Обороны 291-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник: ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_февраль_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 102367 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Txв, гр.С: 0.26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2024 - 23.02.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2024	24.00	-	77.43	71.67	5.76	87.09	52.53	34.56	8.00	5.00		5.20	-	-	5.38	-	5.38	-	86.39					2.99
24.01.2024	24.00	-	76.93	71.56	5.37	86.18	52.80	33.38	8.00	5.00		4.80	-	-	4.96	-	4.96	-	85.19					2.86
25.01.2024	24.00	-	78.41	71.74	6.67	83.54	51.81	31.73	8.00	5.00		6.13	-	-	6.33	-	6.33	-	82.91					2.84
26.01.2024	24.00	-	78.44	72.35	6.09	83.74	51.90	31.84	8.00	5.00		5.54	-	-	5.71	-	5.71	-	82.73					2.82
27.01.2024	24.00	-	77.37	71.35	6.02	81.04	50.22	30.82	8.00	5.00		5.45	-	-	5.63	-	5.63	-	80.61					2.69
28.01.2024	24.00	-	78.30	71.32	6.98	80.93	50.06	30.87	8.00	5.00		6.55	-	-	6.74	-	6.74	-	79.97					2.77
29.01.2024	24.00	-	77.60	71.78	5.82	80.40	50.15	30.25	8.00	5.00		5.28	-	-	5.42	-	5.42	-	79.51					2.64
30.01.2024	24.00	-	77.58	71.43	6.15	78.81	49.41	29.40	8.00	5.00		5.73	-	-	5.90	-	5.90	-	78.17					2.59
31.01.2024	24.00	-	78.03	71.52	6.51	79.96	49.82	30.14	8.00	5.00		6.03	-	-	6.22	-	6.22	-	79.76					2.68
01.02.2024	24.00	-	77.62	71.56	6.06	80.82	50.59	30.23	8.00	5.00		5.51	-	-	5.66	-	5.66	-	80.24					2.66
02.02.2024	24.00	-	77.58	71.21	6.37	78.16	49.06	29.10	8.00	5.00		5.98	-	-	6.15	-	6.15	-	77.72					2.57
03.02.2024	24.00	-	77.20	71.54	5.66	79.62	49.62	30.00	8.00	5.00		5.16	-	-	5.30	-	5.30	-	79.24					2.60
04.02.2024	24.00	-	78.28	71.21	7.07	79.80	49.93	29.87	8.00	5.00		6.63	-	-	6.80	-	6.80	-	79.32					2.70
05.02.2024	24.00	-	77.13	70.90	6.23	79.25	49.49	29.76	8.00	5.00		5.76	-	-	5.92	-	5.92	-	78.48					2.61
06.02.2024	24.00	-	74.57	67.89	6.68	82.02	49.35	32.67	8.00	5.00		6.35	-	-	6.55	-	6.55	-	82.13					2.77
07.02.2024	24.00	-	73.40	67.50	5.90	85.61	50.00	35.61	8.00	5.00		5.45	-	-	5.64	-	5.64	-	85.42					2.91
08.02.2024	24.00	-	72.66	66.90	5.76	88.00	50.58	37.42	8.00	5.00		5.30	-	-	5.47	-	5.47	-	87.34					3.02
09.02.2024	24.00	-	72.94	67.18	5.76	87.98	50.34	37.64	8.00	5.00		5.32	-	-	5.50	-	5.50	-	87.48					3.04
10.02.2024	24.00	-	75.28	69.25	6.03	89.06	51.44	37.62	8.00	5.00		5.45	-	-	5.65	-	5.65	-	88.34					3.15
11.02.2024	24.00	-	74.45	67.43	7.02	88.11	49.96	38.15	8.00	5.00		6.66	-	-	6.85	-	6.85	-	87.37					3.20
12.02.2024	24.00	-	75.24	69.14	6.10	88.61	51.12	37.49	8.00	5.00		5.51	-	-	5.70	-	5.70	-	88.11					3.14
13.02.2024	24.00	-	72.73	67.01	5.72	88.83	50.65	38.18	8.00	5.00		5.17	-	-	5.37	-	5.37	-	88.14					3.07
14.02.2024	24.00	-	74.05	68.43	5.62	88.77	50.94	37.83	8.00	5.00		5.04	-	-	5.22	-	5.22	-	88.18					3.09
15.02.2024	24.00	-	76.00	70.32	5.68	87.59	51.28	36.31	8.00	5.00		5.02	-	-	5.21	-	5.21	-	86.74					3.06
16.02.2024	24.00	-	76.65	70.68	5.97	86.59	51.44	35.15	8.00	5.00		5.34	-	-	5.51	-	5.51	-	85.51					3.00
17.02.2024	24.00	-	53.60	50.68	2.92	85.12	53.33	31.79	8.00	5.00		5.79	-	-	5.91	-	5.91	-	68.07					1.92
18.02.2024	24.00	-	77.91	70.27	7.64	85.19	54.27	30.92	8.00	5.00		6.62	-	-	6.83	-	6.83	-	85.08					2.83
19.02.2024	24.00	-	76.31	70.50	5.81	85.86	51.62	34.24	8.00	5.00		5.20	-	-	5.37	-	5.37	-	85.23					2.92
20.02.2024	24.00	-	73.40	67.50	5.90	85.61	50.00	35.61	8.00	5.00		5.45	-	-	5.64	-	5.64	-	85.42					2.91
21.02.2024	24.00	-	76.93	71.56	5.37	86.18	52.80	33.38	8.00	5.00		4.80	-	-	4.96	-	4.96	-	85.19					2.86
22.02.2024	24.00	-	78.44	72.35	6.09	83.74	51.90	31.84	8.00	5.00		5.54	-	-	5.71	-	5.71	-	82.73					2.82
Среднее	24.00	-	75.56	69.54	6.02	84.26	50.92	33.35	8.00	5.00		5.61	-	-	5.78	-	5.78	-	83.12					2.83
Итого	744.00		2342.46	2155.73	186.73							173.76	0.00	0.00	179.21	0.00	179.21	0.00						87.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.2024 08:00:00	52539.16	47386.49	14626.02	-	14910.34	-	1461.89	283.02	21406.00
	20.02.2024 01:00:00	52593.71	47436.39	14630.25	-	14914.72	-	1464.00	283.26	21423.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.26 °С = -0.05 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **87.66** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **179.21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 02 2024г.